



MEMO 24/2023

Ào Setor de compras.

Caruaru, 23 de Agosto de 2023.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº. 24/2023

Solicito a compra de luminárias autônoma de emergência de parede com baterias de Lítio 1000 Miliampères

1. Da Justificativa Da COMPRA

1.1 Iluminação de emergência em momentos de falta de energia sem a possibilidade do gerador fornecer o necessário para corredores, salas, e entre salas para ocorrências como incêndio.

2. Da Justificativa do Quantitativo

2.2. O quantitativo determinado com base nas áreas (corredores e saídas de salas) que precisam prioritariamente de iluminação para fuga ou saída até pontos seguros.

ITEM	E-FISCO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTd
1	484075 - 5	LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA - MONTADO EM PLASTICO, COM BATERIA DE LITIO 3.7V/1.000MAH RECARREGAVEL, COM 30 LEDS, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, DE ALTA POTENCIA, COM TENSÃO DE ENTRADA 110/220V, E FREQUENCIA DE 60HZ	UND	45

3. Do prazo

3.1. O prazo de realização da COMPRA será de até 72 horas corridas, a contar do recebimento da notificação realizado pelo setor de manutenção.

4. Prazo de Validade da Proposta

4.2. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

atenciosamente,


Bruno Reinaldo de Carvalho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Hospital Regional Jesus Nazareno – HRJN
Mat. 454.528-1