

CI - Comunicação Interna

CI nº 11/2024 - SES - Superintendência de Manutenção do Hospital Otávio de Freitas
- SES - SMAN_HOF

Em, 25 de março de 2024

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A UCI PEDIÁTRICA 2 passou por uma ampliação do seu espaço físico visando aumentar a sua capacidade de atendimento. Para tanto, faz-se necessário a instalação de um sistema de distribuição de gases medicinais para as novas áreas, a qual proporcionará, aos pacientes, a administração clínica destes produtos. Do contrário, pode causar-lhes sérios danos à saúde, podendo inclusive aumentar o risco iminente de morte.

Ressaltamos que esta Gerência de Engenharia e Manutenção - GEMAN não dispõe de profissionais qualificados para executar tal serviço em paralelo as suas atividades rotineiras, tornando-se indispensável a contratação de empresa especializada para a execução do objeto desta justificativa, como o propósito de cumprir as exigências legais estabelecidas e a prestação regular dos serviços de saúde para o Estado.

O quantitativo foi baseado a partir de levantamento técnico na planta do projeto executivo.

1- A tabela A apresenta a especificação do objeto:

ITEM	CÓD. E- FISCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	385170-2	SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO PRODUÇÃO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	SERVIÇO	01

2- A tabela B apresenta o detalhamento do serviço:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 15MM ELUMA OU SIMILAR E INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO.	M	40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 22 MM ELUMA OU SIMILAR E INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO. M 30

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TARUGOS DE EMBUTIR PARA POSTO E INSTALAÇÃO DE REGUAS NOVAS PÇ 15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERICAS DE 3/4 INCLUINDO SOLDA E CONECTORES. PÇ 7

ADEQUAÇÃO DE REDE E PONTOS DE CONSUMO DE LEITOS EXISTENTES PÇ 7

Atenciosamente,

Gilvandro da Silva Gomes Junior

Superintendência de Manutenção do Hospital Otávio de Freitas – SES - SMAN_HOF



Documento assinado eletronicamente por **Gilvandro da Silva Gomes Junior**, em 25/03/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **48309687** e o código CRC **A2272640**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongüi, Recife/PE - CEP 50751-530,
Telefone: