

CI - Comunicação Interna

CI nº 27/2025 - SES - Superintendência de Manutenção do Hospital Otávio de Freitas
- SES - SMAN_HOF

Informações Gerais sobre o Documento de Formalização da Demanda:

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD

Nome da área:	Superintendência de Engenharia e Manutenção
Nome do representante da área:	Gilvandro da Silva Gomes Junior
Cargo:	Superintendente
Matrícula:	461719-3
Telefone:	81-31828668
E-mail:	gilvandro.junior@saude.pe.gov.br

2- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Constitui objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS NOS SETORES: ENFERMARIA PEDIATRICA 4º ANDAR, SETOR DE TRAUMA E CLINICA MÉDICA, SETOR DE FISIOTERAPIA E CME DO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS, LOCALIZADO EM RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA**, nos termos da legislação vigente e conforme as condições, especificações, contidas no Termo de Referência, **abertura de dispensa licitatório**, conforme tabela presente no item 9.

3- IDENTIFICADOR DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

3.1 A contratação está prevista no PCA: SIM

3.2 Informações orçamentárias:

3.3 Fonte:0600- SUS/ 0500- TESOURO ESTADUAL

3.4 Unidade Orçamentária: 530408

3.5 Elemento da Despesa: SERVIÇO: 339039

3.6 Programa de trabalho: 10.302.0410.2393.1656

3.7 Unidade Gestora: Hospital Otávio de Freitas

3.8 LOA 2025

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação se dará em função da necessidade da instalação de rede de distribuição de gases medicinais para garantir a continuidade e qualidade dos serviços de assistência à saúde, assegurando condições adequadas para a realização de procedimentos médicos que dependem do sistema de vácuo medicinal para uso no setor citado acima, podendo sua falta causar sérios danos à saúde, risco iminente de morte aos usuários do Sistema de Saúde ou causar aumento dos custos financeiros.

O sistema de vácuo medicinal é indispensável no ambiente hospitalar, sendo utilizado em diversos procedimentos, tais como: a) Aspiração de secreções em pacientes ; b) Suporte a procedimentos cirúrgicos; c) Manutenção das condições de assepsia e segurança durante os atendimentos.

A interrupção desse serviço compromete a segurança dos pacientes, podendo gerar riscos clínicos graves.

Ressaltamos que esta Superintendência de Engenharia e Manutenção - SEM não dispõe de profissionais qualificados para executar tal serviços em paralelo as suas atividades rotineiras, tornando-se indispensável a contratação de empresa especializada para execução do objeto deste DFD, com o propósito de cumprir as exigência legais estabelecidas e a prestação regular dos serviços de saúde para o estado.

Visando atender à necessidade pública do órgão demandante, já exposta no item 9 uma vez que se mostra como essencial para o desenvolvimento de suas atividades, a Administração Pública optou por contratar o serviço em tela, mas é um investimento preventivo e corretivo que economiza dinheiro a longo prazo, evitando infestações graves e danos estruturais que exigem tratamentos mais caros. Além disso, cria um ambiente mais seguro e saudável, reduzindo o risco de doenças transmitidas por pragas e alergias.

5- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO POR LOTE ÚNICO

O julgamento da licitação deverá ser por lote único para melhor gestão dos contratos pois os serviços serão executados por um único fornecedor e tendo em vista a complexidade de realizar a divisibilidade do objeto da licitação por tratar-se de prestação de serviços. Da justificativa para a contratação em único grupo/lote – O art. 9º-A do Decreto Estadual nº 42.530/2015, acrescido pelo Decreto Estadual nº 48.245/2019, prevê excepcionalmente a possibilidade de a Administração instaurar licitação global, em que serviços distintos são agrupados em um único lote, desde que essa condição, de forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de interrelação entre os serviços contratados, do gerenciamento centralizado ou implique vantagem para a Administração.

6- DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Serviço de confecção, instalação e montagem em geral de tubulação de gases medicinais.

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços serão prestados no Hospital Otavio de Freitas, localizado na Rua Aprígio Guimarães 600, Tejipio, Recife/PE:

a) Enfermaria Pediátrica 4º Andar:

- Adequação nas enfermarias 401 até a 405.
-

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 15MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	90
2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 22MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	40
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTO DE CONSUMO EXTERNO PARA USO DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E OXIGÊNIO, INCLUINDO FRETE	PÇ	34
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA USO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO	UND	3
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERICA 1/2 " INCLUINDO SOLDA PRATA 25% E CONECTORES	PÇ	2
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERICA 3/4 , INCLUINDO SOLDA PRATA 25% E CONECTORES	PÇ	1
7	TESTE DE ESTANQUIDADE	UND	3

b) Setor de Trauma e Clínica Médica:

- Adequação do setor do trauma enfermarias até enfermaria 48 com ampliação das redes de oxigênio e ar comprimido medicinal
- Instalação de rede de distribuição na nova sala de engenharia clínica

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QUANT
1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 15MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	280
2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTO DE CONSUMO EXTERNO PARA USO DE AR COMPRIMIDO, VÁCUO E OXIGÊNIO, INCLUINDO FRETE	PÇ	32

3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERICA 1/2 " INCLUINDO SOLDA PRATA 25% E CONECTORES	PÇ	6
4	TESTE DE ESTANQUIDADE	UND	2

c) Setor de Fisioterapia :

- Instalação de rede de distribuição em cobre CL A;
- Instalação de 3 pontos de consumo de ar comprimido para utilização de pistola de limpeza e adequação de 1 ponto de consumo de ar comprimido para utilização do autoclave do setor de CME;
- Este setor atende paciente com dependência de cateter de o2 e vários tipos de morbididades. neste setor existem vários cilindros espalhados nos leitos para atender as necessidades dos pacientes e que podem provocar acidentes graves e aumenta o custo de utilização destes gases.

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QUANT
1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 15MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	200
2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 22MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	70
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTO DE CONSUMO EXTERNO PARA USO DE AR COMPRIMIDO,VÁCUO E OXIGÊNIO, INCLUINDO FRETE	PÇ	25
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA USO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO	UND	3
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERICA 1/2 " INCLUINDO SOLDA PRATA 25% E CONECTORES	PÇ	3
6	TESTE DE ESTANQUIDADE	UND	3

d) CME:

- Instalação/ ampliação de rede de ar medicinal para atender bancada de secagem incluindo pistolas de ar comprimido com mangueira espiral e ponto extra para atender autoclave.

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QUANT
1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 15MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	40

2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75, CLASSE A, 22MM, ELUMA OU SIMILAR, INCLUINDO CONEXÕES E SOLDA PRATA 35% COM APLICAÇÃO DE FLUXO	M	30
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTO DE CONSUMO EXTERNO PARA USO DE AR COMPRIMIDO,VÁCUO E OXIGÊNIO, INCLUINDO FRETE	PÇ	3
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL DE ALARME PARA USO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO	UND	1
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERICA 1/2 " INCLUINDO SOLDA PRATA 25% E CONECTORES	PC	6
6	TESTE DE ESTANQUIDADE	UND	1

8- QUANTIDADE A SEREM ADQUIRIDAS

Os quantitativos foi baseado a partir de levantamento técnico.

9-TABELA DOS CÓDIGOS DO E-FISCO, DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
UNICO	385170-2	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO INSTALACAO DE TUBULACAO PARA DISTRIBUICAO DE GASES MEDICINAIS,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MAO DE OBRA	SERVIÇO	01	R\$

10- ESTIMATIVA DE PRAZOS

O serviço deverá ser iniciado em até dez dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.

11- NATUREZA DA CONTRATAÇÃO

(X) Serviço não continuado.

- () Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Serviço continuado misto com dedicação exclusiva de mão de obra.
- (X) Serviço continuado misto sem dedicação exclusiva de mão de obra.
- () Material de consumo.
- () Material permanente / equipamento.

12- FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

- () Pregão Eletrônico.
- () Pregão Eletrônico (SRP).
- () Concorrência.
- () Dispensa de licitação ART.75 Inciso I
- () Dispensa de licitação ART.75 Inciso II
- () Dispensa de licitação ART.75 Inciso III
- (X) Dispensa de licitação ART.75 Inciso VIII
- () Inexigibilidade.
- () Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s)

Gilvandro da Silva Gomes Junior
Superintendente de engenharia e manutenção



Documento assinado eletronicamente por **Gilvandro da Silva Gomes Junior**, em 05/08/2025, às 09:25, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **71152647** e o código CRC **0302B223**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530,
Telefone: