

	Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco HOSPITAL Getúlio Vargas	
ORIGEM: SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO		DATA
DESTINO: SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO		08.05.2023
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO		

OBJETO: Compra por dispensa de licitação com fundamento no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21, visando o fornecimento de bombas de drenagem e materiais para instalação destes equipamentos a fim de atender a necessidade do Hospital Getúlio Vargas.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº: 530406000232024000222

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Considerando ainda o trâmite do processo 2300001068.000100/2023-97, para formação de registro de preços, a fim de aquisição de bombas de recalque e drenagem, justificamos a necessidade de aquisição de bombas de drenagem por esta dispensa levando em consideração a necessidade de uso no período pluviométrico de maior intensidade.

2. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

- 2.1. O quantitativo se refere a necessidade de novas instalações, substituições e quantitativo de reserva para situações emergenciais.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM				
ITEM	E-FISCO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	1632337	BOMBA SUBMERSA - ELETRICA, VOLTS 380V, CV 3CV, M3/H 380 M-/H, MM OU POLEGADAS 2 POL	3	UN
2	4281950	BOMBA SUBMERSA - ELETRICA MONOFASICA, 220 VOLTS, POTENCIA DE 1CV, VAZAO MINIMA DE 23 M3/H, MINIMO DE 28MM	5	UN
3	3246515	CHAVE - DE PARTIDA DIRETA, COMPOSTA DE CONTATOR E RELE DE SOBRECARGA, PARA MOTOR TRIFASICO, TENSÃO DE 380V - 60HZ, POTENCIA DE 3CV, CORRENTE NOMINAL DE 9A, 3RE1016 1JA16, FAIXA DE AJUSTE DE 7 A 9A, UTILIZADO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS DE MOTOBOMBA.	10	UN
4	2561514	BOIA ELETRICA - PARA CONTROLE DE NIVEL DE AGUA, DO TIPO SUPERIOR E INFERIOR, EM PLASTICO, COM CONTATO POR MERCURIO, DE 20A	20	UN
5	1358049	ADESIVO PARA COLAR - A BASE DE PVC, APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA, UTILIZADO EM TUBOS HIDRAULICOS, ACONDICIONADO EM 75GRAMAS	30	UN
6	1280830	FITA TEFLON PARA ROSCAS - DE POLITETRAFLUORETILENO, COM COMPRIMENTO DE 20M, COM LARGURA DE 18 MM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA	50	UN

Gustavo Fonseca Mota Albuquerque
Superintendente de Engenharia e Manutenção