

	Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco HOSPITAL Getúlio Vargas	
ORIGEM: SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO		DATA 29.07.2024
DESTINO: SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTO		
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE COMPRA POR DISPENSA		

OBJETO: Compra por dispensa de licitação o fornecimento de BOMBA de RECALQUE a fim de atender a necessidade do Hospital Getúlio Vargas.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº: 530406000232024000297

NATUREZA DE DESPESA 44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Considerando ainda o trâmite do processo 2300001068.000100/2023-97, para formação de registro de preços, a fim de aquisição de bombas de recalque e drenagem, justificamos a necessidade de aquisição de uma bomba de recalque a fim de substituir, pelo menos uma das bombas já existente, pois o sistema vem apresentando desgaste, gerando defeitos contínuos acarretando, por vezes, no desabastecimento de água desta unidade.

2. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

2.1. O quantitativo se refere a necessidade de aquisição para substituição emergencial de uma das bombas de recalque no HGV.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM				
ITEM	E-FISCO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1	3063429	BOMBA CENTRIFUGA - POTENCIA: 15 CV,TRIFASICA, BITOLA DE SUCCAO: 2,5 POL, BITOLA DE RECALQUE: 2,5 POL, TENSAO: 380V, 60 HZ	1	UN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bomba com IP-55 com MCA de no mínimo 5000M/h a 90 M+.

Gustavo Fonseca Mota Albuquerque
Superintendente de Engenharia e Manutenção