

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90232/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção - Planejamento de Serviços

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção corretiva de forma ilimitada nas redes de gases medicinais, contemplando assistência técnica, fornecimento de toda mão de obra, e reposição de peças desde os pontos de abastecimento até o ponto de utilização. Serviço realizado nas centrais de manifold e todo o sistema de geração de ar medicinal e vácuo clínico medicinal. A execução do serviço de manutenção corretiva será realizado mediante abertura de chamado diretamente com a empresa contratada, a mesma terá um tempo de 24h para realizar o atendimento e resolução da situação de manutenção ou em caso de emergência deverá ser realizado de imediato. O serviço deve ser executado em nas unidades de saúde do município de caruaru que possuam, rede de gases medicinais, pontos de consumo, centrais manifold e sistema de geração de ar medicinal e vácuo clínico . Deve ser gerada uma Ordem de serviço sempre que for executada a manutenção corretiva a mesma deve ser assinada pelo técnico executor da empresa e o responsável técnico. O serviço deve manter o funcionamento ininterrupto do fornecimento de gases medicinais de forma a garantir a segurança de abastecimento das unidades de saúde do município de Caruaru.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 115.999,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caruarú/PE (60)

Grupo: G1

2 - Manutenção - Planejamento de Serviços

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva contemplando assistência técnica, fornecimento de toda mão de obra, e reposição de peças desde os pontos de abastecimento até o ponto de utilização, de forma programada por meio de cronograma estipulado de acordo com manuais do fabricante ou conforme as legislações vigentes no país. As manutenções preventivas devem ocorrer de forma mensal com visitas quinzenais na rede gases medicinais ou em caso de emergência em 24h nos pontos de consumo e centrais manifold e sistema de geração de ar medicinal e vácuo clínico. Deve ser gerado um relatório de manutenção preventiva sempre que finalizado o serviço, o relatório deve ser claro objetivo e apontar a real situação dos sistemas de gases medicinais e as possíveis soluções para o problema. Devem ser realizadas teste de estanqueidade da rede de gases conforme o fabricante com periodicidade mínima anual. O serviço deve ser executado em todas as unidades de saúde do município de caruaru que possuam rede de gases medicinais, pontos de consumo, centrais manifold e sistema de geração de ar medicinal e vácuo clínico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.219.800,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caruarú/PE (60)

Grupo: G1

3 - Manutenção - Planejamento de Serviços

Descrição Detalhada: Fornecimento de peças sob demanda para manutenções corretivas e preventivas nas centrais de ar comprimido e vácuo clínico medicinal das unidades de saúde do município de Caruaru-PE.(VALOR MERAMENTE PARA FINS ORÇAMENTÁRIOS)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 597.303,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Caruarú/PE (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção - Planejamento de Serviços	60	UNIDADE
2	Manutenção - Planejamento de Serviços	60	UNIDADE
3	Manutenção - Planejamento de Serviços	1	UNIDADE