



QUADRO DE DIMENSIONAMENTO POR UNIDADE												
Ambiente	Área (m²)	Iluminância adotada (E)	Fluxo luminoso calculado (lm)	Tipo	Sistema	Dimensões (cm x cm)	Potência (w)	Fluxo luminoso (lm)	Temp. de cor (K)	IRC	Cor	Quantidade (un)
Sanitário Masc. Funcionários	2,04	100	204	Painel de LED	Sobrepôr	11x11	6	360	4000	>80	Branco	1
Sanitário Fem. Funcionários	2,04	100	204			11x11	6	360				1
Sanitário Unissex Funcionários	3,57	200	714			16x16	12	720				1
Lavatório	3,85	200	770			21x21	18	1260				1
Lavatório/Circulação	10,64	200	2128			21x21	18	1260				2
Circulação	11,39	200	2278			21x21	18	1260				3
DMV	5,24	300	1572			28x28	24	1680				1
Copa p/ Funcionários	10,88	300	3264			60x60	45	4500				1
Abriço compressor de ar	2,32	200	464			16x16	12	720				1
Servidor	2,32	300	696			16x16	12	720				1
Abriço de resíduos "a" e "e"	3,47	200	694			16x16	12	720				1
Circulação	3,96	300	1188			21x21	18	1260				1
Abriço de resíduos "d"	3,49	200	698			16x16	12	720				1
Marquise	5,82	200	1164			21x21	18	1260				1
Sala de reuniões	23,34	500	11670			40x40	32	3200				4
Sala de esterilização	5,95	500	2975			40x40	32	3200				1
Sala de estocagem	5,95	300	1785			40x40	32	3200				1
Sala de Lavagem e descont.	7,43	500	3715			28x28	24	1680				2
Sala de suturas e curativos	14,74	500	7370			28x28	24	1680				4
Sala de inalação coletiva	12,27	500	6135			40x40	32	3200				2
Sala de imunização	12,2	500	6100			40x40	32	3200				2
Sanitário Masc. Pacientes	2,61	100	261			11x11	6	360				1
Sanitário Fem. Pacientes	2,61	100	261			11x11	6	360				1
Sanitário Unissex Pacientes	4,24	200	848			21x21	18	1260				1
Lavatórios	6,87	200	1374			28x28	24	1680				2
Hall de entrada e Sala de espera	36,54	300	10962			60x60	45	4500				3
Circulação do hall de entrada	5,77	200	1154			21x21	18	1260				1
Consultório de serviço social	8,91	500	4455			60x60	45	4500				1
Arquivo médico	5,91	200	1182			21x21	18	1260				1
Farmácia	5,91	500	2955			40x40	32	3200				1
Consultório ginecológico	14,74	500	7370			40x40	32	3200				4
Sanit. Fem. Acessível p/ paci.	3,53	200	706			16x16	12	720				1
Sala de utilidades	5,18	300	1554			28x28	24	1680				1
Consultório indiferenciado	14,23	500	7115			28x28	32	1680				4
Consultório odontológico	14,17	500	7085			28x28	32	1680				4
Circulação	27,94	200	5588			40x40	32	3200				3
Marquise	18,55	300	5565			40x40	32	3200				3
Arandela 1	5,12	200	1024			Arandela	18	1260				1
Arandela 2	9,415	200	1883			Arandela	32	3200				2
Arandela 3	6,63	200	1326			Arandela	24	1680				1
Área externa	-	-	-	Refletor	14x18	100	-	6500	>80	Preto	1	

LEGENDA ILUMINAÇÃO	
Simbologia	Luminária
	Luminária painel de LED SOBREPÔR 11X11
	Luminária painel de LED SOBREPÔR 16X16
	Luminária painel de LED SOBREPÔR 21X21
	Luminária painel de LED SOBREPÔR 28X28
	Luminária painel de LED SOBREPÔR 40X40
	Luminária painel de LED SOBREPÔR 60X60
	Arandela
	Refletor

LEGENDA DE ACABAMENTOS	
FORRO	
1	Gesso Acartonado com Pintura Acrílica
2	Reboco c/ Pintura Acrílica
3	PVC



ELABORADO POR:			
IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA			
FLORIANÓPOLIS/SC			
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CENTRO II			
Rua Olívia Scarpetta Zago nº123, Bairro Cruzeiro do Sul, Joinville-SC			
Proprietário	Resp. Técnico		
Município de Joinville	Marco Aurélio Bissani - CAU/SC A 23186-0		
Discriminação	Projeto Executivo - Luminotécnico: Planta Baixa Térreo, Legendas e Tabela das Luminárias	Planta	ALM-PE
Desenho	Ana Beatriz Volpato	Escala	Indicada
Data	04/2023	Revisão	R-00
01/01			
Rua Santos Saraiva, 1964 Capoeiras - Florianópolis/SC Fone/Fax: +55 48 3248-2633 / +55 48 3031-7200 e-mail: contato@iguatemi.eng.br			