

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90188/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Cilindro: Aço Carbono, Tipo Válvula Saída: Usinada Com Rosca M30x1,5. Cabo E Gatilho, Material Carga: Espuma Mecânica, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 602,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (20), Ibirama/SC (2), LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (10)

2 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Cilindro: Aço Astm 1541, Capacidade: 6KG, Peso: 9KG, Pressão Serviço: 10,5KGF/CM2, Pressão Teste: 28KGF/CM2, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 698,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (20), Ibirama/SC (2), LUZERNA/SC (6)

3 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Plástico, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 4KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro., Normas Técnicas: Nbr 9443 E 20-B, Nbr 10721, Nbr 9444, Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Suporte Parede E Adesivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248 **Quantidade Mínima Cotada:** 248

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (40), Ibirama/SC (2), LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (200)

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Material Difusor: Plástico, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 6KG, Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha, Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro., Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C", Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Concórdia/SC (10), Ibirama/SC (2), LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (10)

5 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Aço, Material Difusor: Plástico, Material Tubo Sifão: Plástico, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura, Capacidade: 8KG, Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C", Material Carga: Psq Químico Seco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (5)

6 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Forjado, Capacidade: 10L, Pressão Serviço: 10,20KGF/CM2, Material Carga: Água Pressurizada, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Ibirama/SC (2), LUZERNA/SC (6), Rio do Sul/SC (10)

7 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Gás Carbônico (CO2), Capacidade 04kg Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186

Quantidade Mínima Cotada: 186

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 372

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (12), Blumenau/SC (6), Camboriú/SC (1), Concórdia/SC (30), Fraiburgo/SC (10), Ibirama/SC (4), LUZERNA/SC (35), Rio do Sul/SC (40), Santa Rosa do Sul/SC (32), São Francisco do Sul/SC (1), Sombrio/SC (2), Videira/SC (3)

8 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Gás Carbônico (CO2), Capacidade 06kg Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (40), Blumenau/SC (2), Brusque/SC (1), Camboriú/SC (12), Concórdia/SC (15), Ibirama/SC (10), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (3), São Bento do Sul/SC (13), São Francisco do Sul/SC (9), Sombrio/SC (1), Videira/SC (15)

9 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Gás Carbônico (CO2), Capacidade 06kg Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10)

10 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó Químico (PQS), Capacidade 04kg, Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 586

Quantidade Mínima Cotada: 586

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Blumenau/SC (13), Camboriú/SC (75), Concórdia/SC (130), Ibirama/SC (22), LUZERNA/SC (30), Rio do Sul/SC (150), Santa Rosa do Sul/SC (102), Sombrio/SC (14), Videira/SC (40)

11 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó Químico (PQS), Capacidade 06kg, Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (21), Blumenau/SC (1), Brusque/SC (2), Camboriú/SC (2), Concórdia/SC (40), Ibirama/SC (12), Rio do Sul/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (15), Videira/SC (12)

12 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó Químico (PQS), Capacidade 08kg, Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Camboriú/SC (5), LUZERNA/SC (3)

13 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó Químico (PQS), Capacidade 12kg, Classe B e C . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (3)

14 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Água Pressurizada (AP), capacidade 10L Classe A . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (60), Blumenau/SC (6), Brusque/SC (2), Camboriú/SC (2), Fraiburgo/SC (6), Ibirama/SC (10), LUZERNA/SC (3), Rio do Sul/SC (6), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (2)

15 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Espuma Mecânica, capacidade 10L Classe AB . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (3)

16 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó químico (PQS), Capacidade 04kg Classe ABC . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Blumenau/SC (33), Brusque/SC (30), Camboriú/SC (25), Concórdia/SC (50), Fraiburgo/SC (25), Santa Rosa do Sul/SC (1), São Bento do Sul/SC (4), São Francisco do Sul/SC (24)

17 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó químico (PQS), Capacidade 06kg Classe ABC . Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Abelardo Luz/SC (10), Araquari/SC (69), Camboriú/SC (10), Concórdia/SC (50), São Bento do Sul/SC (25)

18 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio conforme NBR 12.779/2009. Deverá ser fornecido Laudo com os itens de verificação juntamente com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com o número do CREA do responsável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 392

Quantidade Mínima Cotada: 392

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 784

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (14), Blumenau/SC (46), Brusque/SC (22), Camboriú/SC (18), Concórdia/SC (30), Fraiburgo/SC (20), Ibirama/SC (45), LUZERNA/SC (10), Rio do Sul/SC (70), Santa Rosa do Sul/SC (40), São Bento do Sul/SC (16), São Francisco do Sul/SC (12), Sombrio/SC (12), Videira/SC (37)