

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2023	JAIME DONIZETE BONAMICHI	17/11/2023 08:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de radiador para o moto gerador do data center.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade do moto gerador	O radiador do moto gerador apresenta vazamento e, quando em operação, poderá ser desligado por sobreaquecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Comprometimento da operação do data center tendo em vista quedas de energia da concessionária que têm sido observadas nos últimos dias e o moto gerador apresenta vazamento e, quando em operação, poderá ser desligado por sobreaquecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Não há			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição em regime de urgência de um novo radiador			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI Equipe de apoio	MARCIO FELICIANO DO PRADO Equipe de apoio	FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Equipe de apoio
---	--	--