



ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

DESPACHO Nº DPE-DES-2025/03092

Assunto: AQUISIÇÃO DE NOBREAK SAMART - UPS-10KVA

A(o) Subcoordenadoria De Licitação,

Após análise detalhada da documentação técnica apresentada pela empresa Comercial Martins, verificou-se que a proposta apresenta divergências em relação às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência nº 008/2025/CTI/DPPB, conforme descrito a seguir:

Baterias Internas

O TR exige 20 baterias internas seladas tipo long life, enquanto o modelo ofertado apresenta 16 baterias externas (192V), colocadas em rack adquirido separadamente. Essa é uma divergência crítica, uma vez que o equipamento proposto não possui nenhuma bateria interna, o que compromete diretamente o atendimento ao requisito essencial de operação autônoma imediata e integrada.

Tensão de Operação das Baterias

O TR especifica tensão de 240V, mas o equipamento proposto opera com 192V. Trata-se de uma divergência técnica relevante, pois implica em arquitetura de alimentação distinta da prevista, o que pode afetar a compatibilidade e desempenho do sistema.

Diante das divergências identificadas, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa Comercial Martins não atende integralmente às especificações técnicas exigidas, não sendo possível sua aceitação para fins de atendimento à demanda.

João Pessoa, 11 de abril de 2025.

RAFAEL LUIZ ANDRADE DOS SANTOS
Coordenador de Tecnologia da Informação
Coordenação de Tecnologia da Informação



Assinado com senha por [DPE109491] [SENHA] RAFAEL LUIZ ANDRADE DOS SANTOS em 11/04/2025 - 10:09hs.
Documento Nº: 7476495-6323 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7476495-6323>



DPEDES202503092A