

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema

Descrição Detalhada: Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, para o sistema de climatização do Campus. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento, a descrição das atividades a serem executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde e Resolução 176/2000 atualizado pela Resolução 09 /2003 da Anvisa. Sendo que este Plano deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Contrato celebrado, no Diário Oficial da União, com a devida ART, emitida pelo Conselho competente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 622,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (1)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.563,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (150)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70.398,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (330)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.460,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (210)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.659,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (180)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.131,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (150)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 80.640,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (360)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75.206,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (240)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (240)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.885,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.042,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.420,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.860,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.504,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.639,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (120)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.719,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (60)

Grupo: G1

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.870,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G1

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.480,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (30)

Grupo: G1

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (60)

Grupo: G1

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.480,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (60)

Grupo: G1

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.040,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (90)

Grupo: G1

22 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo CASSETTE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.520,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (30)

Grupo: G1

23 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo CASSETTE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.652,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (30)

Grupo: G1

24 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de climatizador: vazão de Ar 42.000m³/h; Área climatizada 220 à 400m²; Potência 1.240 W; Níveis de Velocidade ajustáveis no painel; Nível de Ruído 68 dB; Sistema de Colmeia sim; Dimensão do Produto 188 X 158 X 127 (cm); Peso do Produto 165 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.880,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (18)

Grupo: G1

25 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de climatizador: vazão de Ar 42.000m³/h; Área climatizada 220 à 400m²; Potência 1.240 W; Níveis de Velocidade ajustáveis no painel; Sistema de Colmeia; Consumo de água 21,0 l/h por °C reduzido; Dimensão do Produto 188 X 158 X 127 (cm); Peso do Produto 165 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.920,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (12)

Grupo: G1

26 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.546,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (24)

Grupo: G1

27 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.546,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (24)

Grupo: G1

28 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Contator Fc2sz695, Referência: 17c32074a, Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 237.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (240000)

Grupo: G1

29 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/sistemas)de equipamento de refrigeração: bebedouros modelo parede com capacidade de 100 a 200 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.324,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (9)

Grupo: G2

30 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros móvel (coluna) com capacidade de 05 a 30 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.570,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (15)

Grupo: G2

31 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 50 a 100 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.685,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G2

32 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 110 a 300 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G2

33 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de refrigeração: bebedouros capacidade de 50 a 100 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.155,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (30)

Grupo: G2

34 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 110 a 300 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.287,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (36)

Grupo: G2

35 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores (frigobar) com capacidade de 100 a 230 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.295,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (30)

Grupo: G2

36 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 230 a 410 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.530,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G2

37 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 411 a 700 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.176,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (24)

Grupo: G2

38 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: freezer horizontal e vertical com capacidade entre 300 a 450 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.931,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (45)

Grupo: G2

39 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.220,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (30)

Grupo: G2

40 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 411 a 700 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.148,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (12)

Grupo: G2

41 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.600,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (36)

Grupo: G2

42 - Estação carga refrigeração

Descrição Detalhada: Estação Carga Refrigeração Componentes: Conjunto Manifold/Garrafa Graduada E Adaptador, Aplicação: Reposição Gás Em Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 148.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Ariquemes/RO (150000)

Grupo: G2

43 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema

Descrição Detalhada: Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, para o sistema de climatização do Campus. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento, a descrição das atividades a serem executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde e Resolução 176/2000 atualizado pela Resolução 09 /2003 da Anvisa. Sendo que este Plano deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Contrato celebrado, no Diário Oficial da União, com a devida ART, emitida pelo Conselho competente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 622,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (1)

Grupo: G3

44 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.476,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (180)

Grupo: G3

45 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.919,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (234)

Grupo: G3

46 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 153.651,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (525)

Grupo: G3

47 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.776,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (171)

Grupo: G3

48 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.557,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (180)

Grupo: G3

49 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.416,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (234)

Grupo: G3

50 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 188.016,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (600)

Grupo: G3

51 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 78.660,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (228)

Grupo: G3

52 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.508,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (36)

Grupo: G3

53 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.634,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (36)

Grupo: G3

54 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.936,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (36)

Grupo: G3

55 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.288,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (36)

Grupo: G3

56 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.504,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (45)

Grupo: G3

57 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.864,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (45)

Grupo: G3

58 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.463,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (72)

Grupo: G3

59 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.992,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (72)

Grupo: G3

60 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.176,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (36)

Grupo: G3

61 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.320,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (36)

Grupo: G3

62 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.732,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (54)

Grupo: G3

63 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.020,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (45)

Grupo: G3

64 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.350,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (216)

Grupo: G3

65 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76.695,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (216)

Grupo: G3

66 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.546,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (24)

Grupo: G3

67 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.546,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (24)

Grupo: G3

68 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Contator Fc2sz695, Referência: 17c32074a, Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (180000)

Grupo: G3

69 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/sistemas)de equipamento de refrigeração: bebedouros modelo parede com capacidade de 100 a 200 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.648,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (18)

Grupo: G4

70 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros móvel (coluna) com capacidade de 05 a 30 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.420,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (90)

Grupo: G4

71 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 50 a 100 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.457,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (30)

Grupo: G4

72 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 110 a 300 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (45)

Grupo: G4

73 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores (frigobar) com capacidade de 100 a 230 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.295,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (30)

Grupo: G4

74 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores capacidade de 230 a 410 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.530,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (45)

Grupo: G4

75 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: freezer horizontal e vertical com capacidade entre 300 a 450 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.954,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (30)

Grupo: G4

76 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.220,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (30)

Grupo: G4

77 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.400,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (24)

Grupo: G4

78 - Estação Carga Refrigeração

Descrição Detalhada: Estação Carga Refrigeração Componentes: Conjunto Manifold/Garrafa Graduada E Adaptador, Aplicação: Reposição Gás Em Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 89.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cacoal/RO (90000)

Grupo: G4

79 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema

Descrição Detalhada: Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, o sistema de climatização do Campus. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento, a descrição das atividades a serem executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde e Resolução 176/2000 atualizado pela Resolução 09 /2003 da Anvisa. Sendo que este Plano deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Contrato celebrado, no Diário Oficial da União, com a devida ART, pelo Conselho competente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 622,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (1)

Grupo: G5

80 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.650,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (120)

Grupo: G5

81 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.599,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (120)

Grupo: G5

82 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96.581,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (330)

Grupo: G5

83 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.278,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (90)

Grupo: G5

84 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (90)

Grupo: G5

85 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75.206,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (240)

Grupo: G5

86 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.590,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (30)

Grupo: G5

87 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.042,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (45)

Grupo: G5

88 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.682,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (180)

Grupo: G5

89 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.504,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (45)

Grupo: G5

90 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.819,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (60)

Grupo: G5

91 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.079,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (90)

Grupo: G5

92 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.220,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (45)

Grupo: G5

93 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (45)

Grupo: G5

94 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.740,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (30)

Grupo: G5

95 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.280,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (120)

Grupo: G5

96 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.514,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (66)

Grupo: G5

97 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.782,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (36)

Grupo: G5

98 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de RETIRADA E INSTALAÇÃO, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.710,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G5

99 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de RETIRADA E INSTALAÇÃO, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.717,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G5

100 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de INSTALAÇÃO, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.749,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G5

101 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de INSTALAÇÃO, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.154,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G5

102 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de RETIRADA, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.525,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G5

103 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de RETIRADA, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.219,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G5

104 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Contator Fc2sz695, Referência: 17c32074a, Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (180000)

Grupo: G5

105 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/sistemas)de equipamento de refrigeração: bebedouros modelo parede com capacidade de 100 a 200 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.549,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (6)

Grupo: G6

106 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros móvel (coluna) com capacidade de 05 a 30 litros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.140,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (30)

Grupo: G6

107 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 230 a 410 litros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.510,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (15)

Grupo: G6

108 - Estação Carga Refrigeração

Descrição Detalhada: Estação Carga Refrigeração Componentes: Conjunto Manifold/Garrafa Graduada E Adaptador, Aplicação: Reposição Gás Em Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Guajará-Mirim/RO (30000)

Grupo: G6

109 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema

Descrição Detalhada: Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, para o sistema de climatização do Campus. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento, a descrição das atividades a serem executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde e Resolução 176/2000 atualizado pela Resolução 09 /2003 da Anvisa. Sendo que este Plano deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Contrato celebrado, no Diário Oficial da União, com a devida ART, emitida pelo Conselho competente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 622,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (1)

Grupo: G7

110 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124.166,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (630)

Grupo: G7

111 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134.397,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (630)

Grupo: G7

112 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 316.083,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (1080)

Grupo: G7

113 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.244,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (135)

Grupo: G7

114 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12. Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77.115,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (360)

Grupo: G7

115 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (450)

Grupo: G7

116 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 169.214,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (540)

Grupo: G7

117 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.575,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (135)

Grupo: G7

118 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.639,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (63)

Grupo: G7

119 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.859,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (63)

Grupo: G7

120 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.682,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (180)

Grupo: G7

121 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.004,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (63)

Grupo: G7

122 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.019,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (180)

Grupo: G7

123 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58.648,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (450)

Grupo: G7

124 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.699,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (225)

Grupo: G7

125 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.610,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (135)

Grupo: G7

126 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.660,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (135)

Grupo: G7

127 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (135)

Grupo: G7

128 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.050,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (225)

Grupo: G7

129 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.424,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (54)

Grupo: G7

130 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de climatizador: vazão de Ar mínima de 18.000m³/h; Área climatizada 100 à 180m²; Potência 1,1 CV; Níveis de Velocidade 3 níveis de velocidade ajustáveis no painel; Nível de Ruído 68 dB; Tamanho do Reservatório 50 litros; Bóia de reposição de água - sim automático; Sistema de Colmeia sim; Dimensão do Produto 1,12 X 0,72 X 1,50 MT; Peso do Produto 50 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.855,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (54)

Grupo: G7

131 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de climatizador: vazão de Ar 42.000m³/h; Área climatizada 220 à 400m²; Potência 1.240 W; Níveis de Velocidade ajustáveis no painel; Nível de Ruído 68 dB; Sistema de Colmeia sim; Dimensão do Produto 188 X 158 X 127 (cm); Peso do Produto 165 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.200,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (45)

Grupo: G7

132 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de climatizador: vazão de Ar 42.000m³/h; Área climatizada 220 à 400m²; Potência 1.240 W; Níveis de Velocidade ajustáveis no painel; Sistema de Colmeia; Consumo de água 21,0 l/h por °C reduzido; Dimensão do Produto 188 X 158 X 127 (cm); Peso do Produto 165 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.200,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (45)

Grupo: G7

133 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.275,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (45)

Grupo: G7

134 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.275,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (45)

Grupo: G7

135 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Contator Fc2sz695, Referência: 17c32074a, Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 356.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (360000)

Grupo: G7

136 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/sistemas)de equipamento de refrigeração: bebedouros modelo parede com capacidade de 100 a 200 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.621,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (45)

Grupo: G8

137 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros móvel (coluna) com capacidade de 05 a 30 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.570,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (15)

Grupo: G8

138 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 50 a 100 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.457,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (30)

Grupo: G8

139 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 110 a 300 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (45)

Grupo: G8

140 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 50 a 100 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.155,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (30)

Grupo: G8

141 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de refrigeração: bebedouros com capacidade de 110 a 300 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.609,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (45)

Grupo: G8

142 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: (frigobar) com capacidade de 100 a 230 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.647,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (15)

Grupo: G8

143 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores capacidade de 230 a 410 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.550,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jaru/RO (75)

Grupo: G8

144 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores capacidade de 411 a 700 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.330,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (45)

Grupo: G8

145 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: freezer horizontal e vertical com capacidade entre 300 a 450 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.954,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (30)

Grupo: G8

146 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.822,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (3)

Grupo: G8

147 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 411 a 700 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.555,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (45)

Grupo: G8

148 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.600,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (6)

Grupo: G8

149 - Estação Carga Refrigeração

Descrição Detalhada: Estação Carga Refrigeração Componentes: Conjunto Manifold/Garrafa Graduada E Adaptador, Aplicação: Reposição Gás Em Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Jarú/RO (75000)

Grupo: G8

150 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema

Descrição Detalhada: Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, para o sistema de climatização do Campus. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento, a descrição das atividades a serem executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde Resolução 176/2000 atualizado pela Resolução 09 /2003 da Anvisa. Sendo que este Plano deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Contrato celebrado, no Diário Oficial da União, com a devida ART, emitida pelo Conselho competente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 622,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (1)

Grupo: G9

151 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.927,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (25)

Grupo: G9

152 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.399,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (30)

Grupo: G9

153 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.560,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (60)

Grupo: G9

154 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 7.000 Btus a 12.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.284,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (20)

Grupo: G9

155 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 18.000 Btus a 24.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (25)

Grupo: G9

156 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 30.000 Btus a 48.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.234,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (55)

Grupo: G9

157 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo Split de 58.000 Btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.035,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (3)

Grupo: G9

158 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.060,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (20)

Grupo: G9

159 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.347,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (15)

Grupo: G9

160 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA E INSTALAÇÃO (parede /parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.462,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (21)

Grupo: G9

161 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.223,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G9

162 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.303,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G9

163 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.453,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G9

164 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/parede) de ar condicionado modelo Split de 58.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 305,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G9

165 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 7.000 btus a 12.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G9

166 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 18.000 btus a 24.000 btus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G9

167 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de RETIRADA de ar condicionado modelo Split de 30.000 btus a 48.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.246,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G9

168 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 638,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G9

169 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção PREVENTIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 852,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (3)

Grupo: G9

170 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 401,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (1)

Grupo: G9

171 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de manutenção CORRETIVA, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 710,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G9

172 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de INSTALAÇÃO, em ar condicionado modelo CASSETE de 58.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 633,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G9

173 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de INSTALAÇÃO, em ar condicionado modelo CASSETE de 30.000 a 48.000 Btus | INVERTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.107,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (4)

Grupo: G9

174 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de climatizador: vazão de Ar mínima de 18.000m³/h; Área climatizada 100 à 180m²; Potência 1,1 CV; Níveis de Velocidade 3 níveis de velocidade ajustáveis no painel; Nível de Ruído 68 dB; Tamanho do Reservatório 50 litros; Bóia de reposição de água - sim automático; Sistema de Colmeia sim; Dimensão do Produto 1,12 X 0,72 X 1,50 MT; Peso do Produto 50 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.486,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (5)

Grupo: G9

175 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de climatizador: vazão de Ar 42.000m³/h; Área climatizada 220 à 400m²; Potência 1.240 W; Níveis de Velocidade ajustáveis no painel; Nível de Ruído 68 dB; Sistema de Colmeia sim; Dimensão do Produto 188 X 158 X 127 (cm); Peso do Produto 165 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.480,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (3)

Grupo: G9

176 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de climatizador: vazão de Ar 42.000m³/h; Área climatizada 220 à 400m²; Potência 1.240 W; Níveis de Velocidade ajustáveis no painel; Sistema de Colmeia; Consumo de água 21,0 l/h por °C reduzido; Dimensão do Produto 188 X 158 X 127 (cm); Peso do Produto 165 kg; Frequência 60 Hz; Alimentação 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.480,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (3)

Grupo: G9

177 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 818,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (3)

Grupo: G9

178 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em equipamento de climatização: Cortina de Ar, comprimento 1500mm; potência 330W; frequência 60 hz; Alimentação 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 818,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (3)

Grupo: G9

179 - Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Contator Fc2sz695, Referência: 17c32074a, Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.045,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (45500)

Grupo: G9

180 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de INSTALAÇÃO (parede/sistemas)de equipamento de refrigeração: bebedouros modelo parede com capacidade de 100 a 200 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 516,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G10

181 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: bebedouros móvel (coluna) com capacidade de 05 a 30 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 628,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (6)

Grupo: G10

182 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores (frigobar) com capacidade de 100 a 230 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.431,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (10)

Grupo: G10

183 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 230 a 410 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 601,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G10

184 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: refrigeradores com capacidade de 411 a 700 litros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 681,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G10

185 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: freezer horizontal e vertical com capacidade entre 300 a 450 litros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.593,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (4)

Grupo: G10

186 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 940,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (1)

Grupo: G10

187 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA de equipamento de refrigeração: Câmaras frigoríficas de resfriamento e congelamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.533,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (2)

Grupo: G10

188 - Estação Carga Refrigeração

Descrição Detalhada: Estação Carga Refrigeração Componentes: Conjunto Manifold/Garrafa Graduada E Adaptador, Aplicação: Reposição Gás Em Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO (15000)

Grupo: G10

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema	1	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	150	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	330	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	210	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	150	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	360	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	240	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	240	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	120	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	90	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
23	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	18	UNIDADE
25	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	12	UNIDADE
26	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	24	UNIDADE
27	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	24	UNIDADE
28	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	240000	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	9	UNIDADE
30	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	15	UNIDADE
31	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
32	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
33	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
34	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	36	UNIDADE
35	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
36	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
37	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	24	UNIDADE
38	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
39	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
40	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	12	UNIDADE
41	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	36	UNIDADE
42	Estação carga refrigeração	150000	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema	1	UNIDADE
44	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
45	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	234	UNIDADE
46	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	525	UNIDADE
47	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	171	UNIDADE
48	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
49	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	234	UNIDADE
50	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	600	UNIDADE
51	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	228	UNIDADE
52	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
53	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
54	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
55	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
56	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
57	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
58	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	72	UNIDADE
59	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	72	UNIDADE
60	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
61	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
62	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	54	UNIDADE
63	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
64	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	216	UNIDADE
65	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	216	UNIDADE
66	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	24	UNIDADE
67	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	24	UNIDADE
68	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	180000	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	18	UNIDADE
70	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	90	UNIDADE
71	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
72	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
73	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
74	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
75	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
76	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
77	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	24	UNIDADE
78	Estação Carga Refrigeração	90000	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema	1	UNIDADE
80	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	120	UNIDADE
81	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	120	UNIDADE
82	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	330	UNIDADE
83	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	90	UNIDADE
84	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	90	UNIDADE
85	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	240	UNIDADE
86	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
87	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
88	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
89	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
90	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
91	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	90	UNIDADE
92	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
93	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
94	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
95	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	120	UNIDADE
96	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	66	UNIDADE
97	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	36	UNIDADE
98	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE
99	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE

100	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE
101	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE
102	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE
103	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE
104	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	180000	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
105	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	6	UNIDADE
106	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
107	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	15	UNIDADE
108	Estação Carga Refrigeração	30000	Unidade

Grupo 7

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
109	Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema	1	UNIDADE
110	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	630	UNIDADE
111	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	630	UNIDADE
112	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1080	UNIDADE
113	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	135	UNIDADE
114	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	360	UNIDADE
115	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	450	UNIDADE
116	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	540	UNIDADE
117	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	135	UNIDADE
118	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	63	UNIDADE
119	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	63	UNIDADE
120	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
121	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	63	UNIDADE
122	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	180	UNIDADE
123	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	450	UNIDADE
124	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	225	UNIDADE
125	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	135	UNIDADE
126	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	135	UNIDADE
127	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	135	UNIDADE
128	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	225	UNIDADE
129	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	54	UNIDADE
130	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	54	UNIDADE
131	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
132	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
133	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
134	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	45	UNIDADE
135	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	360000	Unidade

Grupo 8

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
136	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
137	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	15	UNIDADE
138	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
139	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
140	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
141	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
142	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	15	UNIDADE
143	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	75	UNIDADE
144	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
145	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	30	UNIDADE
146	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	3	UNIDADE
147	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	45	UNIDADE
148	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	6	UNIDADE
149	Estação Carga Refrigeração	75000	Unidade

Grupo 9

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
150	Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema	1	UNIDADE
151	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE

152	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	30	UNIDADE
153	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	60	UNIDADE
154	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	20	UNIDADE
155	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE
156	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	55	UNIDADE
157	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
158	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	20	UNIDADE
159	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	15	UNIDADE
160	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	21	UNIDADE
161	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
162	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
163	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
164	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
165	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
166	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
167	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	10	UNIDADE
168	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
169	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
170	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1	UNIDADE
171	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
172	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
173	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	4	UNIDADE
174	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	5	UNIDADE
175	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
176	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
177	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
178	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
179	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado	45500	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
180	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	2	UNIDADE
181	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	6	UNIDADE
182	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	10	UNIDADE
183	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	2	UNIDADE
184	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	2	UNIDADE
185	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	4	UNIDADE
186	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	1	UNIDADE
187	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	2	UNIDADE
188	Estação Carga Refrigeração	15000	Unidade