



CI - Comunicação Interna

CI nº 3/2026 – GUS-SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – UPE-GUS-MANUT-PREDIAL

Em, 20 de fevereiro de 2026

UPE-GUS-COMPRAS

Assunto: Manutenção corretiva de ar condicionado

Com os cordiais cumprimentos, informo logo abaixo a disposição das máquinas de ar condicionado que necessitam de manutenção corretiva na Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns.

Bloco B – 1 carrier 48000 BTUS – não funciona ; 1 de 7500 BTUS – Congelando

Bloco C – 4 unidades de 48000 BTUS - 2 não ligam, 1 faz muito barulho e 1 vaza pela bandeja

Bloco H (Aplicação) – da sala 01 até a 09, 18 unidades da marca Tempstar de 36000 BTUS – Fazendo Barulho; Com problemas de vazamento no dreno nas salas 5, 6 e 7.

Sala I202 – 2ª máquina Philco 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala I203 - 2ª máquina Philco 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K201 – 1ª máquina Tempstar 36000 BTUS – Fazendo barulho ; 2ª máquina Tempstar 36000 BTUS – mal cheiro e fazendo barulho

Sala K202 – 1ª máquina Tempstar 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K203 – 1ª máquina Tempstar 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K303 – 2ª máquina Tempstar 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K301 – 1ª máquina Tempstar 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K301 – 1ª máquina Tempstar 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K101 – 2ª máquina Elgin 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala K102 – 1ª máquina Philco 36000 BTUS – Paleta não abre ; 2ª máquina Philco 36000 BTUS – Fazendo barulho

Sala I009 – 1ª máquina Philco 36000 BTUS – Congelando ; 2ª máquina Philco 36000 BTUS – fazendo barulho

Sala I005 – Elgin 24000 BTUS – Sem funcionar

Secretaria do mestrado – Agratto 18000 BTUS – sem funcionar

Sala PPGEC – Agratto 18000 BTUS – não está funcionando

BLOCO J - Troca de suporte e manutenção de 16 unidades Comfee de 18000 BTUS e 2 Philco 36000 BTUS

Sala J306 – Philco 36000 BTUS – fazendo barulho

Sala J303 – 2ª máquina Philco 36000 BTUS – não liga

Sala J302 – 1ª máquina Philco 36000 BTUS – não liga

Sala J301 – Agratto 12000 BTUS – com problemas de tubulação

A partir das informações fornecidas segue a tabela com a totalidade das máquinas de acordo com a potência.

Potência (BTUs) Quantidade de Máquinas

48.000	5
36.000	37
24.000	1
18.000	19
12.000	1
7.500	1

Total Geral: **64 máquinas**

Atenciosamente,
Jackson Ferreira dos Santos
Coordenador de Manutenção
UPE Campus Garanhuns



Documento assinado eletronicamente por **Jackson Ferreira dos Santos**, em 20/02/2026, às 14:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81706751** e o código CRC **AC240716**.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Rua Capitão Pedro Rodrigues, - Bairro São José, Garanhuns/PE - CEP 55290-000,
Telefone: