






A

B

C

D

Lista de materiais - EEE Itaguaçu		
Elétrica		
.CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR NO PISO		
Alvenaria		3 pç
30x30x70 cm		3 pç
Tampa em ferro fundido para caixa 30x30 cm		
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL		
Eletroduto 680N		
1.1/2"	80 m	
ELETRODUTOS		
Eletroduto PEAD		
ELETRODUTO PEAD DE Ø1".		
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	50 m	
Eletroduto PVC FLEX		
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE Ø3/4".		
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	50 m	
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO		
Luminária embutir		
LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 3215 lm E EFICÁCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 111 lm/W. EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO - REF. ITAIM DORAH-E-GQ	1 pç	
OU EQUIVALENTE TÉCNICO LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM DUAS LÂMPADAS T8 DE LED - 2X32W	1 pç	
QUADROS ELÉTRICOS		
QUADROS		
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT	1 pç	
Acessórios p/ eletrodutos		
Caixa PVC		
4x2"	3 pç	
Cabo Unipolar (cobre) COBRECOCOM		
Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecoc Flexicom Antichama)		
1.5 mm² - Amarelo	150 m	
1.5 mm² - Azul claro	60 m	
1.5 mm² - Branco	25 m	
1.5 mm² - Verde-amarelo	25 m	
16 mm² - Azul claro	30 m	
16 mm² - Branco	30 m	
16 mm² - Preto	30 m	
16 mm² - Vermelho	30 m	
2.5 mm² - Azul claro	15 m	
2.5 mm² - Branco	15 m	
2.5 mm² - Preto	25 m	
2.5 mm² - Verde-amarelo	25 m	
2.5 mm² - Vermelho	15 m	
4 mm² - Azul claro	20 m	
4 mm² - Branco	85 m	
4 mm² - Preto	85 m	
4 mm² - Verde-amarelo	85 m	
4 mm² - Vermelho	85 m	
16 mm² - Preto	90 m	
16 mm² - Azul claro	30 m	
Dispositivo Elétrico - embutido		
Placa 2x4"		1 pç
Placa c/ furo		1 pç
Placa p/ 1 função		1 pç
Placa p/ 2 funções		
S/ placa		
Interruptor 1 tecla simples	1 pç	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	2 pç	
Dispositivo Elétrico - sobrepor		
Tomada de sobrepor		
Tomada blindada 3P+T - 16A	1 pç	
Dispositivo de Comando		
Relé fotoelétrico		
fotocélula	1 pç	
Dispositivo de Proteção		
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)		3 pç
16 A - 5 kA		1 pç
20 A - 5 kA		
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)		
40 A - 5 kA	1 pç	
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)		
10 A - 5 kA	2 pç	
Dispositivo de proteção contra surto		
Classe 2, 175 V - In 20 kA Imax 40 kA	4 pç	
Quadro distrib. chapa pintada - embutir		
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)		
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A	1 pç	
Padrão de entrada de energia - Poste Acoplado		
Padrão de entrada de energia poste acoplado CPFL - C1		
15kVA - 220V trifásico	1 pç	

LEGENDA DAS INDICAÇÕES		
	Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA	
	Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA	
	Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA	
	Dispositivo diferencial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.	
	Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA	
	Medidor	
	Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²	
	Neutro - Azul claro	
	Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho	
	Terra - Verde/Amarelo	
	Retorno - Amarelo	
	Campainha	

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
00	Emissão inicial	29/04/2025	Caio Oliveira

	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE Salto Rua 9 de Julho, 1053, Centro, Salto/SP
--	--

Obra	
Estação Elevatória de Esgoto Itaguaçu	
Rua Caipós, Jardim Itaguaçu, s/n, Salto/SP	

Projetaista	Proprietário
Caio César de Oliveira 5070079886	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto SAAE Salto

Projeto	PROJETO ELÉTRICO		
Pavimento	Térreo		
Conteúdo	Lista de materiais.		
		Prancha	
		3	
		Conjunto 1	Pran. Tot. 3
Data	29/04/2025	Escala	1:50
		Desenho	Conferência

A

B

C

D