



- ## LEGENDA



PONTO DE DRENO AO LADO DAS UNIDADES. DIÂMETRO DE 3/4"
OBS.: O PONTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO CLIENTE.

PONTO DE FORÇA (ALIMENTAÇÃO) 380V-3F-60Hz - 3,5 CV
OBS.: O PONTO DE FORÇA DEVERA SER FORNECIDO PELO CLIENTE

- | | |
|---|--|
| | DUTO DE INSUFLEMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM FLANGES TDC ISOLADA COM MANTA DE Lã DE VIDRO 38MM |
| | DUTO DE RETORNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM FLANGES TDC ISOLADA COM MANTA DE Lã DE VIDRO 38MM |
| | DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM FLANGES TDC ISOLADA COM MANTA DE Lã DE VIDRO 38MM |

19	07	GRELHA VENEZIANA, ARQ. TAM. 395X495 MM, REFERÊNCIA TROX.
18	05	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 300X300 MM, REFERÊNCIA TROX.
17	01	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 200X200 MM, REFERÊNCIA TROX.
16	10	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 300X200 MM, REFERÊNCIA TROX.
15	06	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 600X300 MM, REFERÊNCIA TROX.
14	08	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 500X150 MM, REFERÊNCIA TROX.
13	16	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 300X200 MM, REFERÊNCIA TROX.
12	20	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 300X150 MM, REFERÊNCIA TROX.
11	01	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 600X250 MM, REFERÊNCIA TROX.
10	08	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD. JN-B, TAM. 400X200 MM, REFERÊNCIA TROX.
09		GRELHA DE RETORNO, MODELO: AR-AG TAMANHO 425X4225MM, REFERÊNCIA TROX.
09		GRELHA DE RETORNO, MODELO: AR-AG TAMANHO 625X325MM, REFERÊNCIA TROX.
07	03	GRELHA DE RETORNO, MODELO: AR-AG TAMANHO 325X425MM, REFERÊNCIA TROX.
06	08	GRELHA DE RETORNO, MODELO: AR-AG TAMANHO 325X825MM, REFERÊNCIA TROX.
05	02	DIFFUSOR 4 VAS, MODELO: ADLQ-AG TAMANHO: 3, REFERÊNCIA TROX.
04	16	DIFFUSOR 4 VAS, MODELO: ADLQ-AG TAMANHO: 4, REFERÊNCIA TROX.
03	02	DIFFUSOR 4 VAS, MODELO: ADLQ-AG TAMANHO: 5, REFERÊNCIA TROX.
02	01	CAXA DE FILTRAGEM TERMINAL, H13, MOD. F650 TAMANHO: 457X745X78MM, COM DIFUSOR ADLQ, REFERÊNCIA TROX.
01	08	CAXA DE FILTRAGEM TERMINAL, H13, MOD. F650 TAMANHO: 610X610X150MM, COM DIFUSOR ADLQ, REFERÊNCIA TROX.
ITEM	QTD.	D I S C R I M I N A Ç Ã O

01	23/07/19	ABIMAE	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS
00	13/03/19	ABIMAE	EMISSIONAL INICIAL
REV.	DATA	VISTO	D E S C R I Ç Ã O

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL PALMEIRAS DE GOIÁS - GO

AUTOR DO PROJETO AS BUILT:	DESENV. DO PROJETO EXECUTIVO:
_____	ABIMAEI JOSÉ URCINO JUNIOR ENG. MECÂNICO CREA 1015366643 D-G

CONTEUDO:
REDE DE DUTOS ÁREA TÉCNICA

DATA: 13/03/2019	PROJETISTA: ARIMAFI	ESCALA: 1:125	REVISAO N°: 01	PROJETO N°: ARC-RDT-HMPG-001-R01
---------------------	------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------

FORMATO AC