



Quadro de Esquadrias À demolir						
Legenda						
Nº	largura (m)	altura (m)	peitoril (m)	sistema	material	Qt
P-01	0,80	2,10	—	abrir	madeira	09
P-04	0,80	2,10	—	abrir	alumínio	98

NOTA:

Conforme verificação in loco, constatou-se que algumas portas das classificações P1, P4 e P5 não possuem abertura mínima livre de 0,80 m, conforme estabelecido na ABNT NBR 9050, devendo ser realizada a retirada dos marcos existentes e sua substituição considerando nova estrutura e portas, e abertura da alvenaria de 0,90m para permitir que o vão atenda ao mínimo exigido.

LEGENDA

- PORTAS Á DEMOLIR
— PORTAS Á CONSTRUIR
▨ PAREDES Á DEMOLIR