

01 *PLANTA ELÉTRICA*
1 : 50



02 *DIAGRAMA UNIFILAR*
SEM ESCALA

QDG

Nº CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA ATIVA (W)	POTÊNCIA FP - FATOR DE PERCA	POTÊNCIA APARENTE (VA)	TENSÃO (V)	IB (CORRENTE DE CIRCUITO) (A)	FA (FATOR DE AGRUPAMENTO)	IB' CORRENTE DE PROJETO CORRIGIDA (A)	FASE	BALANC. FASES A	B	C	IZ CORRENTE DO CABO (A)	DISJ. (A)	DR (A)	COND. FASE	COND. NEUTRO	COND. TERRA	TIPO DE CABO
1	ILUMINAÇÃO	326,00	0,92	354,35	220	1,61	0,65	2,48	A	354,35			24,00	16	-	#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
2	CHUVEIRO 1	5500,00	1,00	5500,00	220	25,00	0,65	38,46	A	5500,00			41,00	40	40	#6,0mm²	#6,0mm²	#6,0mm²	PVC (70°C)
3	CHUVEIRO 2	5500,00	1,00	5500,00	220	25,00	0,65	38,46	A	5500,00			41,00	40		#6,0mm²	#6,0mm²	#6,0mm²	PVC (70°C)
4	CHUVEIRO 3	5500,00	1,00	5500,00	220	25,00	0,65	38,46	B		5500,00		41,00	40		#6,0mm²	#6,0mm²	#6,0mm²	PVC (70°C)
5	CHUVEIRO 4	5500,00	1,00	5500,00	220	25,00	0,65	38,46	B		5500,00		41,00	40		#6,0mm²	#6,0mm²	#6,0mm²	PVC (70°C)
6	CHUVEIRO 5	5500,00	1,00	5500,00	220	25,00	0,65	38,46	C			5500,00	41,00	40		#6,0mm²	#6,0mm²	#6,0mm²	PVC (70°C)
7	CHUVEIRO 6	5500,00	1,00	5500,00	220	25,00	0,65	38,46	C			5500,00	41,00	40		#6,0mm²	#6,0mm²	#6,0mm²	PVC (70°C)
8	CONDICIONADOR DE AR	1600,00	0,80	2000,00	220	9,09	0,65	13,99	A	2000,00			24,00	16		#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
9	CONDICIONADOR DE AR	1600,00	0,80	2000,00	220	9,09	0,65	13,99	B		2000,00		24,00	16		#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
10	CONDICIONADOR DE AR	1100,00	0,80	1375,00	220	6,25	0,65	9,62	C			1375,00	24,00	16		#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
11	CONDICIONADOR DE AR	1100,00	0,80	1375,00	220	6,25	0,65	9,62	C			1375,00	24,00	16		#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
12	TUG's - Acolhimento conj - Banheiro Acolhimento	2200,00	0,92	2391,30	220	10,87	0,65	16,72	B		2391,30		24,00	20		#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
13	TUG's PPP, Banheiro Cozinha, Banheiro Isolamento e Banheiro PPP	2600,00	0,92	2826,09	220	12,85	0,65	19,76	A	2826,09			24,00	20	25	#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
14	TUG's Enfermaria Pediatrica, Banheiro Enfermaria pediatrica. Enfermaria masculina e Banheiro Enfermaria Masculina	2600,00	0,92	2826,09	220	12,85	0,65	19,76	C			2826,09	24,00	20		#2,5mm²	#2,5mm	#2,5mm	PVC (70°C)
15	RESERVA																		
16	RESERVA																		
17	RESERVA																		
TOTAL		46126,00		48147,83						16180,43	15391,30	16576,09							

04 *QUADRO DE CARGAS*
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAIS
AMPLIAÇÃO – HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
1	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS		
1.01	LÚMINARIA DE LED PLAFON 18 W	11	und.
1.02	LÚMINARIA DE LED PLAFON 30 W	4	und.
1.03	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T – 10A – 250V 1,30m	5	und.
1.04	TOMADA HEXAGONAL SIMPLES 2P + T – 10A – 250V 1,30m	15	und.
1.05	TOMADA HEXAGONAL SIMPLES 2P + T – 10A – 250V 2,20m	8	und.
1.06	INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P + T –250V	1	und.
1.07	INTERRUPTOR SIMPLES	7	und.
1.08	INTERRUPTOR PARALELO	8	und.
1.09	PLACA COM FURO PARA FIAÇÃO CHUVEIRO	6	und.
1.10	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	50	und.
1.11	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	15	und.
2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.01	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL – MANGUEIRA CORRUGADA LEVE – DIAM. 25MM (85 METROS TETO + 65 M PAREDE)	150,00	m
2.02	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL – MANGUEIRA CORRUGADA LEVE – DIAM. 32MM	30,00	m
2.03	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL – MANGUEIRA CORRUGADA LEVE – DIAM. 50 MM	35,00	m
2.04	CAIXA DE PASSAGEM	1,00	Und
3	CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
3.01	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	730,00	m
3.02	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6.0 MM2	160,00	m
3.03	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 16 MM2	12,00	m
3.04	CABO ISOLADO PVC 0,6/1,0 KV – 35 MM2	140,00	m
3.05	CABO DE COBRE NU – 10 MM2 (ATERRAMENTO)	10,00	m
4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS		
4.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 30 ELEMENTOS	1	und.
4.02	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A	5	und.
4.03	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A	6	und.
4.04	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 A	6	und.
4.05	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A	1	und.
4.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	3	und.
4.07	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	3	und.
4.08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A–30mA	1	und.
4.09	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A–30mA	1	und.

03 *LISTA DE MATERIAIS*
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:
• VERIFICAR CIRCUITOS NO QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR.
• NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE "MANGUEIRAS" DE QUALQUER ESPÉCIE.
• DEIXAR MATERIAL RESERVA NO FINAL DA OBRA.
• TODAS AS TOMADAS SERÃO CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NBR-14136-2002 E NBR-6147-2000.
• OGST E GD'S DEVERÃO TER:
A) BARREIRAS COM PROTEÇÃO BARREIRA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, CONFORME NBR9-5410;
B) PLACAS DE ADVERTÊNCIA CONFORME ITEM 6.5.10 DA NBR 5410;
C) DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS;
D) GRAU DE PROTEÇÃO IP 65.
• DISJUNTORES UTILIZADOS NOS QD'S, SERÃO EM CAIXA MOLDADA, CONFORME PADRÃO EUROPEU(NBR IEC 60898 OU NBR IEC 60947-2).
• O QUADRO DEVERÁ SER IDENTIFICADO EXTERNA E INTERNAMENTE.
• PELO MENOS UM ESQUEMA UNIFILAR ATUALIZADO E RESPECTIVOS DISJUNTORES E DIAGRAMA UNIFILAR,
TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS POR EMPRESA COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA, COM MÃO-DE-OBRA E
FERRAMENTAL EM CONFORMIDADE COM A NR10.
• OS BARRAMENTOS DEVERÃO SER PINTADOS NAS SEGUINTES CORES:
FASE A:VERMELHA, FASE B:BRANCA, FASE C:AMARRONA,
NEUTRO= AZUL CLARO, TERRA=VERDE;.
• SUPRESSORES DE SURTO(DPS) CORRENTE NOMINAL DE 40kA, 275V.
• O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS TERÁ ESPAÇOS PARA DISJUNTOR GERAL E SUPRESSORES DE SURTOS
• TODO ELETRODUTO NÃO MENCIONADO, CONSIDERAR PVC FLEXIVEL 65%".
• TODO CONDUTOR NÃO MENCIONADO, CONSIDERAR FIO ISOLADO PVC 750V, No. 2,5 MM2
• TODO ELETRODUTO ENTERRADO DEVERÁ SER DE PVC RÍGIDO.
• CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DO QDG, DEVERÃO TER CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO.
• SISTEMA DE ATERRAMENTO TN-C-S, O NEUTRO E TERRA UNIDOS EM CONDUTOR PEN DA MEDIÇÃO ATÉ OGBT,
APÓS OGBT FAZER A SEPARAÇÃO DOS MESMOS.

NOTAS DE ADVERTÊNCIA:
(CONFORME A NORMA, ESTAS NOTAS DEVERÃO SER
FIXADAS EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)
1) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA.
NESSE CASO, O CIRCUITO DEVE SER DIVIDIDO, DE MODO A REDUZIR A CARGA
DO MAIOR CONSUMIDOR. ENSAIOS AMPERAGENS SIMPLESMENTE, COMO NECESSÁRIA
TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE
REQUER , ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS
DE MAIOR SECÇÃO (BITOLA).

2) DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA
DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE, SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NÃO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE
QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS
HABILITADOS.
A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE DIFERENCIAL A ELIMINAÇÃO DE
PROTETORIA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS
USUARIOS DA INSTALAÇÃO.

LEGENDA

	– PONTO DE LUZ NO TETO, INSTALAÇÃO SOBREPOR
	– INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO E TOMADA 2P+T–10A,H=110CM DO PISO ACABADO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PVC 4"X2"
	– INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO, H=110CM DO PISO ACABADO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PVC 4"X2"
	– TOMADA 2P+T – 10A, H=110CM DO PISO ACABADO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PVC 4"X2"
	– TOMADA DUPLA 2P+T – 10A, H=110CM DO PISO ACABADO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PVC 4"X2"
	– TOMADA 2P+T – 10A, H=210CM DO PISO ACABADO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA PVC 4"X2"
3W	– INTERRUPTOR PARALELO, h=110cm DO PISO ACABADO, INSTALAÇÃO SOBREPOR EM CONDULETE MET 4"X2"
	– QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, H=150CM DO PISO ACABADO
	– CAIXA DE MEDIÇÃO, PADRÃO ENEL EXISTENTE
	– ELETRODUTO PVC FLEXIVEL – INSTALADO EM TETO
	– ELETRODUTO ENTERRADO
	– TUBO QUE SOBE
	– TUBO QUE DESCE
	– NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	– CAIXA DE INSPEÇÃO

N.º PROTOCOLO: .....

APROVAÇÃO:

APROVADO
Em 13/08/2024

Maiide de Souza Mendanha
Eng. Civil
CREA 1018964285

PROJETO ELÉTRICO

Endereço: Avenida Francisco Pereira de Oliveira, Qd. 01, Lt. 01 - St. Cachoeirinha - Aragoiânia - GO
16°55'7.02"S 49°27'8.46"O

Nome do Proprietário: CLEICE ANTONIA PEREIRA:43987133104 (Assinado de forma digital por CLEICE ANTONIA PEREIRA:43987133104 Dados: 2024.08.13 09:18:43 -03'00')

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOIÂNIA-GO CNPJ N°11.327.382/0001-89

Responsável Técnico: PATRICIA SOUZA SILVA NASCIMENTO:00813314100 (Assinado de forma digital por PATRICIA SOUZA SILVA NASCIMENTO:00813314100 Dados: 2024.09.10 18:02:43 -03'00') 13314100

ENGENHEIRA CIVIL - PATRICIA SOUZA SILVA - CREA 15.892/D-GO

Autor do projeto: PATRICIA SOUZA SILVA NASCIMENTO:00813314100 (Assinado de forma digital por PATRICIA SOUZA SILVA NASCIMENTO:00813314100 Dados: 2024.09.10 18:02:43 -03'00') 13314100

ENGENHEIRA CIVIL - PATRICIA SOUZA SILVA - CREA 15.892/D-GO

LOGOMARCA: CAMERON ENGENHARIA E CONSULTORIA

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ARAGOÂNIA

CONTEÚDO: PLANTA ELÉTRICA, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS, LISTA DE MATERIAIS, NOTAS

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL (M²): 1.165,44 m²

ÁREA DE AMPLIAÇÃO (M²): 128,58 m²

ÍNDICE PAISAGÍSTICO:

ARQUIVO: PROJETO HOSPITAL

FOLHA: 1/1

DATA: 01/06/2024

DESENHO: Gustavo Ribeiro