



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO



Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual no 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual no 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8219000025A							
Nome da Edificação: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO DE ROCHI							
Nome Fantasia: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO DE ROCHI							
Logradouro público: AVENIDA ANTONIO SORATO						Nº: 105	
Bairro: DISTRITO ESTAÇÃO COCAL			Município: MORRO DA FUMAÇA/SC			CEP: 88830-000	
Complemento: GINÁSIO DE ESPORTES				LAT/LONG: (-28.601544866198,-49.248196843655)			
Referência:				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 0				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL							
NR		Nome Completo			CPF/CNPJ		
1		Município de Morro da Fumaca			83.000.323/0001-02		
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: A8219000016A		Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 1		
Área total da solicitação: 1.392,00 (m²)							
Nome Solicitante: D. L. T. A.		CPF/CNPJ : ***.491.039-**			Evento: Não		
Data da Solicitação: 28/12/2023		Quantidade de anexos: 21			Risco do processo: Sem enquadramento		
3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO							
(x) Proteção por extintores		(x) Gerenciamento de riscos e plano de emergência			(x) Brigada de incêndio		
(x) Iluminação de emergência		(x) Saídas de emergência			(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento		
(x) Instalações elétricas		(x) Sinalização de emergência					
-> 3.2. RISCO ESPECIAIS							
Nenhum risco especial cadastrado							
3.3. DETALHES POR BLOCO							
3.3.1. ÚNICO (12573)							
Área da solicitação: 1.392,00 (m2)				Área aprovada: 1.392,00 (m2)			
Nº de pavimentos: 1		Altura: --		Área do pavimento Tipo: 1.392,00 (m)		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Baixa - 150,00 (MJ/m2)			Situação: EXISTENTE		Lotação Máxima: 704
Tipo Construtivo: CONCRETO PRÉ-MOLDADO		Escada do Bloco: Sem escada			Quantidade de Glp: --		
Responsável técnico: Deborah Lurdes Triches Acordi				Registro (CREA/CAU/CRT): SCA1349473			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-3 [Local de Reunião de Público] Centro esportivo e de exibição	ginásios	0,00	704,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
RISCOS ESPECIAIS							

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[PPE] - Proteção por extintores	[PE] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência
[BI] - Brigada de incêndio	[IE] - Iluminação de emergência
[SE] - Saídas de emergência	[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento
[IEL] - Instalações elétricas	[SEM] - Sinalização de emergência

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Conforme Ofício 193/2023 anexado ao processo

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado : DEFERIDO
Observações: - Projeto aprovado em conformidade com as Normas de Segurança Contra Incêndio de Santa Catarina - LEI Nº 16.157, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013; - Lotação máxima do setor 1: 170 pessoas - Lotação máxima do setor 2: 170 pessoas; - Lotação máxima do setor 3: 167 pessoas; - Lotação máxima do setor 4: 167 pessoas; - Lotação máxima do mezanino: 30 pessoas; - LOTAÇÃO MÁXIMA DO GINÁSIO: 704 PESSOAS;

Quartel de CRICIÚMA/SC, 15/01/2024

Assinatura Eletrônica

Alessandro Roldao Pereira - Cabo

NOME

CRICIÚMA/SC, 15/01/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: b4665b9bfa98425ed0add2b3de0528bc73a8d2ec