



PROCESSO N.º: 0092.0411.5280.0192/2024- COORDENAÇÃO GERAL -SECCOMPRAS/SECCOMPRAS
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 83/2024 – SECCOMPRAS/AP
PETICIONANTE: MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 83/2024 – SECCOMPRAS/AP, que tem por objeto a **Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica, Integrada por Sistemas de Alarmes e Circuito Câmeras e NVRs (Gravador Digital de Vídeo) com tecnologia IP Megapixel e PoE, abrangendo Instalação, Desinstalação, Remanejamento, Reinstalação e Locação com Cobertura de Seguro Patrimonial, Manutenção e Operação de Sistemas e Equipamentos, visando o monitoramento remoto das unidades vinculadas à Secretaria de Estado da Administração**, de acordo com as condições e especificações contidas no Edital e seus anexos, impetrado pela empresa MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA, CNPJ: 17.793.300/0001-78, doravante denominada PETICIONANTE, nos termos apresentados no e-mail remetido a esta SECCOMPRAS, no dia 01 de outubro de 2024.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pelo PETICIONANTE, no dia 01 de outubro de 2024, às 11:55h. Neste sentido, conhecemos o requerimento de esclarecimento ao Edital de Licitação, ao qual passamos a apreciar e nos posicionar, dentro do prazo legal estabelecido.

2. DA SOLICITAÇÃO E RESPOSTA

Os questionamentos suscitados pelo PETICIONANTE e as correspondentes respostas são as seguintes:

Questionamento 01: “Na página 80, item 16.1.5, consta "Sensor Infravermelho Passivo Duplo, PET com tecnologia de barramento", que é comumente utilizado em ÁREA INTERNAS. Entretanto, este mesmo item não vem descrito e quantificado nas páginas 122, 123 e 124 do TR, visto que os itens 1.5, 2.5 e 3.5 correspondem aos sensores a serem utilizados em ÁREA EXTERNA, conforme relacionado no item 16.1.14 da página 83. Portanto, pergunto qual a quantidade de sensores p/ ÁREA INTERNA deve ser considerada para cada Kit?”.

Resposta: Em atenção ao questionamento sobre o item 16.1.5, referente ao "Sensor Infravermelho Passivo Duplo, PET com tecnologia de barramento", esclarecemos o seguinte:

De fato, conforme destacado, o item 16.1.5 menciona o sensor utilizado em áreas internas. Entretanto, tal sensor não foi especificado e quantificado nas páginas 122, 123 e 124 do Termo de Referência.

Confirmamos que os itens 1.5, 2.5 e 3.5 das referidas páginas correspondem aos sensores para áreas externas, como corretamente identificado no item 16.1.14 da página 83.





Em relação à quantidade de sensores para **áreas internas** que deve ser considerada para cada kit, informamos que essa definição será ajustada conforme o projeto técnico detalhado de cada local. Sugerimos, preliminarmente, que seja considerada a necessidade de X sensores de infravermelho passivo duplo PET com tecnologia de barramento por kit, de acordo com as especificidades das áreas internas a serem protegidas.

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

Macapá-AP, 02 de outubro de 2024





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ -
SEAD
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF

DESPACHO

Em 02 de outubro de 2024

Documento Nº 0092.0411.5280.0192/2024

Assunto: ESCLARECIMENTO - MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2024 - (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA)

Ao Gabiente,

Senhora chefe,

Encaminho as respostas aos esclarecimentos para a empresa MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 083/2024 – Processo SIGA nº 0002/SEAD/2024, para homologação da gestora.

ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA
Coordenadora Administrativa E Financeira (CAF - COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA)
(Assinado Eletronicamente)

ANGELA ANDREZA FURTADO DE OLIVEIRA - COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CAF - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA), em 02/10/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 293416381. Cód. CRC: F0896EC





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ -
SEAD
GABINETE - GAB

DESPACHO

Em 03 de outubro de 2024

Documento Nº 0092.0411.5280.0192/2024

Assunto: RATIFICAÇÃO-ESCLARECIMENTO - MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2024 - (VIGILÂNCIA ELETRÔNICA)

À SECCOMPRAS,

Com os cordiais cumprimentos, considerando o recebimento do **OFÍCIO Nº 320102.0076.5280.0522/2024 COORDENAÇÃO GERAL - SECCOMPRAS - SECCOMPRAS**, para manifestação técnica quanto ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA, formulado na forma do Edital e Legislação aplicável.

Nesse sentido, restituo o presente processo contendo a **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** (Folhas 199-200), bem como **RATIFICO o exposto no mesmo.**

Encaminhamos os autos a esta SECCOMPRAS para demais medidas cabíveis.

Atenciosamente,

CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES
Secretária De Estado Da Administração (GAB - GABINETE)
(Assinado Eletronicamente)