



LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS		
Vista	Símbolo da Planta	Legenda
T		Tomada simples baixa, a 30 cm do piso acabado.
		Tomada simples média, a 120 cm do piso acabado.
		Tomada simples alta, a 200 cm do piso acabado.
D		Tomada dupla baixa, a 30 cm do piso acabado.
		Tomada dupla média, a 120 cm do piso acabado.
		Tomada dupla alta, a 200 cm do piso acabado.
M		Tomada dupla média com interruptor simples, a 120 cm do piso acabado.
		Interruptor simples, a 120 cm do piso acabado.
		Interruptor paralelo, a 120 cm do piso acabado.
D		Interruptor duplo simples, a 120 cm do piso acabado.
		Interruptor duplo simples e paralelo, a 120 cm do piso acabado.
		Interruptor duplo paralelo, a 120 cm do piso acabado.
T		Interruptor triplo simples, a 120 cm do piso acabado.
		Interruptor triplo paralelo, a 120 cm do piso acabado.
		Interruptor triplo simples e paralelo, a 120 cm do piso acabado.
B		Saída para antena de TV
		Saída para cabo de internet RJ45
		Tomada de piso para computadores

LEGENDA - LUMINÁRIAS			
QT	Símbolo	Descrição da luminária	Temperatura de cor
24		LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR 40X40	4000K NEUTRO
19		LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR 24X24	4000K NEUTRO
OBSERVAÇÕES:			
1 - Todo o forro deve possuir uma dilatação de 3 cm em seu entorno.			
2 - Todas as medidas devem ser conferidas no local.			
3 - A indicação é para que se use forro no sistema drywall.			
4 - Todas os pontos de iluminação de ARANDELAS e pontos de LED não necessitam de caixa elétrica, sendo necessário somente a passagem do eletroduto.			

ORIENTAÇÃO AO CONSTRUTOR - As são portas do tipo "KIT PRONTO". Adicione 8cm à largura dos vãos (4cm de cada lado) e 5cm à altura. Por exemplo: portas de 2,10x0,80 serão 2,15x0,85 - esse critério se aplica a todas as portas KIT PRONTO.

Todas as janelas, exceto as dos banheiros dos funcionários, serão isoladas com uma parede de alvenaria de tijolo maciço acompanhando a espessura das paredes existentes.

TP ENG

Projetos e Construções

Proprietário (a):

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ARRAIAS - TO

CNPJ: 12.136.401/0001-52

Projeto:

Assistencial de Saúde

UBS Bunitinho

PROJETOS:

ARQUITETÔNICO

ESTRUTURAL

ELETRICO

HEGROSSANITÁRIO

COMBATE A INCENDIO

REFORMAS

SPDA

ASSESSORIAS

LAUDOS TÉCNICOS

OBRAS PÚBLICAS

Conteúdo

Planta de tomadas, planta de luminotécnico

Responsável Técnico

Custodio Costa Torres

Engenheiro Civil

CREA-TO 311.418/D

Quadro de Áreas

Área do Terreno.....1009,92 m²

Pavimento Térreo.....340,05 m²

Pavimento Superior.....0,00m²

Área Total.....340,05 m²

Data.....31/10/2025

Etapa do Projeto.....PE

Disciplina.....ARQ

Revisão.....00

Código do Projeto.....0003

Folha

5

6

Escala: Indecida