



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITO À CIDADANIA

OFÍCIO SMASDC Nº 103/2025

Campo Alegre - AL, 26 de março de 2025.

Ilma. Sra.
Márcia dos Santos
Diretora do Setor de Licitação e Contratos
Município de Campo Alegre/AL

Assunto: **Realização de procedimento para o fornecimento de materiais de construção (elétrico).**

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de aquisição de materiais de construção (Elétrico), venho por meio deste, levar ao conhecimento de Vossa Senhoria a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito à Cidadania para contratação do referido objeto, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos que seguem no Documento de Formalização de Demanda em anexo.

Ademais, indico como responsável técnico detentor dos conhecimentos específicos e inerentes as peculiaridades da demanda solicitada, para que componham a Equipe de Planejamento da Contratação, o servidor:

Nome da Servidor: Bruno Marques Duda de Cerqueira

CPF: 109.501.664-48

Função/Cargo: Assessor Administrativo

Informo ainda que o quantitativo estimado será suficiente para suprir nossas necessidades previstas no decorrer do período de vigência da contratação.

Sem mais para o momento.

Erika Laís de Oliveira
Moreira - Secretária
Municipal de
Assistência Social

Assinado de forma digital por
Erika Laís de Oliveira Moreira -
Secretária Municipal de
Assistência Social
Dados: 2025.03.26 15:53:50
-03'00'

Erika Laís De Oliveira Moreira
Secretária Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania
Portaria – 05/2025



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 12 - LEI 14.133/21

Execução

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 26/03/2025
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA / 20002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Responsável pela Demanda	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA	
Matrícula / CPF	654920567 / 089.569.184-14	
Email		
Telefone		

2. OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO.
Destinação: Material de consumo.
Forma de Contratação Sugerida: Modalidades da Lei n.º 14.133/2021

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
A contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de material de construção (elétrico) é imprescindível para o bom andamento das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania, visando proporcionar a manutenção dos ambientes, oferecendo maior conforto e segurança aos funcionários, usuários e visitantes que acessam diariamente as instalações de todos os setores desta secretaria, possibilitando o cumprimento das atribuições constitucionalmente impostas ao Município de Campo Alegre/AL.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO
Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2025.

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
32752	Nome: BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO: Especificação: BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO.	UND	20,0000
32754	Nome: BOCAL E27 - Especificação: comum, em plástico, cor preta.	UND	15,0000
32756	Nome: BOCAL E27 : Especificação: em material de louça.	UND	45,0000
32753	Nome: BOCAL E27 – Especificação: com rabicha, em plástico, cor preta.	UND	45,0000
32755	Nome: BOCAL E27 DECORATIVO – Especificação: em pvc, com branca ou preta.	UND	66,0000
32757	Nome: BOCAL E40: Especificação: – em material de louça.	UND	40,0000

32767	Nome: CABO COAXIAL – Especificação: COM 20M ANTENA PARABÓLICA (MONTADO)	UND	4,0000
32768	Nome: CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto à qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	10,0000
32769	Nome: CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto à qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	10,0000
32770	Nome: CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 - Especificação: Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	10,0000
32771	Nome: CABO FLEXÍVEL 6,0 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	10,0000
32772	Nome: CABO FLEXÍVEL DE 10.0MM² (ANTICHAMA) COLORIDO Especificação: - CONDUTOR: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm² (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280. Isolação: composto termoplástico poliolefinico não halogenado (lshf/a), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio. Norma de referência: nbr 13248 - cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kv - requisitos de desempenho, normas aplicáveis: nbr nm 280, nbr 11633, nbr 10495 e nbr 12139." Peça com 100m.	UND	4,0000
32773	Nome: CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 16 MM² - : Especificação: awg 1 cabos de potência multiplexados autossustentados, com isolamento extrudada de pe (termoplástico) ou xlpe (termofixo), para tensões até 0,6/1kv. Características do produto: condutor fase: alumínio nu têmpera h19 encordoamento classe 1 e classe 2 compactada. Condutor neutro: alumínio nu (ca), liga de alumínio (cal), ou alma de aço (caa). Encordoamento classe 2 redondos normal. Isolação: composto polietileno (pe) 70° ou polietileno reticulado xlpe 90°C. aplicação: indicado para toda rede urbana de distribuição secundária e também para secundária rural. Nas cores: quadruplex: preto - cinza - vermelho. Neutro quando isolado cor azul, conforme norma nbr 8182:".	PÇ	10,0000
32774	Nome: CABO PP 2 X 1,5 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	2,0000
32775	Nome: CABO PP 2 X 2,5 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	2,0000
32776	Nome: CABO PP 2 X 4,0 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, ante chama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	2,0000
32777	Nome: CABO PP 3 X 2,5 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	3,0000

32778	Nome: CABO PP 3 X 4.0 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). com sistema de qualidade. peça com 100 metros.	UND	4,0000
32779	Nome: CABO PP 4 X 6 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). com sistema de qualidade. peça com 100 metros.	UND	2,0000
32781	Nome: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DISJUNTORES – Especificação: em pvc, pintado, de embutir, norma din.	UND	5,0000
32782	Nome: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO – Especificação: em aço, pintado, de embutir, norma din.	UND	3,0000
32783	Nome: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO – Especificação: em aço, pintado, de embutir, norma din.	UND	2,0000
32784	Nome: CAIXA DE ENERGIA PADRÃO EQUATORIAL M1 - Especificação: em policarbonato, monofásica, com caixa de disjuntor, do mesmo material.	UND	12,0000
32785	Nome: CAIXA DE ENERGIA PADRÃO EQUATORIAL M2 - Especificação: em policarbonato, trifásica, com caixa de disjuntor, do mesmo material.	UND	8,0000
32786	Nome: CAIXA MUFLA 4 X 2 - Especificação: em pvc.	UND	39,0000
32787	Nome: CAIXA MUFLA 4 X 4 - Especificação: em pvc.	UND	16,0000
32788	Nome: CAIXA MUFLA PVC OCTOGONAL – Especificação: 4 x 4, fundo móvel.	UND	10,0000
32789	Nome: CANALETA 50 X 20 X 2,0 METROS – Especificação: aberta, de cor branca ou cinza.	UND	10,0000
32796	Nome: CONTACTOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO Especificação: - contactor para comando de cargas. alta velocidade de abertura e fechamento dos contatos. possibilidade de acrescentar blocos de contatos na ou nf para automatização de circuitos. corrente operacional ac2/ac3: 25a (até 400vca), corrente operacional ac1 (ith): 42a (até 690vca), tensão de comando (bobina): 220vca, contato auxiliar: 1na+1nf, fixação por trilho din 35mm.	UND	2,0000
32797	Nome: CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM2: Especificação: – flexível, formado por 2 fios de cobre, tempera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05. isolamento composta em termoplástico de pvc/f. capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo 70°C. tensão nominal de 450 a 750 v. certificado nbr nm 13249. com sistema de qualidade. peça com 100 m.	UND	4,0000
32798	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 150A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 150a, tensão nominal 220 v – a partir de 10ka.	UND	2,0000
32799	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 90A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 90a, tensão nominal 220 v – a partir de 10ka.	UND	2,0000
32800	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 10A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 10a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32801	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 15A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 15a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000

32802	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 20a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32803	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 25A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 25a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32804	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 32A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 32a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32805	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 40A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 40a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32806	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 50A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 50a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32807	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 10A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 10a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	2,0000
32808	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 20A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 20a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	2,0000
32809	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 25A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 25a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	2,0000
32810	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 32A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 32a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	10,0000
32812	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 50A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 50a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.b68	UND	8,0000
32813	Nome: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 60A – Especificação: para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 60a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	8,0000
32819	Nome: ELETRODUTO “RÍGIDO 3/4” (25 MM) Especificação: - fabricados em pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	27,0000
32814	Nome: ELETRODUTO FLEXÍVEL 25 MM2 – Especificação: em pvc, anti-chama, peça com 50 metros.	UND	5,0000
32815	Nome: ELETRODUTO FLEXÍVEL 32 MM2 – Especificação: em pvc, anti-chama, peça com 25 metros.	UND	5,0000
32816	Nome: ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2” (50 MM) - Especificação: fabricados de pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	25,0000

32817	Nome: ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/4" (40 MM) - Especificação: fabricados de pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	25,0000
32818	Nome: ELETRODUTO RÍGIDO 2.1/2" (75 MM) - Especificação: fabricados de pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	10,0000
32823	Nome: ESPELHO CEGO – Especificação: 4 x 2, em pvc, cor branca ou cinza.	UND	25,0000
32824	Nome: ESPELHO CEGO OCTOGONAL – Especificação: 4 x 4, em pvc, cor branca ou cinza.	UND	10,0000
32830	Nome: EXTENSÃO FILTRO DE LINHA – Especificação: novo padrão, com 06 tomadas, com fusível de proteção.	UND	2,0000
32831	Nome: FIO DE 1,5 MM2 - Especificação: formado por fios de cobre, têmpera rígido, isolado, encordoamento com formação classe 5, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo 85°C, dupla isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v (certificado nbr nm 247-3). com sistema de qualidade. peça com 100 metros.	UND	4,0000
32832	Nome: FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M - Especificação: aprovado pela nbr (abnt), espessura 0,76mm, capacidade de temperatura a partir de 100°C em regime contínuo e 120°C em regime emergencial. Rolo com 10m.	UND	10,0000
32833	Nome: FITA ISOLANTE DE BAIXA 19 MM X 20M - Especificação: aprovado pela nbr 5037, capacidade de temperatura a partir de 80°C. Rolo com 20m.	UND	10,0000
32834	Nome: HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,00 M COM CONECTOR – Especificação: atendendo as normas da nbr 13571/96 e ul-467, núcleo de aço carbono com revestimento de cobre eletrolítico sem traços de zinco.	UND	10,0000
32835	Nome: HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,00 M COM CONECTOR – Especificação: atendendo as normas da nbr 13571/96 e ul-467, núcleo de aço carbono com revestimento de cobre eletrolítico sem traços de zinco.	UND	10,0000
32836	Nome: INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM 01 TECLA – Especificação: cor branca ou cinza, com tomada novo padrão.	UND	20,0000
32837	Nome: INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 01 TECLA – Especificação: cor branca ou cinza, com tomada novo padrão.	UND	20,0000
32838	Nome: INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 02 TECLAS – Especificação: cor branca ou cinza, com tomada novo padrão.	UND	20,0000
32839	Nome: INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 03 TECLAS – Especificação: cor branca ou cinza.	UND	15,0000
32840	Nome: INTERRUPTOR SISTEMA X – Especificação: EM PVC, COR BRANCA.	UND	10,0000
32841	Nome: ISOLADOR PARA CANTONEIRA DE 1" – Especificação: EM PORCELANA.	UND	10,0000
32850	Nome: LAMP. LED A60 10W 6000K AUTO-VOLT E27 - Especificação: de alto brilho, base: e27, eficiência luminosa(lm/w): 80.6 / fluxo luminoso (lm): 806 / irc(%): 80 / medidas(mm): 60x120 / potência(w): 10w / temperatura da cor(k): 6000 / tensão(v): autovolt / vida útil(h): 25.000	UND	50,0000
32851	Nome: LAMP. LED A70 12W 6500K AUTO-VOLT E27 - Especificação: de alto brilho, potência: 12 w (watts), auto-volt, vida útil (l70): 25.000 horas, fluxo luminoso: 1200 lm, ângulo de abertura: 180°, temperatura da cor: 6500k, temperatura ambiente: -20°C ~ 45°C, dimensões (l x a): 70 x 122 mm, peso: 103 g, ip20: uso interno e externo.	UND	50,0000
32852	Nome: LAMP. LED T100 30W 6500K AUTO-VOLT E27 – Especificação: potência de de 30w, grau 220, tensão auto-volt, temperatura da cor 6500k, fluxo luminoso: 2700lm, eficiência luminosa: 90m/w, tipo de base: e27, irc: 80%, medidas: 100mmx185mm, vida útil: 25.000 horas.	UND	50,0000
32853	Nome: LAMP. LED T118 40W 6500K AUTO-VOLT E27 - Especificação: potência de de 40w, grau 220, tensão auto-volt, temperatura da cor 6500k, fluxo luminoso: 3600lm, eficiência luminosa: 90m/w, tipo de base: e27, irc: 80%, medidas: 118mmx220mm, vida útil: 25.000 horas.	UND	50,0000

32854	Nome: LAMP. LED T135 50W 6500K AUTO-VOLT E27 - Especificação: potência de de 50w, grau 220, tensão auto-volt, temperatura da cor 6500k, fluxo luminoso: 4500lm, eficiência luminosa: 90m/w, tipo de base: e27, irc: 80%, medidas: 135mmx252mm, vida útil: 25.000 horas.	UND	50,0000
32846	Nome: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 20W 220-240V: Especificação: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 20W 220-240V.	UND	25,0000
32855	Nome: LUMINÁRIA DE LED QUADRADA PARA GALPÕES/QUADRA DE ESPORTES COMPOSTA DE 03 MÓDULO DE 50W - Especificação: variação de tensão 220v (198-266v ac) fator de potência 0,95, ângulo de abertura de 120° graus de proteção ip - 67, nas cores branca, cinza e preta, vida útil de 50.000 horas - com garantia de 03anos	UND	4,0000
32857	Nome: LUMINÁRIA DE LED SUPER SLIM Especificação: - potência 36w, temperatura de cor 6500k luz branca, fluxo luminoso 3200lm, tensão ac100-240v, frequência 50/60hz, ângulo de iluminação 120°, dimensão 1200x70x23mm.	UND	75,0000
32868	Nome: LUVA ELETRODUTO - ROSCÁVEL 1.1/4" (40MM)- Especificação: - antichama, devem ser do tipo roscável, fabricadas em pvc rígido, conforme norma nbr 15465.	PAR	10,0000
32869	Nome: LUVA ELETRODUTO - ROSCÁVEL 2.1/2" (75MM) Especificação: - antichama, devem ser do tipo roscável, fabricadas em pvc rígido, conforme norma nbr 15465.	PAR	10,0000
32870	Nome: LUVA ELETRODUTO - ROSCÁVEL 3/4"(25MM)- Especificação: - antichama, devem ser do tipo roscável, fabricadas em pvc rígido, conforme norma nbr 15465.'	PAR	10,0000
32872	Nome: POSTE CURVO DUPLO ENGASTADO Especificação: - 6 M, FERRO GALVANIZADO.	UND	4,0000
32873	Nome: POSTE CURVO DUPLO ENGASTADO- Especificação: - 8 M, FERRO GALVANIZADO.	UND	3,0000
32875	Nome: PROJETOR EM ALUMÍNIO INJETADO Especificação: com vidro temperado, ip-65 (medindo 228x222x55) com módulo de led 30w, temperatura de cor 6.000k	UND	4,0000
32874	Nome: PROJETOR EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO Especificação: - com 1 módulo de 50w, (equivalente a uma lâmpada vapor metálica de 70w) ip-65 (medindo 228x22x55) com módulo de led 50w, temperatura de cor 6.000kr gb.	UND	5,0000
32876	Nome: PROJETOR LED 100W RGB MULTICOLORIDO, IP 66, Especificação: com dois modulos 50w - potência: 100w temperatura de cor da luz: 6.500k rgb colorido lúmens: 7.500lm 90-265v multitensão até 70.000 horas.	UND	4,0000
32877	Nome: QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 28 DISJUNTORES BARRAMENTO 100ª: Especificação: QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 28 DISJUNTORES BARRAMENTO 100ª	UND	3,0000
32880	Nome: REFLETOR DE LED POTENCIA 200W, TIPO DE LED SMD- Especificação: - ultima geração led cor da luz branco frio - 6500k luminosidade de 24000 lúmens reais. ângulo de iluminação 120° > fator potencia 0.80 - super smd índice de reprodução de cor > 0.80% vida útil 50.000 horas tensão bicolto automático (110 v 220v) material alumínio preto/black. índice de proteção ip 66- máximo nível de proteção certificação ce, rohs, isso.	UND	15,0000
32884	Nome: REFLETOR PLACA SOLAR LUMINÁRIA LED PAINEL 40W C/ SENSOR IP65- Especificação: - autonomia – 10 horas. espaço iluminado – 80m². bateria de lítio – 19,2ah. painel solar monocristalino de 8w (6v). dimensões – luminária 500x230mm. painel 383x193mm.	UND	3,0000
32885	Nome: RELÉ DE PROTEÇÃO Especificação: - sub e sobre tensão rpw-ss-d23 220v 50/60hz ideal para proteção de circuitos elétricos contra e sobre tensão e falta de fase, garantindo maior segurança na operação de equipamentos e instalações elétricas.	UND	2,0000
32887	Nome: RELÉ FOTO ELÉTRICO N.F- Especificação: – alto desempenho para iluminação pública, capacidade de carga até 1000w resistivo, 1800va/220vac ou 1200va/127vac não corrigido, 500va corrigido, tensão de 105 a 305vac, saída ligada durante a noite, material do produto: tampa em policarbonato com proteção uv, base em copolímero polipropileno, gaxeta em pvc.	UND	10,0000

32888	Nome: RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR Especificação: - rw67 25a a 40a desenvolvidos para a proteção de cargas, os reles de sobrecargas evitam o aquecimento impróprio proveniente de sobrecargas ou faltas de fase. qualidade e segurança para seus equipamentos. modelo: relé de sobrecarga térmico tripolar rw67 25a a 40a azul. aplicações: motores monofásicos e trifásicos em ca, motores em cc, tipo: relé de sobrecarga térmico, referência: rw67, faixa de corrente: 25 a 40ª, tensão: 690v, número de polos: 3 polos, grau de proteção: terminais principais ip10 / terminais auxiliares ip20 temperatura ambiente de transporte e armazenagem: - 50 a 80°C temperatura ambiente de operação: - 20 a 70°C, medidas do produto (mm): comp. 106 x alt. 73 x larg. 50.	UND	2,0000
32889	Nome: SPOT BALIZADOR LED 7W EMBUTIR PARA CHÃO JARDIM E PISO BRANCO QUENTE IP67 A PROVA D'ÁGUA. Especificação: SPOT BALIZADOR LED 7W EMBUTIR PARA CHÃO JARDIM E PISO BRANCO QUENTE IP67 A PROVA D'ÁGUA.	UND	5,0000
32890	Nome: TOMADA COMUM PARA EMBUTIR: Especificação: – novo padrão, cor branca ou cinza.	UND	25,0000
32891	Nome: TOMADA DUPLA PARA EMBUTIR- Especificação: – novo padrão, cor branca ou cinza.	UND	25,0000
32892	Nome: TOMADA PARA EMBUTIR PARA COMPUTADOR- Especificação: – novo padrão, cor branca ou cinza.	UND	25,0000
32893	Nome: TOMADA SISTEMA X- Especificação: – novo padrão, cor branca.	UND	25,0000
32894	Nome: TOMADA SOBREPOR- Especificação: – novo padrão, cor branca.	UND	25,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	
Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recurso	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCA)	R\$ 46.368,7400

7. Informações Complementares	
Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	26/03/2025
Grau de Prioridade da Despesa*	Média
Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.	

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO				
CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
07413013428	TAMIRES JESUINO DOS SANTOS VIEIRA		Titular	26/03/2025
	COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		Fiscal	26/03/2026
08956918414	ERIKA LAIS DE OLIVEIRA MOREIRA		Titular	26/03/2025
	SEC MUN ASSIST SOCIAL CCS-1		Gestor	26/03/2026
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação. Tamires Jesuino dos Santos Vieira - Coordenadora de Gestão e Planejamento da SMASDC - Portaria nº120/2025 Assinado de forma digital por Tamires Jesuino dos Santos Vieira - Coordenadora de Gestão e Planejamento da SMASDC - Portaria nº120/2025 Dados: 2025.03.26 15:43:08 -03'00' Diretor do Departamento Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante				

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.

Erika Laís de Oliveira
Moreira - Secretária
Municipal de
Assistência Social

Assinado de forma digital por
Erika Laís de Oliveira Moreira -
Secretária Municipal de
Assistência Social
Dados: 2025.03.26 15:43:26
-03'00'

Responsável