

PARECER TÉCNICO

Ref.: Parecer técnico referente a análise da proposta de preços relativa ao processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 34/2025.

Processo Licitatório: 34/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS, QUADROS DE COMANDO DE MOTORES E CHAVES DE PARTIDA TIPO SOFTSTARTER PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL.

Este parecer foi elaborado após solicitação do pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Serra do Mel no intuito de orientá-los, diante dos aspectos técnicos, quanto avaliação da proposta de preço apresentada pela empresa **J L B DE MOURA** no âmbito do pregão eletrônico nº 34/2025, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório garantindo a exequibilidade da mesma.

Para possibilitar tal análise o pregoeiro e equipe de apoio, encaminhou o Instrumento Convocatório (Edital) e a ata da respectiva etapa do processo licitatório bem como a documentação apresentada pela empresa **J L B DE MOURA** para análise dos catálogos referente ao item arrematado pelo licitante.

PARECER TÉCNICO

Na qualidade de Técnico Responsável, foi realizada análise técnica dos equipamentos constantes na proposta da empresa J L B DE MOURA – ME, referente à aquisição de conjuntos motobomba submersos, quadros de comando de motores e chaves de partida tipo softstarter, com base nos catálogos dos fabricantes EBARA e ELETROMEZA.

Item	Descrição Resumida	Fabricante	Situação	Observação
80020	Conjunto motobomba submerso de eixo vertical, multistágio, vazão 60m³/h, AMT 232mca, crivo 252m, aço inox, motor 75HP, 380V 60Hz	EBARA	ATENDE	Modelo BHS-660S-12 conforme catálogo EBARA. Corresponde integralmente aos parâmetros de projeto.
80021	Conjunto motobomba submerso tipo booster, vazão 60m³/h, motor 25CV, 380V 60Hz	EBARA	ATENDE	Linha EBARA BHS inox atende às condições hidráulicas e construtivas para aplicação booster.
80023	Quadro de comando elétrico BDIFI-200/380P, montado	ELETROMEZA	ATENDE	Atende às normas de proteção IP e configuração conforme catálogo ELETROMEZA (disjuntores, DPS e comando RS-485).
80024	Motobomba submersa multistágio, vazão 30m³/h, AMT 352mca, crivo 372m, motor 65HP	EBARA	ATENDE	Modelos EBARA 440S e 640S correspondem à faixa hidráulica requerida, operação em aço inox a 55°C.

80025	Motobomba submersa 5m³/h, AMT 175mca, motor 7HP, aço inox	EBARA	ATENDE	Modelos EBARA 6BHS ou 4BHS atendem à faixa hidráulica e construtiva especificada.
80026	Motobomba submersa 12m³/h, AMT 130mca, motor 10HP, aço inox	EBARA	ATENDE	Faixa de operação coberta pela série EBARA 6BHS, compatível com poço de 6 polegadas e temperatura 30°C.
80027	Motobomba submersa de eixo vertical, multistágio, aço inox	EBARA	ATENDE	Conforme série BHS em aço inox, atende aos critérios gerais de construção e desempenho hidráulico.

Após análise técnica dos catálogos dos fabricantes EBARA e ELETROMEZA, conclui-se que todos os equipamentos especificados na proposta ATENDEM INTEGRALMENTE às exigências técnicas solicitadas, sendo considerados **TECNICAMENTE CONFORMES** para fins de homologação.

Emitido por:

Marlos Victor do Nascimento

Técnico em Eletrotécnica

CFT: 01756564442