



Nota sobre readequação de layout e instalações elétricas:

- Devido à readequação do ambiente original (sala do CIRST) em três novos espaços — corredor e duas salas — foram realizadas as seguintes alterações:
- O interruptor simples de 1 seção foi substituído por um interruptor de 3 seções, permitindo o acionamento independente da iluminação do corredor e das duas novas salas.
- As duas luminárias existentes foram redistribuídas, sendo uma destinada a cada sala.
- Foi incluída uma nova luminária para o corredor.
- Os pontos de tomadas foram mantidos conforme o projeto original, sem alteração de localização ou quantidade.
- Alteração realizada para adequar o projeto elétrico à nova configuração física do ambiente.
- Será acrescentado ao QD1 novo circuito bifásico para atender a climatização da sala Administração 2, o fio de alimentação virá através da tubulação existente que sai do quadro até o novo ponto situado lado externo da sala.

Legenda	
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Caixa de passagem no teto
	Ponto genérico de luz 36W
	Tomada baixa (dupla) a 0,30m do piso (existente)
	Tomada média (dupla) a 1,10m do piso (existente)
	Tomada alta a 2,30m do piso "iluminação de emergência" (existente)
	Ponto de força duplo para climatização

WAGNER  
DARY DA  
SILVA:9677793  
1520

Assinado de forma  
digital por WAGNER  
DARY DA  
SILVA:96777931520  
Dados: 2025.11.07  
11:20:43 -03'00'

**SECRETARIA DE ESTADO  
DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**SERGIPE  
GOVERNO DO ESTADO**

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ  
CEP: 49050-220 ARACAJU/SE  
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337

PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO		Nº DA PRANCHA
ASSUNTO: QUADRO DE CARGA E DIAGRAMA UNIFILAR CIRST – CENTRO INTEGRADO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR		01/01
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BATISTA, S/N, BAIRRO PONTO NOVO – ARACAJU/SE.		
AUTOR DO PROJETO: BRUNO ROCHA DOS SANTOS		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WAGNER DARY DA SILVA		RN: 270771497-6
ESCALA: 1/50	DATA: 10/2025	DESENHISTA: BRUNO ROCHA
LEVANTAMENTO:		

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TVNV-TFKI-MUSN-O1FI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● WAGNER DARY DA SILVA 07/11/2025 11:20:43 (Certificado Digital)