

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - **SESAB**Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - **CEIRF****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025****NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01**

Respondendo à consulta formulada, referente à licitação em referência, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DA PLANTA PRODUTIVA DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DA BAHIAFARMA, CONTEMPLANDO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES, FORNECIMENTO DE BENS, EXECUÇÃO DE START-UPS E COMISSIONAMENTOS, COM COLABORADORES TREINADOS, QUALIFICADOS E EXPERIENTES**, esclarecemos:

QUESTIONAMENTO 01:

“ATENDIMENTO DO ITEM 2, DO QUADRO DAS PARCELAS DE RELEVÂNCIA, GOSTARÍAMOS DE SABER SE O ATESTADO ABAIXO ATENDE O SOLICITADO.”

Objeto contratual: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO - UNACON, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA.

UNACON/Juazeiro foi projetada na área do estacionamento do Hospital Regional de Juazeiro, sendo interligado ao prédio principal do hospital no nível do térreo, pelo bloco A, com acesso ao ambulatório, aproveitando uma parte da construção existente, e no nível do primeiro pavimento, pela ala de internação do bloco C, através de uma passarela a ser construída em estrutura metálica e de concreto armado. O Prédio a ser construído é composto de sete pavimentos, configurando uma área total construída de 4.145,52 m², distribuída da seguinte forma: • Térreo: Radioterapia e Braquiterapia na UNACON e reforma das salas de endoscopia, mamografia e ressonância no prédio principal do hospital existente, totalizando 903,29 m²; • 1º Pavimento: Pavimento Técnico com casa de máquinas, oficinas e passarela, totalizando 644,08 m²; • 2º Pavimento: Farmácia de manipulação (laboratório de controle de qualidade, fracionamento, depósito), com 590,07 m²; • 3º Pavimento: Quimioterapia (espera, recepção, apoio, posto de enfermagem, aplicação e observação), com 452,69 m²; • 4º Pavimento: Medicina Nuclear (espera, recepção, apoio sala de exames), com 452,69 m²; • 5º Pavimento: Administração da UNACON, com 452,69 m² • 6º Pavimento: Administração do Hospital existente, com 452,69 m². • 7º Pavimento: Cobertura (casa de máquinas / reservatórios), com 452,69 m².

QUADRO DE PARCELAS RELEVANTES

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO	QUANTITATIVO TOTAL (100%)	COMPROVAÇÃO MÍNIMA (ATÉ 50 %)
Execução de obras de construção, ampliação ou reforma de edificação industrial	1.176,00 m ²	588,00 m ²
Serviços de instalações de arquitetura em sala limpa	1.176,00 m ²	588,00 m ²
Execução de um sistema de climatização de expansão indireta com capacidade de 250 TR	N/A	N/A
Execução de instalações de utilidades	N/A	N/A

RESPOSTA 01:

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - **SESAB**Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - **CEIRF**

A princípio sim. Entretanto, caso o atestado não indique objetivamente “execução de sala limpa ou sala classificada”, recomenda-se que o documento comprove, de forma clara e objetiva, a execução dos serviços característicos, em conformidade com a ISO 14644 (Salas limpas e ambientes controlados associados).

QUESTIONAMENTO 02:

E PARA O ITEM 4, DO MESMO QUADRO, TEMOS UM ATESTADO COM O SERVIÇO DESTACADO ABAIXO, E DESEJAMOS SABER SE ATENDE. CASO NÃO ATENDA, PEDIMOS DETALHAMENTO DESSES SERVIÇOS.

7.32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS		
7.32.2	Sistema de tratamento e distribuição de água para hemodiálise por osmose reversa duplo passo para atendimento de até 50 máquinas de hemodiálise	UN	1,00

RESPOSTA 02:

Em primeira análise o item 7.32.2, atende à alínea b do Termo de Referência, “Execução de instalações de utilidades”.

Salvador, 12 de agosto de 2025

Assinado eletronicamente

Ana Luisa de C. Fontes
Arquiteta – CAU: A 14.159-3
Coordenação de Arquitetura
SESAB/CEIRF/CAS

Lucas Leonardo Mucarzel Rosa
Coordenador de Projetos
Matrícula 9.203.179-9
SESAB/CEIRF/CAS