

QUADRO DE CARGAS - MEDIÇÃO

CIRC.	USO	WATTS			CIRCUITO					OBSERVAÇÕES	
		ILUMINAÇÃO			WATTS	DISJ.	COND	FASE			DEMANDA 1,80 kW TENSÃO DE SERVIÇO 220/127V F.P. ADOTADO 100%
		40	150	400	(W)	(A)	mm²	A	B	C	
1	ILUMINAÇÃO POSTE COM REFLETOR EM LED		06		900	2x16	4,0	X	X		
2	ILUMINAÇÃO POSTE COM REFLETOR EM LED		06		900	2x16	4,0	X	X		
3											
4											
5											
TOTAL					1800	2x32	6,0	A	B		

APROVADO
20/12/2019

OCIMARA ARAÚJO CRUZ TRINDADE
CPF: 001.368.735-29
Prefeita Municipal

REV.	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTO

PROJETO:
José Menezes dos Santos Junior
Engº Eletricista
CREA: 270503222-3

Assinatura do Projeto

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS – SE	O.S.:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	ETAPA:

TITULO:	POVOADO BARBOSA – PEDRINHAS/SE	Nº FOLHA:
		02

DATA:	DEZEM/2019	DES:	JOSÉ MENEZES	VISTO:	JOSÉ MENEZES	ESCALA:	S/ESCALA	REVISÃO:
PROJETO/CONSTRUÇÃO:								

