

**ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 0988 / 2024**

Atestamos para os devidos fins, as condições de Viabilidade Técnica de Esgotamento Sanitário do empreendimento abaixo:

Interessado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

Caracterização do empreendimento:

UNIDADE PÚBLICA DE ENSINO

Localização:

Rua E, bairro Centro, Cep: 49995-000, Brejo Grande/SE.

Parecer Técnico:

EXISTE VIABILIDADE TÉCNICA MEDIANTE ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES.

Restrição e condicionantes:

Localidade atendida pela rede de esgotamento sanitário. Poço de visita existente na Rua E - coordenadas UTM -10.430438, -36.469343 em frente ao imóvel nº 350, poço de visita existente na rua Rua D - coordenadas UTM -10.430072, -36.469518 em frente ao imóvel nº 270, poço de visita existente na Rua 1 - Conjunto Manoel Ferreira Calumby coordenadas UTM -10.430168, -36.470438 em frente ao imóvel nº 28, todos os poços de visita com profundidade média de 1,00 m. O solicitante deverá construir a caixa de inspeção no passeio e solicitar a ligação de esgoto no atendimento comercial da Deso, ligação de esgoto condicionada ao regulamento desta Companhia.

Observação:

Este documento tem validade de 02 anos a partir da data de emissão.

Aracaju, 14 de Novembro de 2024

THIAGO VINICIUS SOARES DA SILVA
GERÊNCIA DE COLETA E TRATAMENTO DOS SISTEMAS
REGIONAIS

RICARDO LOPES DOS SANTOS
GERÊNCIA DE COLETA E TRATAMENTO DOS SISTEMAS
REGIONAIS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: AEAC-TQ77-EVBU-J0WK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 18/11/2024 09:02:04 (Certificado Digital)
- THIAGO VINICIUS SOARES DA SILVA - 14/11/2024 11:33:03 (Certificado Digital)