

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 23.003.2026.0041

Em 13/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso II do artigo 59 da Lei Estadual 9.433/05, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 23.003.2026.0041

Órgão/Entidade : 23 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO

Unidade Gestora : 003 - COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 19/05/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : CABO FLEXIVEL 2 5MM COR PRETO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor preto, secão nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, condutor de cobre, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com secão 2,5 mm² ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e secão nominal (em mm²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

UF : ROLO

Qtde : 5

Descrição : CABO, elétrico, flexível, secão nominal 5 x 2,5 mm², PP, cor preto, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento de 450/750V, em termoplástico de PVC. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secão nominal, classe de isolamento. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : METRO

Qtde : 500

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 230030001 - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Estadual nº 9.433/05 com a redação vigente, Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, Instrução SAEB nº 005 de 13 de dezembro de 2001 e Manual Operacional, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto no art. 192 e seus incisos da Lei Estadual 9.433/05.

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608