

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

LOTE I (PÓ QUÍMICO SECO (PQS); ABC; 06 KG; 4A - 40BC)				
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300007	EXTINTOR: Pó químico seco (PQS); ABC; 06 kg; 4A - 40BC; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação INMETRO e em conformidade com a ABNT-NBR 15808;	UND	1.350
02	402300008	RECARGA: De extintor; 06 kg; tipo ABC; manutenção tipo II	UND	929

LOTE II (GÁS CARBÔNICO (CO2); 04 KG; 5B)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300009	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 04 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	400
02	402300015	RECARGA: De extintor; 04 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	185

LOTE III (GÁS CARBÔNICO (CO2); 06 KG; 5B)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300010	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 06 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	600
02	402300011	RECARGA: De extintor; 06 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	300

LOTE IV (ÁGUA PRESSURIZADA; TIPO AP)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300012	EXTINTOR: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manômetro para verificação de pressão e capacidade extintora de 2-A ou 3B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	750
02	402300013	RECARGA: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manutenção tipo II.	UND	520

LOTE V (SUPORTE)				
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.
01	402300014	SUPORTE: De parede; para extintor; chapa em aço carbono zincado; mínimo 06 kg; tipo ABC; BC; CO2	UND	1.250

ANEXO II – DIVISÃO POR SECRETARIA

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	ADM	AGR	DES	CULT	EDU	ESP	FIN	HAB	INFRA	MEI	PROJ	PROMO	SAU	SEG	TOTAL
01	EXTINTOR: Pó químico seco (PQS); ABC; 06 kg; 4A - 40BC; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação INMETRO e em conformidade com a ABNT-NBR 15808;	UND	202	67	67	67	202	67	67	67	67	67	67	67	202	74	1.350
02	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 04 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	60	40	20	20	60	20	20	20	20	20	20	20	40	20	400
03	EXTINTOR: Gás carbônico (CO2); 06 kg; 5B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	120	30	30	30	60	30	30	30	30	30	30	30	90	30	600
04	EXTINTOR: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manômetro para verificação de pressão e capacidade extintora de 2-A ou 3B; com carga; rótulo em português; com instruções de uso; validade e garantia; selo de certificação ABNT-NBR 15808; INMETRO	UND	75	37	37	37	75	37	37	37	37	41	75	75	75	75	750
05	RECARGA: De extintor; 06 kg; tipo ABC; manutenção tipo II	UND	56	36	36	42	255	56	56	56	56	56	56	56	56	56	929
06	RECARGA: De extintor; 04 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	37	3	3	3	54	3	3	3	3	3	3	3	61	3	185
07	RECARGA: De extintor; 06 kg; gás carbônico (CO2); manutenção tipo II.	UND	90	6	6	6	90	6	6	6	6	6	6	6	54	6	300
08	RECARGA: De extintor; 10 Litros; água pressurizada; tipo AP; manutenção tipo II.	UND	100	20	20	20	100	20	20	20	20	20	20	20	100	20	520
09	SUPORTE: De parede; para extintor; chapa em aço carbono zincado; mínimo 06 kg; tipo ABC; BC; CO2.	UND	25	25	113	75	75	337	75	75	75	75	75	75	75	75	1.250