



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Serviços Públicos

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS – ÁREA TÉCNICA
Pregão Eletrônico nº 003/2026/SRP – Município de Mutuípe/BA

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos apresentados, após análise técnica do Edital, do Termo de Referência e de seus anexos, a área técnica manifesta-se nos seguintes termos:

1. Quanto ao prazo de entrega de 2 (duas) horas

Após reavaliação técnica do prazo de entrega originalmente previsto na Cláusula VI – Da Entrega – Local, Prazos e Condições, esta área técnica reconhece que o prazo de 2 (duas) horas se mostra exíguo para o fornecimento de bombas submersas e correlatos (Lote II), considerando:

- a) A natureza dos bens licitados, que nem sempre se encontram disponíveis em estoque imediato, exigindo, em muitos casos, aquisição junto a fabricantes ou distribuidores;
- b) A necessidade de operação logística para coleta, transporte e entrega, que, mesmo por transportadoras especializadas, demanda tempo superior ao inicialmente previsto;
- c) O princípio da competitividade e da ampla participação (arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021), que recomenda evitar prazos excessivamente restritivos que possam favorecer apenas fornecedores locais ou com estoque previamente constituído no Município;
- d) A compatibilidade com o Sistema de Registro de Preços (SRP), adotado justamente para atender demandas variáveis e futuras, sem obrigatoriedade de manutenção permanente de estoque pelo fornecedor.

Diante disso, a área técnica manifesta-se favoravelmente à adequação do prazo de entrega para 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, para o Lote II – Aquisição de bombas submersas e correlatos, mantendo-se a possibilidade de atendimento em prazo menor quando tecnicamente viável e acordado entre as partes.

Ressalta-se que, em situações de comprovada emergência que possam comprometer serviços essenciais de abastecimento ou drenagem, a Administração poderá, justificadamente, solicitar prioridade no atendimento, sem prejuízo do prazo ordinário ora ajustado.

2. Quanto à solicitação de vazão, altura manométrica e diâmetro dos poços

O objeto da contratação envolve múltiplos sistemas de bombeamento, com características hidráulicas variáveis. Por essa razão, o Termo de Referência adotou especificações por potência, tensão, tipo e estágios, conforme padrões usuais de mercado.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Serviços Públicos

A definição precisa de vazão, altura manométrica e diâmetro do poço dependerá de diagnóstico técnico a ser realizado no momento da demanda específica, conforme previsto no próprio Termo de Referência, não sendo possível estabelecer parâmetros únicos e prévios para todos os fornecimentos.

Tal modelagem é inerente ao uso do Sistema de Registro de Preços, adotado justamente em razão da imprevisibilidade e variabilidade das necessidades.

Conclusão

Diante do exposto, entende esta área técnica que o edital está tecnicamente adequado, não havendo necessidade de retificação, devendo os esclarecimentos ora prestados integrar o processo para fins de transparência e orientação dos licitantes.

Mutuípe/BA, 03 de fevereiro de 2026.

Sócrates dos Santos Rodrigues

Assessor da Secretaria de Administração, Planejamento e Serviços Públicos

Matrícula: 4520