

Esclarecimento CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:05-2024

3 mensagens

THOR LICITACAO ANTONIO SABAS

<thorlicitacao@gmail.com>

22 de julho de 2024 às

08:33

Para: "copel.pmcandeias@gmail.com" <copel.pmcandeias@gmail.com>

Bom dia Sr Eduardo

Referente CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:05-2024

Poderia enviar a planta de instalação da rede de gases.

Pergunta: Esta nova rede de gases, será instalada em setor novo?

Hospital está em funcionamento e precisará ser interligada a uma rede já em funcionamento?

Será instalação com tubulação aparente ou embutida na parede?

Antonio Sabas**Vendas/Licitações****11-920021922****COPEL CANDEIAS** <copel.pmcandeias@gmail.com>

22 de julho de 2024 às

09:34

Para: Fagner Iago <fagner_lago@hotmail.com>

Bom dia,

Segue esclarecimento para ser analisado e respondido pelo setor técnico.

Atenciosamente,

Eduardo Fernandes
Agente de Contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]



EDITALCP0052024.pdf
504K

Fagner Lago <fagner_lago@hotmail.com>

22 de julho de 2024 às 09:37

Para: COPEL CANDEIAS <copel.pmcandeias@gmail.com>

Seguem respostas aos questionamentos:

Poderia enviar a planta de instalação da rede de gases.
consta no portal.

Pergunta: Esta nova rede de gases, será instalada em setor novo?

O setor é existente, será substituída a rede.

Hospital está em funcionamento e precisará ser interligada a uma rede já em funcionamento?

As alas que serão executadas estão em processo de reforma, por tanto, não estão operando.

Será instalação com tubulação aparente ou embutida na parede?

Aparente.

De: COPEL CANDEIAS <copel.pmcandeias@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 22 de julho de 2024 09:34

Para: Fagner lago <fagner_lago@hotmail.com>

Assunto: Fwd: Esclarecimento CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:05-2024

[Texto das mensagens anteriores oculto]