

DETALHE DO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - BEP

DETALHE 09



MINICAPTOR DE INSERÇÃO COM CORDOALHA DE AÇO NA TELHA DE FIBROCIMENTO

DETALHE 13







FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE AÇO NA PLATIBANDA COM FIXADOR UNIVERSAL

DETALHE 14





DERIVAÇÃO DA CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO

DETALHE 10



FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO NA TELHA DE FIBROCIMENTO

DETALHE 12



ATERRAMENTO DE BUJÕES E MASSAS METÁLICAS DA CASA DE GÁS

DETALHE 15



INTERLIGAÇÃO DE ELEMENTO METÁLICO EM VERGALHÃO RE-BAR DA ESTRUTURA

DETALHE 16



CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS 40x40cm

DETALHE 17



BEP DE PROTEÇÃO COM DISJUNTOR E DPS 12,5/60kA-275V-CLASSE 1-2

DETALHE 18



BEP DE PROTEÇÃO COM FUSIVEL E DPS 12,5/60kA-275V-CLASSE 1-2

DETALHE 19

PLACA DE ADVERTÊNCIA

DETALHE 20

01	EMISSÃO INICIAL	JULHO/2025	RENILCE	RENILCE	JORGE
00	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	VERIF.	APROV.

OBSERVAÇÕES:

1. MEDIDAS EM METRO.
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MUNICIPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
GESTÃO	WILSON PAES CARDOSO
PROJETO	PROJETO IINDICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO GALPÃO ASSENTAMENTO MOCAMBO
PRANCHA	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Planta de Detalhes

ENGENHEIRO: JORGE BRANDÃO	CREA: 24721D-BA	DESENHO: RENILCE	FOLHA: 04/04
DATA: JUNHO / 2025	NÚMERO DE PROJETO: SPDA-2829/25	PROJETO REFERÊNCIA:	
ESCALA: 1/125			

Formato A1 – Escala 1:50