

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.230.2024.0053

Em 24/05/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.230.2024.0053

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 230 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS SOCIAIS - CAMPUS III

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 03/06/2024

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : AQUISICAO DE NOBREAK PARA INFORMATICA DO DTCS CAMPUS III UNEB JUAZEIRO BAHIA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : NOBREAK, potencia 1,5 KVA. - Tensao de entrada bivolt (115 e 220 V); - Tensao de saida 115 V; - Frequencia nominal de rede: 60 Hz (+/-3%); - Rendimento com carga nominal igual ou superior a 90%; - Numero minimo de tomadas: 04; - Quantidade de baterias instaladas minima: 02; - Modelo das baterias: 12 V, 18 Ah (cada); - Forma de Onda: Senoidal; - Chave Liga / Desliga temporizada; - Manual do usuário em Portugues; EMBALAGEM: As seguintes informacoes minimas deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel),diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, potencia, tensao, riscos. O produto devera possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentacao do Inmetro. Garantia minima de 12 meses. Atender portaria(s) INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : NOBREAK, potencia nominal minima de 3,2 KVA, tensao de entrada 115/220V, bifásico, tensao de saida 115/220V, monofásica, - Topologia On line, dupla conversao de carga sendo alimentada sempre pelo inversor; Especificacoes Eletricas: Entrada: - Tensao de Linha: 115/220V - Bifásico - Faixa de Tensao: +/- 15% - Frequencia: de 55 a 65 Hz - Fator de potencia maior ou igual a 0,62 Saida: - Tensao de linha: Monofásico 115/127V. - Regulacao estatica: +/- 1% - Distorcao Harmonica: maior que 3% - Capacidade de sobrecarga minima: 135% - Forma de onda: Senoidal - Quantidade de baterias instaladas minima: 02; - Modelo das baterias: 12 VDC / 18 ou 17Ah (24 Vdc); - VRLA - sem exalacao de gases; - Tempo de recarga: de 8 a 10 horas, para 90% de descarga Protecoes: - Curto circuito - Sobrecarga Conter os Botoes: - By Pass Estatico - By Pass Manutencao Paineis - Software de gerenciamento local e remoto; - Para Shutdown automatico em redes locais tipo LAN em ambiente Windows; EMBALAGEM: As seguintes informacoes minimas deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel),diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, potencia, tensao, riscos. O produto devera possuir cabos, tomadas e plugues de acordo com a regulamentacao do Inmetro. Garantia minima de 12 meses. Atender portaria(s) INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112300025 - ALMOXARIFADO DO DTCS

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608