

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.211.2026.0012

Em 23/07/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 20.211.2026.0012**

**Órgão/Entidade :** 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
**Unidade Gestora :** 211 - SUPERINTENDENCIA DE INTELIGENCIA

**Período Oficial da Disputa :** das :09:30 às 11:30h de 29/07/2026

**Dia da semana :** Quarta-Feira

**Início :** 09:30 horas.

**Término :** 11:30 horas.

**Objeto :** QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO CABO DE REDE FILTRO DE LINHA CABOS DE COBRE ELETRICO  
**Conforme especificação abaixo :**

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor preto, seção nominal 2,5mm<sup>2</sup>, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, condutor de cobre, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com seção 2,5 mm<sup>2</sup> ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm<sup>2</sup>), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 1

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor preto, seção nominal 4mm<sup>2</sup>, condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 50 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 1

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 2,5mm<sup>2</sup>, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com seção 2,5 mm<sup>2</sup> ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm<sup>2</sup>), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 1

**Descrição :** CABO de rede UTP, CAT 5E, na cor azul, composto por 04 pares, com condutor em cobre, 23/24 AWG, isolamento em polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de 1,0 mm, com capa externa em PVC retardante a chama, homologado pela ANATEL, devendo atender aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2. EMBALAGEM: Caixa com 305m. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Identificação do fabricante, marca do produto, especificações técnicas e atendimento ao consumidor (telefone, e-mail, página web ou outro meio), se aplicável. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Resolução ANATEL: Que aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações.

**UF :** CAIXA

**Qtde :** 4

**Descrição :** FILTRO de linha tipo regua, com 06 tomadas no padrão 2P + T, corrente nominal mínima de 10 A, tensão nominal 127/220 V, com chave liga/desliga, proteção contra surtos elétricos (DPS) e proteção contra sobrecarga por fusível ou disjuntor rearmável. O produto deverá possuir cabo de alimentação com comprimento mínimo de 80cm e plugue 2P + T. Deve conter a expressão na embalagem (Não é um estabilizador de voltagem). Esta frase deverá ter tamanho de letra superior ao nome do produto. EMBALAGEM/ROTULAGEM: Deverá conter em local de fácil visualização, de forma nítida, indelevel e permanente, razão social, endereço e CNPJ do fabricante/importador ou fornecedor, tensão nominal (V), corrente nominal (A). O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão. Norma ABNT NBR – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

**Descrição :** PLUGUE fêmea, 2P + T, 10 A, tensão 250 V, cor branca. EMBALAGEM: Deverá conter no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificação da conformidade. Atender a (s) portarias vigentes do INMETRO.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 30

**Descrição :** QUADRO, de distribuição, elétrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, sem barramento.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 2

---

**Cotação :** em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 202110001 - CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA DA SSP/BA

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

#### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**