



DETALHE CONSTRUTIVO 02
DESCIDAS EXTERNAS COM O USO DE CABO
DE COBRE NÚ

DETALHE CONSTRUTIVO 03
DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO
TIPO SOLO COM CONECTOR DE MEDICAÇÃO

SIMBOLOGIAS	
	Terminal aéreo c/ base horizontal com dois furos h= 50 cm
	Mastro galvanizado tipo porta bandeira 4m com captor franklin latão cromado 300mm
	Derivação para cabo de cobre 35 mm ²
	Indicação das descidas internas nos pilares
	RE-BAR 50mm ² diretamente enterrado na viga baldrame
	Cabo de cobre nu #35mm ²
	Barramento de equalização de potencial (BEP)
	Aterramento Estrutural RE-BAR 80mm ²

REVISÕES		
OO	DATA	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



MLPROJETOS

SOLUÇÕES — PROJETOAIS

DISCIPLINA: PROJETO DE SPDA
EXECUTIVO

PROPRIETÁRIO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA

AUTOR DO PROJETO:

ANDREY MOREIRA DE CASTRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA | ES-00466625/D

COORDENAÇÃO:

NOME | CPF
PROFISSÃO | CREA/CAU

NOME | CPF
PROFISSÃO | CREA/CAU

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

TÍTULO DA OBRA:
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - USF BARRA DO MANGARÁ

ENDEREÇO DA OBRA:

Mangarai, Santa Leopoldina - ES, 29640-000

NÚMERO DO ARQUIVO DWG: 0242-001-SPDA-R00.DWG	DESENHO: EQUIPE ML	DATA: ABR 2026	ESCALA: 1/40	NÚMERO DA PRANCHA 01/01
--	-----------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

RUA COSSENSO 04 ANDAR 01, UNIVERSAL, VIANA - ES | CEP: 29134-680



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/05/2026 14:47:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO RIBEIRO MELIM (COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS – CPC - 01 - COGEC - SEMOB - PMSL)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-P133S6>