



Planta Baixa Cobertura p/ reserv. água potável

Escala 1:50

OBS: Instalar ladrão das caixas d'água com local de saída de água em local visível.

OBS: Instalar ladrão das caixas d'água com local de saída de água em local visível.

Lista de materiais - COBERTURA RES. POTÁVEL		Legenda detalhe - COBERTURA RES. POTÁVEL	
Alimentação		Pressurizador	
Metals		Metals	
Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/4"	1 ps	Pressurizador Schneider SP-22 C 1 cv Monofásico	1 ps
PVC rígido soldável		Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável	
Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 40 mm - 1.1/4"	2 ps	Metals	
Joelho 90° soldável 40 mm	3 ps	Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/4"	1 ps
Tubos 40 mm	9.19 m	PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 40 mm - 1.1/4"	2 ps	Metals	
Registro esfera VS compacto soldável 40 mm	1 ps	Registro esfera VS compacto soldável 40 mm	1 ps
Modelo a definir	1 ps	Metals	
Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/4"	2 ps	Registro esfera VS compacto soldável 40 mm	1 ps
Registro esfera VS compacto soldável PVC 40 mm	1 ps	Metals	
Válvula de Estera 2.1/2"	1 ps	Registro esfera VS compacto soldável 40 mm	1 ps
PVC rígido soldável		PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 40 mm - 1.1/4"	4 ps	Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 75 mm - 2.1/2"	2 ps
75 mm - 2.1/2"	2 ps		
Joelho 45 soldável 75 mm	1 ps		
Joelho 90° soldável 32 mm	1 ps		
40 mm	5 ps		
50 mm	2 ps		
75 mm	5 ps		
Tubos 40 mm	5.75 m		
50 mm	7.87 m		
75 mm	5.75 m		
T6 90 soldável 40 mm	2 ps		
Reservatório cilíndrico Polietileno 15000 L	1 ps		

Lista de materiais HID-63	
Alimentação	
Metals	
Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/4"	1 ps
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 40 mm - 1.1/4"	2 ps
Joelho 90° soldável 40 mm	3 ps
Tubos 40 mm	9.19 m
Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 40 mm - 1.1/4"	2 ps
Registro esfera VS compacto soldável PVC 40 mm	1 ps
Válvula de Estera 2.1/2"	1 ps
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolta-roscas p registro 40 mm - 1.1/4"	4 ps
75 mm - 2.1/2"	2 ps
Joelho 45 soldável 75 mm	1 ps
Joelho 90° soldável 32 mm	1 ps
40 mm	5 ps
50 mm	2 ps
75 mm	5 ps
Tubos 40 mm	5.75 m
50 mm	7.87 m
75 mm	5.75 m
T6 90 soldável 40 mm	2 ps
Reservatório cilíndrico Polietileno 15000 L	1 ps

OBSERVAÇÕES:

- * QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO.
- * HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA.
- * O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. AS DEFINIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS APLICADOS NO PROJETO, NÃO DEVEM SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, EXTRAPOLADOS SEM PRÉVIA CONSULTA E AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA. RECOMENDAMOS QUE SEJAM UTILIZADOS PRODUTOS DE QUALIDADE E CONFIABILIDADE COMPROVADAS. A QUALIDADE DA INSTALAÇÃO DEPENDE DIRETAMENTE DO MATERIAL UTILIZADO.

REV.	DATA	NOME
CONTROLE DE REVISÃO DO PROJETO		
		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
PROJETOS		
		
Engenharia & Arquitetura		
Rua João Proença, 322, Sala 708		
Centro - Jaraguá do Sul/SC		
Email: contato@vsengenharia.com.br		
Telefone: (47) 98803-7701 e (47) 99187-7211		
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:		
LUCAS STRINGARI		
STINGHEN09050		
569900		
Assinado de forma digital por LUCAS STRINGARI		
Data: 2023.03.16		
15:32:12 -03'00'		
LUCAS STRINGARI STINGHEN		
ENG. CIVIL - CREA/SC 152610-8		
EMPREENHIMENTO:		
U.B.S. GILSON ENGELMANN		
HIDRÁULICO		
INDICADA		
Desenho: LUCAS		
Data: MARÇO/2023		
Revisão: 01		
HID-09		