

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.248.2026.0020

Em 15/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 11.248.2026.0020**

**Órgão/Entidade :** 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

**Unidade Gestora :** 248 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA - CAMPUS II

**Período Oficial da Disputa :** das :09:30 às 11:30h de 19/06/2026

**Dia da semana :** Sexta-Feira

**Início :** 09:30 horas.

**Término :** 11:30 horas.

**Objeto :** CABOS DE COBRE 16MM EM CORES VARIADAS

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** CABO de cobre com isolacao PVC 1kv 16mm<sup>2</sup>

**UF :** QUILOGRAMA

**Qtde :** 250

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor azul, secão nominal 16mm<sup>2</sup>, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP. EMBALAGEM: Contendo 100 m  
ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e secão nominal (em mm<sup>2</sup>), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 4

**Descrição :** CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, secão nominal 16mm<sup>2</sup>, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP. EMBALAGEM: Contendo 100 m  
ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e secão nominal (em mm<sup>2</sup>), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

**UF :** ROLO

**Qtde :** 4

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 112480003 - ALMOXARIFADO DA UNIDADE DO DCET

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

**Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**