COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.311.2026.0040

Em 16/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.311.2026.0040
Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Gestora : 311 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGIAS DE EUCLIDES DA CUNHA

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 22/10/2026
Dia da semana : Quinta-Feira
Início : 14:30 horas.
Término : 16:30 horas.

Objeto : NOBREAK TRIFASICO
Conforme especificação abaixo :

Descrição : NOBREAK, potencia nominal minima de 30 KVA, trifasico, tensao de entrada 220V, 230 e 240V com as seguintes caracteristicas: Capacidade do sistema em operacao continua: cada equipamento devera suportar uma carga minima de 30000VA em regime normal. Conexoes de entrada minima : Borne 3F+N+T Possuir autonomia minima: Plena carga - 60 minutos Possuir tensao de entrada: 220V, 230 e 240V Possuir tensao de saida 127V, 220V, 230 e 240V Possuir eficiencia em carga total maior ou igual a 94%; Possuir fator de potencia maior ou igual a 0,8; Possuir fator de crista em carga total: 3:1; Possuir distorcao inferior a 3%; Possuir protecao contra surtos, filtragem de polos multiplos de ruidos e tempo de resposta de clamping zero; Possuir display LCD para indicar as funcoes do nobreak. Deve possuir capacidade de sobrecarga de 100% infinita; Deve possuir tipo de forma de onda senoidal pura Deve possuir bypass interno automatico e manual; Deve ser compativel com motor gerador; Deve permitir partida a frio; Deve ter bateria selada, livre de manutencao, substituivel pelo usuario, com capacidade de troca a quente (hot swap); Deve possuir interface com porta DB-9 RS-232 para gerencia local e porta RJ-45 10/100Base-T para gerencia remota. A gerencia remota deve suportar os protocolos HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSL; Deve possuir sonda externa para monitoramento de temperatura ambiente integrado a gerencia; Deve estar acompanhado de software de desligamento automatico; Deve estar acompanhado de manual de usuario; O equipamento devera ser instalado pelo fornecedor. Garantia minima dos componentes de 1(um) ano.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 30 dias corridos
Local de entrega : 113110001 - UNEB/DCHT - EUCLIDES DA CUNHA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608