COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.312.2026.0031

Em 16/11/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.312.2026.0031
Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Gestora : 312 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS DE XIQUEXIQUE

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 23/11/2026
Dia da semana : Segunda-Feira
Início : 08:30 horas.
Término : 10:30 horas.

Objeto : Materiais Elétricos
Conforme especificação abaixo :

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor verde, secao nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolitico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com secao 2,5 mm² ou menor, sera permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituicao a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Numero de condutores e secao nominal (em mm²), Data de fabricacao e Lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos, na forma do Regulamento Tecnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliacao da Conformidade e das Especificacoes para o Selo de Identificacao da Conformidade.
UF : ROLO
Qtde : 1

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor vermelho, secao nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, condutor de cobre, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com secao 2,5 mm² ou menor, sera permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituicao a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Numero de condutores e secao nominal (em mm²), Data de fabricacao e Lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos, na forma do Regulamento Tecnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliacao da Conformidade e das Especificacoes para o Selo de Identificacao da Conformidade.
UF : ROLO
Qtde : 1

Descrição : CABO de cobre, eletrico, rigido, cor preto, secao nominal 2,5mm², classe de encordoamento 1 ou 2, classe de isolacao 450/ 750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolitico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com secao 2,5 mm² ou menor, sera permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituicao a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Numero de condutores e secao nominal (em mm²), Data de fabricacao e Lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos, na forma do Regulamento Tecnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliacao da Conformidade e das Especificacoes para o Selo de Identificacao da Conformidade.
UF : ROLO
Qtde : 1

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 20 A, 230/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informaçoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s)

Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 25 A, 240/415V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informaçoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 100 A, 220/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN, compativel para quadro Siemens. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 32 A, 220V/380V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informaçoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 40 A, 230/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 A, 230/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, Baixa tensao, 100 A, 220V, padrao NEMA, Produto Devera apresentar uma identificação indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informaçoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupçao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, Baixa tensao, 70 A, 230/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: Produto Devera apresentar uma identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, tripolar, corrente 63 A, tensao 220/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN, capacidade corrente de corte nominal 3 kA. EMBALAGEM: Produto devera apresentar uma identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: Nome/CNPJ do fabricante ou marca; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. O produto devera conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) normas ABNT NBR NM 60898 e

a(s) Portaria(s) INMETRO vigente(s).
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 20 A, 240/415V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 25 A, 230V/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 32 A, 230/400V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50A , para quadro, 220V, frequencia 50/60 Hz, padrao DIN, produto devera exibir o selo de conformidade de inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o número da norma virgente.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : DISJUNTOR, eletrico, unipolar,16 A, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN, compativel para quadro Siemens. EMBALAGEM: O produto devera apresentar identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : LAMPADA, LED tubular, potencia maxima de 20 W, T8, base G13, fluxo luminoso minimo 1.850 lm, temperatura de cor de 6.500 K, vida util minima de 25.000 h, comprimento 1200 mm, Tensao: BIVOLT. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Marca ou nome do fornecedor; Tensao nominal ou faixa de tensao nominal (V); Fator de Potencia nominal (W); Frequencia nominal (Hz); Corrente nominal (A); Peso da lampada; Fluxo luminoso nominal (lm); Vida útil nominal; Data de fabricacao (mes/ano); Selo de Identificacao da Conformidade, na forma da Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia - ENCE. LAMPADA: Devera ser marcada de forma clara e indelevel em lingua portuguesa: Marca ou nome do fornecedor; Tensao nominal ou faixa de tensao nominal (V); Potencia nominal (W); Frequencia nominal (Hz); Data de fabricacao (mes/ano). O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Aprova o Regulamento Tecnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Lampadas LED com Dispositivo de Controle Integrado a Base - Consolidado.
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 15 dias corridos
Local de entrega : 113120001 - UNEB DCHT CAMPUS XXIV - XIQUEXIQUE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608