

RELATÓRIO TÉCNICO

Processo Licitatório: 043/2025;

Pregão Eletrônico Registro de Preços: 024/2025;

Edital: 033/2025.

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR-COMPRESSO - COMPRESSOR PARAFUSO DE AR-COMPRESSO COM SISTEMA DE SECADORA INTEGRADO, TENSÃO TRIFÁSICO 220V, POTÊNCIA 30HP E 22KW E LUBRIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA/MG.

Empresa: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA

1. Análise da proposta

Após análise da proposta apresentada pela empresa acima identificada, verificou-se que o equipamento ofertado acompanha **reservatório (tanque)**, conforme especificações técnicas enviadas pela própria proponente.

Entretanto, o Edital solicitou **exclusivamente o fornecimento do equipamento compressor com secador integrado**, sem reservatório, pelos seguintes motivos:


1. **Infraestrutura já existente:** A Fundação Hospitalar de Janaúba já possui reservatórios de ar-comprimido instalados e em perfeito funcionamento, compatíveis com a demanda operacional atual.
2. **Limitação de espaço físico:** O espaço disponível na central de ar-comprimido não comporta a instalação de um novo reservatório de grande porte, o que inviabilizaria a instalação conforme as condições estruturais existentes.
3. **Objetividade do Edital:** O fornecimento de reservatório não foi previsto nas especificações técnicas, sendo este um item que não atende à necessidade real da instituição e que não consta no Termo de Referência como parte integrante do objeto licitado.

2. Conclusão

Diante do exposto, o equipamento ofertado pela empresa **VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA** não atende integralmente às especificações do Edital, uma vez que inclui item não solicitado (reservatório) e, consequentemente, **descaracteriza o objeto licitado**.

Assim, **recomenda-se a desclassificação da proposta**, com fundamento no não atendimento das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a isonomia entre os licitantes e o atendimento às necessidades reais desta Fundação Hospitalar.

Janaúba/MG, 14 de Agosto de 2025



João Gabriel Damasceno Caires

Responsável Técnico – Engenharia Clínica

14.706.049/0001-79

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAÚBA
HOSPITAL REGIONAL

AV. Pedro Álvares Cabral, 140

Bairro: Veredas

CEP: 39.400-000

JANAÚBA / MG