



Legenda	
	Alimentador Predial
	Bomba Hidráulica
	Registro de Pressão com PVC soldável
	Registro de gaveta c/curva cromada c/PVC soldável
	Registro esfera VS compacto soldável
	Válvula de descarga c/PVC soldável
	Válvula de esfera c/PVC soldável
	Registro em caixa de alvenaria 30x30cm no piso c/ Tampa

Legenda de condutos	
	Água fria pelo piso
	Água fria pelo teto (entreteto) fixada com tirantes metálicos
	Água fria pela parede ou sobre laje
	Alimentação

Legenda das abreviações	
BE	Bebedouro com pedreiro de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidômetros - cavalete 1" c/ caixa
LV	Lavatório com Tc de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com pedreiro de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com pedreiro de 90° - 25 mm - 3/4"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/curva cromada c/PVC soldável - 3/4"
RE	Registro esfera VS compacto soldável - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com pedreiro de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim com pedreiro 90° - 25 mm x 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 25mm - 3/4"

- NOTAS
1. PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS SANITÁRIOS DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETO ARQUITETÔNICO;
 2. TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA;
 3. DIÂMETROS NOMINAIS EM MILÍMETROS, COTAS EM CENTÍMETROS.

QUADRO DE ALTURAS		
ITEM	CONEXÃO	ALTURA
RG	REGISTRO DE GAVETA	Ø COLUNA 180cm
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	25mm-3/4" 110cm
CH	CHUVEIRO	25mm-1/2" 210cm
LV	LAVATÓRIO	25mm-1/2" 60cm
VS	CAIXA DE DESCARGA ACOP.	25mm-1/2" 20cm
PIA	PIA DE COZINHA	25mm-3/4" 60cm
VO	VALVULA DE DESCARGA	50mm-1 1/2" 120cm
TO	TANQUE DE LAVAR	25mm-3/4" 115cm

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. LUCIANO MENEZES DE O. SECUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

R-00 20/10/2025 EMISSÃO INICIAL

RioReal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
RUA RUI BARBOSA, S/N, CENTRO
CEP: 48330-000
RIO REAL - BAHIA

ESTRADA DO PETRÓLEO, S/Nº - POVOADO FLORESTA
ARAÇAS - BAHIA, CEP: 48.100-00
Tel: (71) 99198-9505
E-MAIL: contato@multisantana.com

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

RUA MARQUÊS DE ABRANTES, S/N - RIO REAL/BA - CEP: 48330-000

DETALHES ISOMETRICOS - H1 A H65

INSTITUCIONAL 1:50 OUTUBRO/2025 EXECUTIVO

ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
CREA 0507936600

ENG. LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA SECUNDO
CREA 270291644-9