

Placa de identificação dos equipamentos

TAG 01

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	HELIODIN	ANO FABRICAÇÃO:	2019
NUMERO DE SÉRIE:	201908211871	CAPACIDADE:	2000 L
FLUIDO:	ÁGUA QUENTE	DESIGNAÇÃO:	GERADOR
	Kg/cm²	mPa	
PMTA:	4,07	0,399	CÓD. PROJ.:
Pressão Teste Hidrost.:	6,10	0,598	TAG:
CLASSE: D	GRUPO: 5	CATEG.: V	PSV:
			LOCAL:
			PISO TÉCNICO - BLOCO B

Instrumento:	MANÔMETRO
Nº de Identificação:	NÃO CONSTA
Fabricante:	GENEBRE
Nº de Série:	NÃO CONSTA
Diâmetro:	63 mm x 1/4"
Modelo:	RETO
Faixa de Indicação:	0 a 10 Bar
Valor de uma divisão:	0,25 Bar
Faixa Calibrada:	0 a 10 Bar

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	DECA	TAG:	01
MODELO:	-	PRESSÃO PLACA	4,00 Bar
Nº DE SERIE.:	-	O ENTRADA:	1/4"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1/4"
FLUIDO:	ÁGUA QUENTE	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA 1/2" x 1/4"	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

TAG 02

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	CHAMAIND.	ANO FABRICAÇÃO:	2010
NUMERO DE SÉRIE:	MR10082	CAPACIDADE:	4000 L
FLUIDO:	ÁGUA QUENTE	DESIGNAÇÃO:	RESERVATÓRIO
	Kg/cm²	mPa	
PMTA:	4,07	0,399	CÓD. PROJ.:
Pressão Teste Hidrost.:	6,10	0,589	TAG:
CLASSE: D	GRUPO: 5	CATEG.: V	PSV:
			LOCAL:
			PISO TÉCNICO - BLOCO B

Instrumento:	MANÔMETRO
Nº de Identificação:	NÃO CONSTA
Fabricante:	GENEBRE
Nº de Série:	NÃO CONSTA
Diâmetro:	63 mm x 1/4"
Modelo:	RETO
Faixa de Indicação:	0 a 10 Bar
Valor de uma divisão:	0,25 Bar
Faixa Calibrada:	0 a 10 Bar

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	MIPEL	TAG:	02
MODELO:	-	PRESSÃO PLACA	4,00 Kgf/cm²
Nº DE SERIE.:	-	O ENTRADA:	1/2"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	-
FLUIDO:	ÁGUA QUENTE	TEMP. OPERAÇÃO:	55°C
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA 1/2"	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

TAG 03

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	CHAMA IND.	ANO FABRICAÇÃO:	2010
NÚMERO DE SÉRIE:	MR10082	CAPACIDADE:	4000 L
FLUIDO:	ÁGUA QUENTE	DESIGNAÇÃO:	RESERVATÓRIO
	Kgf/cm²	mPa	
PMTA:	4,07	0,399	
Pressão Teste Hidrost.:	6,10	0,598	
CLASSE: D	GRUPO: 5	CATEG.: V	
CÓD. PROJ.:	ASME SEC VIII DIV I		
TAG:	03		
PSV:	4,00 Kgf/cm²		
LOCAL:	PISO TÉCNICO - BLOCO B		

Instrumento:	MANÔMETRO
Nº de Identificação:	NÃO CONSTA
Fabricante:	GENEBRE
Nº de Série:	NÃO CONSTA
Diâmetro:	63 mm x 1/4"
Modelo:	RETO
Faixa de Indicação:	0 a 10 Bar
Valor de uma divisão:	0,25 Bar
Faixa Calibrada:	0 a 10 Bar

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	MIPEL	TAG:	03
MODELO:	-	PRESSÃO PLACA	4,00 Kgf/cm²
Nº DE SERIE.:	-	O ENTRADA:	1/2"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	-
FLUIDO:	ÁGUA QUENTE	TEMP. OPERAÇÃO:	55°C
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA 1/2"	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

TAG 04

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	JACUZZI	ANO FABRICAÇÃO:	NÃO CONSTA
NÚMERO DE SÉRIE:	NÃO CONSTA	CAPACIDADE:	2000 L
FLUIDO:	HIDRO PNEUMATICO	DESIGNAÇÃO:	RESERVATÓRIO
	Kg/cm²	MPa	
PMTA:	5,27	0,516	
Pressão Teste Hidrost.:	6,85	0,671	
CLASSE: D	GRUPO: 5	CATEG.: V	
COD. PROJ.:	NÃO CONSTA	TAG:	04
PSV:	5,00 Kg/cm²	LOCAL:	PISO TÉCNICO - BLOCO B

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	LH	TAG:	04
MODELO:	7AT09	PRESSÃO PLACA	5,00 Kg/cm²
Nº DE SÉRIE:	-	O ENTRADA:	1"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1"
FLUIDO:	AGUA QUENTE	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS:	-

TAG 05

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	JACUZZI	ANO FABRICAÇÃO:	NÃO CONSTA
NÚMERO DE SÉRIE:	NÃO CONSTA	CAPACIDADE:	2000 L
FLUIDO:	HIDRO PNEUMATICO	DESIGNAÇÃO:	RESERVATÓRIO
	Kg/cm²	MPa	
PMTA:	5,27	0,516	
Pressão Teste Hidrost.:	6,85	0,671	
CLASSE: D	GRUPO: 5	CATEG.: V	
COD. PROJ.:	NÃO CONSTA	TAG:	05
PSV:	5,00 Kg/cm²	LOCAL:	PISO TÉCNICO - BLOCO B

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	LH	TAG:	05
MODELO:	7AT09	PRESSÃO PLACA	5,00 Kg/cm²
Nº DE SÉRIE:	-	O ENTRADA:	1"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1"
FLUIDO:	AGUA QUENTE	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS:	-

TAG 06

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	BAUMER S.A.	ANO FABRICAÇÃO:	2019
NÚMERO DE SÉRIE:	1927106120	CAPACIDADE:	370 L
FLUIDO:	VAPOR	DESIGNAÇÃO:	AUTOCLAVE
	Kg/cm²	MPa	
PMTA:	4,00	0,392	
Pressão Teste Hidrost.:	5,50	0,539	
CLASSE: C	GRUPO: 5	CATEG.: V	
COD. PROJ.:	ASME VIII DIV 1.2007	TAG:	06
PSV:	3,00 Kg/cm²	LOCAL:	CME

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	SPIRAX SARCO	TAG:	PSV-03
MODELO:	SV8.IH	PRESSÃO PLACA	3,50 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	85262	O ENTRADA:	½"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1"
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	½ x 1	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	FERRO FUNDIDO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	SPIRAX SARCO	TAG:	H913872-01
MODELO:	SV8.IH	PRESSÃO PLACA	3,00 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	85861	O ENTRADA:	-
CASTELO:	-	O SAÍDA:	-
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	½ x 1	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	FERRO FUNDIDO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	SPIRAX SARCO	TAG:	H913872
MODELO:	SV8.IH	PRESSÃO PLACA	3,0 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	87809	O ENTRADA:	-
CASTELO:	-	O SAÍDA:	-
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	½ x 1	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	FERRO FUNDIDO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

TAG 07

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	BAUMER S.A	ANO FABRICAÇÃO:	2019
NUMERO DE SÉRIE:	1927106150	CAPACIDADE:	370 L
FLUIDO:	VAPOR	DESIGNAÇÃO:	AUTOCLAVE
	Kgf/cm²	MPa	
PMTA:	4,00	0,392	
Pressão Teste Hidrost.	5,50	0,539	
CLASSE: C	GRUPO: 5	CATEG.: V	
CÓD. PROJ.:	ASME VIII DIV 1.2007		
TAG:	07		
PSV:	3,00 Kgf/cm²		
LOCAL:	CME		

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	NAUCO	TAG:	PSV-02
MODELO:	HL8-LS.SNHC01-283	PRESSÃO PLACA	3,5 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	-	O ENTRADA:	½"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1"
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA ½ x 1	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	FERRO FUNDIDO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	SISTEMAS DE FLUIDO	TAG:	PSV- 01
MODELO:	A2-P	PRESSÃO PLACA	3,00 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	201304-01Q	O ENTRADA:	½"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1"
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA ½ x 1	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	AÇO INOX	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	SISTEMAS DE FUNDO	TAG:	PSV - 03
MODELO:	A132P	PRESSÃO PLACA	3,00 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	201304/03Q	O ENTRADA:	½"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	1"
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA ½ x 1	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	AÇO INOX	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

TAG 08

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	TUTTNAVER LTD	ANO FABRICAÇÃO:	2019
NUMERO DE SÉRIE:	19051207	CAPACIDADE:	85 L
FLUIDO:	VAPOR	DESIGNAÇÃO:	AUTOCLAVE
	Kgf/cm²	mPa	
PMTA:	2,85	0,279	
Pressão Teste Hidrost.:	3,70	0,362	
CLASSE: C	GRUPO: 5	CATEG.: V	
CÓD. PROJ.:	UL STD 01010-1		
TAG:	08		
PSV:	2,80 Kgf/cm²		
LOCAL:	LABORATÓRIO		

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	KINGSTON. CO.	TAG:	01
MODELO:	FIG115P	PRESSÃO PLACA	2,8 Kgf/cm²
Nº DE SÉRIE:	-	O ENTRADA:	½"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	FUROS
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA ½"	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-

TAG 09

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO			
FABRICANTE:	PHOENIX LUFERIO	ANO FABRICAÇÃO:	2008
NUMERO DE SÉRIE:	2252	CAPACIDADE:	42 L
FLUIDO:	VAPOR	DESIGNAÇÃO:	AUTOCLAVE
	Kgf/cm²	MPa	
PMTA:	2,80	0,274	
Pressão Teste Hidrost.:	3,00	0,294	
CLASSE: C	GRUPO: 5	CATEG.: V	
CÓD. PROJ.:	ASME SEÇÃO VIII DIV I - ED 2001		
TAG:	09		
PSV:	2,80 Kgf/cm²		
LOCAL:	LACTARIO		

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA			
FABRICANTE:	TAMV	TAG:	22/43602
MODELO:	12T5-U162022	PRESSÃO PLACA	40 PSI
Nº DE SERIE.:	09932005	O ENTRADA:	1/4"
CASTELO:	-	O SAÍDA:	FUROS
FLUIDO:	VAPOR	TEMP. OPERAÇÃO:	-
C. PRESSÃO:	-	MAT. VEDAÇÃO:	-
TIPO CONEXÃO:	ROSCA	MAT. FOLE:	-
MAT. CORPO:	LATÃO	OBS¹:	-
MAT. MOLA:	AÇO CARBONO	OBS²:	-