

ITEM	Descrição	Quantitativo (unid.)	Valor unitário estimado	Valor total
1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO BC 12 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	20		
2	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO BC 08 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	2		
3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO BC 06 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	45		
4	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO BC 04 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	73		
5	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA GÁS CO₂ 04 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	50		

6	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA GÁS CO₂ 06 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	85		
7	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	167		
8	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO ABC DE 08 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	1		
9	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO ABC DE 06 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	15		
10	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARGA PÓ QUÍMICO ABC DE 04 KG , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR.	50		
11	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE K DE 06 LITROS , ENVASADA, COM REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EXTINTOR	7		
12	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO	330		
13	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA ROSCA M-30	220		
14	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – VÁLVULA M-30 (CONJUNTO MONTADO E COMPONENTES - GATILHO)	330		
15	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA EXTINTOR CO₂	110		

16	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO ₂ - VÁLVULA CO₂ (CONJUNTO MONTADO E COMPONENTES)	110		
17	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO ₂ – SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO APAGUE	110		
18	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO ₂ – SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSOR, PUNHO E SUPORTE PLÁSTICO PARA MANTER MANGUEIRA NA POSIÇÃO DE GUARDA.	110		
19	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO SIFÃO DE ALUMÍNIO PARA EXTINTOR CO ₂	100		
20	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - TESTE HIDROSTÁTICO	275		
21	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO – PINTURA CONFORME PADRÃO ESTABELECIDO NA NBR-7195	385		
22	BICO DE DESCARGA PARA EXTINTOR K	4		
23	VÁLVULA COM CABO E GATILHO PARA EXTINTOR K	4		
24	MANGOTE PARA EXTINTOR K	4		
25	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES EM CHAPA DE AÇO CARBONO ZINCADA.	165		
26	MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO – ENSAIOS DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM 15,0 METROS; 20,0 METROS; 30,0 METROS	98		
			Total da aquisição:	R\$ 0,00