

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-004

ANEXO III

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Este documento dispõe sobre as especificações e localizações dos elevadores do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG).

1 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE (HUGG):

1.1 ELEVADOR PEDIATRIA

- a.** Marca: OTIS
- b.** Número: S/N
- c.** Ano de fabricação: NA
- d.** Localização: Próximo a maternidade – HUGG
- e.** Uso: Serviço / Passageiros
- f.** Cabine: Aço inox
- g.** Cabos de aço: 4 x 13 mm
- h.** Paradas: 04
- i.** Capacidade: 14 (catorze) passageiros (980 kg)
- j.** Velocidade: 0,75 m/s
- k.** Dispositivo de reabertura: Automático com reabertura por sistema de raio infravermelho
- l.** Porta: Automática com abertura lateral esquerda
- m.** Motor: 1,8 kW
- n.** Localização de cada de máquina: Superior

1.2 ELEVADOR ORTOPEDIA

- a.** Marca: OTIS
- b.** Número: S/N
- c.** Ano de Fabricação: NA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-004

- d.** Localização: Próximo a Oncologia (antiga Ortopedia)
- e.** Uso: Serviço / Passageiros
- f.** Cabine: Aço inox
- g.** Cabos de aço: 4 x 13 mm
- h.** Paradas: 04
- i.** Capacidade: 14 (catorze) passageiros (980 kg)
- j.** Velocidade: 0,75 m/s
- k.** Dispositivo de reabertura: Automático com reabertura por sistema de raio infravermelho
- l.** Porta: Automática com abertura lateral esquerda
- m.** Motor: 1,8 kW
- n.** Localização da casa de máquina: Superior

1.3 ELEVADOR SERCOP

- a.** Marca: OTIS
- b.** Número: S/N
- c.** Ano de Fabricação: NA
- d.** Localização: Próximo ao SERCOP
- e.** Uso: Serviço / Passageiros
- f.** Cabine: Aço inox
- g.** Cabos de aço: 4 x 13 mm
- h.** Paradas: 04
- i.** Capacidade: 14 (catorze) passageiros (980 kg)
- j.** Velocidade: 0,75 m/s
- k.** Dispositivo de reabertura: Automático com reabertura por sistema de raio infravermelho
- l.** Porta: Automática com abertura lateral esquerda

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-004

m. Motor: 1,8 kW

n. Localização da cada de máquina: Superior

1.4 ELEVADOR CENTRO CIRÚRGICO GERAL

a. Marca: OTIS

b. Número: S/N

c. Ano de Fabricação: NA

d. Localização: Próximo ao Centro Cirúrgico Geral

e. Uso: Passageiros

f. Cabine: Aço inox

g. Cabos de aço: 4 x 13 mm

h. Paradas: 04

i. Capacidade: 14 (catorze) passageiros (980 kg)

j. Velocidade: 0,75 m/s

k. Dispositivo de reabertura: Automática com reabertura por sistema de raio infravermelho

l. Porta: Automática com abertura lateral esquerda

m. Motor: 25 CV

1.5 ELEVADOR NUTRIÇÃO

a. Marca: OTIS

b. Número: S/N

c. Ano de Fabricação: NA

d. Localização: Próximo ao Setor de Nutrição

e. Uso: Passageiros e carga

f. Cabine: Aço inox

g. Cabos de aço: 4 x 13 mm

h. Paradas: 02

i. Capacidade: 14 (catorze) passageiros (980 kg)

j. Velocidade: 0,75 m/s

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-004

- k.** Dispositivo de reabertura: Manual
- l.** Porta: Rígida em aço inox com abertura para fora
- m.** Motor: 25 CV
- n.** Localização da cada de máquina: Superior

1.6 ELEVADOR DIREÇÃO

- a.** Marca: OTIS
- b.** Número: S/N
- c.** Ano de Fabricação: NA
- d.** Localização: Prédio da Direção
- e.** Uso: Passageiros
- f.** Cabine: Aço inox
- g.** Cabos de aço: 3 x 13 mm
- h.** Paradas: 03
- i.** Capacidade: 4 (quatro) passageiros (980 kg)
- j.** Velocidade: 0,75 m/s
- k.** Dispositivo de reabertura: Automática com reabertura por sistema de raio infravermelho
- l.** Porta: Automática com abertura lateral esquerda
- m.** Localização da cada de máquina: Superior
- n.** Motor: 5 HP

1.7 ELEVADOR SUPRIMENTOS

- a.** Marca: SV
- b.** Número: S/N
- c.** Ano de Fabricação: NA
- d.** Localização: Depósito dos Suprimentos da Farmácia
- e.** Uso: Carga
- f.** Cabine: Aço carbono SAE 1020
- g.** Cabos de aço: 3 x 10 mm
- h.** Paradas: 03

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-004

- i.** Capacidade: 1200 kg
- j.** Velocidade: 0,5 m/s
- k.** Dispositivo de reabertura: Manual
- l.** Porta: Pantográfica
- m.** Motor: 5 HP
- n.** Localização da cada de máquina: Lateral no 3º pavimento

1.8 MONTA-CARGA FARMÁCIA

- a.** Marca: MONTELE
- b.** Número: S/N
- c.** Ano de Fabricação: NA
- d.** Localização: Próximo ao Setor de Farmácia
- e.** Uso: Carga
- f.** Cabine: Aço inox
- g.** Paradas: 02
- h.** Capacidade: 30 kg
- i.** Velocidade: 0,5 m/s
- j.** Dispositivo de reabertura: Manual
- k.** Porta: Rígida em aço inox com abertura para fora