UFSCar Hospital Universitário UFSCar HUBRASIL HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

ID	TIPO	Proprietário	Identificação	Número de Série	Patrimônio	Modelo	Fabricante	Data de Aquisição	Garantia	Observações	Data de Fabricação	Quadro de Trabalho
65	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0007	10052133		REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 10052123, 10052126, 10052133		ÁGUA QUENTE E VAPOR
67	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0002			1200 G3;	KOMECO			VAZÃO 18 L/MIN; CONSUMO DE GÁS 1,8; PRESSÃO GÁS 280 MMCA; RENDIMENTO 84,6%		ÁGUA QUENTE E VAPOR
68	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0003			1200 G3;	KOMECO			VAZÃO 18 L/MIN; CONSUMO DE GÁS 1,8; PRESSÃO GÁS 280 MMCA; RENDIMENTO 84,6%		ÁGUA QUENTE E VAPOR
69	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0004			1200 G3;	KOMECO			VAZÃO 18 L/MIN; CONSUMO DE GÁS 1,8; PRESSÃO GÁS 280 MMCA; RENDIMENTO 84,6%		ÁGUA QUENTE E VAPOR
70	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0008			REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 10052123, 10052126, 10052133		ÁGUA QUENTE E VAPOR
71	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0011	09483108		REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 09483106, 09483107, 09483108, 09483109		ÁGUA QUENTE E VAPOR
72	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0009	09483106		REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 09483106, 09483107, 09483108, 09483109		ÁGUA QUENTE E VAPOR
73	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0012	09483109		REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 09483106, 09483107, 09483108, 09483109		ÁGUA QUENTE E VAPOR
74	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0010	09483107		REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 09483106, 09483107, 09483108, 09483109		ÁGUA QUENTE E VAPOR
176	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0005	10052123		1200 G3;	KOMECO			RENDIMENTO 82,1%, NS 10052123, 10052126, 10052133		ÁGUA QUENTE E VAPOR
182	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0006	10052126		REU 304U BR;	RINNAI			RENDIMENTO 82,1%, NS 10052123, 10052126, 10052133		ÁGUA QUENTE E VAPOR
543	AQUECEDOR DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-AQA-0001			1200 G3;	KOMECO			VAZÃO 18 L/MIN; CONSUMO DE GÁS 1,8; PRESSÃO GÁS 280 MMCA; RENDIMENTO 84,6%		ÁGUA QUENTE E VAPOR
175	BANCO DE CAPACITOR	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	ELT-CAP-0001	2504604		HF	HF INDUSTRIA E COMERCIO			POTÊNCIA 90KVAR CORRENTE 236 A TENSÃO 220 V FREQUÊNCIA 60HZ	28/04/2005	ELÉTRICA
164	BEBEDOURO	AE-T-EXT-005-PORTARIA NORTE	REF-BBD-0013	SN	497470	NOBLESSE	EUROPA	12/09/2016				REFRIGERAÇÃO
205	BEBEDOURO	C-1-UCM-134-POSTO DE ENFERMAGEM	REF-BBD-0027	1529149	499702	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
236	BEBEDOURO	B-T-UTI-04-COPA UTI	REF-BBD-0023	1526454	500178	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
237	BEBEDOURO	B-T-CCI-44-COPA CC	REF-BBD-0026	1526448	499701	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
363	BEBEDOURO	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	REF-BBD-0033	9651		RA-10-2T	FRISBEL					REFRIGERAÇÃO
369	BEBEDOURO	C-2-AMB-230-CORREDOR AMBULATÓRIO	REF-BBD-0034	9619		RA-10-2T	FRISBEL					REFRIGERAÇÃO
423	BEBEDOURO	B-T-LAB-10-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	REF-BBD-0031			SOFT STAR	EVEREST		01/02/2021			REFRIGERAÇÃO
476	BEBEDOURO	B-T-CME-11-CHEFIA CME	REF-BBD-0030	1538580		ACQUAFIT HERMETICO BRANCO AZU	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	01/06/2020	01/06/2021		05/11/2019	REFRIGERAÇÃO
490	BEBEDOURO	B-T-UEA-02-POSTO DE ENFERMAGEM PA ADULTO	REF-BBD-0028	1529144	499703	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
618	BEBEDOURO	B-T-UDIDE-114-CORREDOR UDIDE	REF-BBD-0032	9628		RA-10-2T	FRISBEL					REFRIGERAÇÃO
619	BEBEDOURO	B-T-CCI-01-ESPERA CC	REF-BBD-0022	1526470	499697	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
738	BEBEDOURO	C-1-UCM-144-POSTO DE ENFERMAGEM UCM	REF-BBD-0024	1529155	499699	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
748	BEBEDOURO	C-2-UPC-UNIDADE PESQUISA CLINICA	REF-BBD-0035	C7629169/01-7629	500901	1TG1TN	BELFRIO				20/10/2022	REFRIGERAÇÃO
760	BEBEDOURO	D-T-COR-102-CORREDOR D	REF-BBD-0042	C7629169/08-7629	500908	1TG1TN	BELFRIO				20/10/2022	REFRIGERAÇÃO
765	BEBEDOURO	C-T-UTP-74-SERVIÇO UTI PED	REF-BBD-0025	1526479	499700	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
768	BEBEDOURO	C-T-UTP-UTI PEDIÁTRICA	REF-BBD-0039	C7629169/05-7629	500905	1TG1TN	BELFRIO				20/10/2022	REFRIGERAÇÃO
920	BEBEDOURO	AE-T-EXT-006-PORTARIA SUL	REF-BBD-0020	1526439	499695	ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO	LIBELL ELETRODOMÉSTICOS	23/12/2019	04/12/2020	TENSÃO 127V, CLIMÁTICA SN/ CLASSE I, POTÊNCIA 178 W, FREQUÊNCIA 60HX, GÁS R134A 23G, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 0, USO INTERNO, VAZÃO NOMINAL 45 L/H,	20/08/2019	REFRIGERAÇÃO
972	BEBEDOURO	C-T-USM-033-POSTO DE ENFERMAGEM USM	REF-BBD-0036	C7629169/02-7629	500902	1TG1TN	BELFRIO				20/10/2022	REFRIGERAÇÃO
973	BEBEDOURO	C-T-UCA-052-SERVIÇO SUL	REF-BBD-0037	C7629169/03-7629	500903	1TG1TN	BELFRIO				20/10/2022	REFRIGERAÇÃO

974	BEBEDOURO	A-T-ADM-004-COPA ADM-A	REF-BBD-0038	C7629169/04-7629	500904	1TG1TN	BELFRIO				20/10/2022	REFRIGERAÇÃO
1219	BEBEDOURO	C-PT-ENG-013-SERVIÇOS TI				Everest Plus	Everest					REFRIGERAÇÃO
469	BOILER	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-BOL-0002	MR 10082		SAC 4.000H;	CHAMA			NÚMERO SÉRIE MR 10082; PRESSÃIO TRABALHO 4KGF/CM2; PRESSÃO TESTE 6 KGF/CM2; QF 06.01.01; DATA 30/04/2010;	30/04/2010	ÁGUA QUENTE E VAPOR
477	BOILER	B-PT-001-PISO TÉCNICO	AQV-BOL-0001	201908211871	499710	SAC 4.000H;	CHAMA	10/07/2019		VOLUME 2000 LITROS, AÇO INOX 444 1380 MM, PRESSÃO MAX TRABALHO 40 MCA, SEM APOIO ELÉTRICO	21/08/2019	ÁGUA QUENTE E VAPOR
1075	BOILER	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HDP200	HDP200	499.710	HDP200	HELIODIN			VOLUME 2000 LITROS; AÇO INOX 444-1380 MM; PRESSÃO MAX TRABALHO 40 MCA; SEM APOIO ELÉTRICO	21/08/2019	ÁGUA QUENTE E VAPOR
103	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0003			A96503186P11027	MARK GRUNDFOS			TIPO CR10/03 A-A-A-E-HQQE; ROTAÇÃO 2853 RPM; VAZÃO 12,1 M^3/H; POTÊNCIA 2,2 KW.; ALTURA: MÍNIMA 34,9 M | MÁXIMA 44,2 M		HIDROSSANITÁRIA
107	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0004			A96503186P11027	MARK GRUNDFOS			TIPO CR10/03 A-A-A-E-HQQE; ROTAÇÃO 2853 RPM; VAZÃO 12,1 M^3/H; POTÊNCIA 2,2 KW.; ALTURA: MÍNIMA 34,9 M | MÁXIMA 44,2 M		HIDROSSANITÁRIA
108	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0005			A96503186P11027	MARK GRUNDFOS			TIPO CR10/03 A-A-A-E-HQQE; ROTAÇÃO 2853 RPM; VAZÃO 12,1 M^3/H; POTÊNCIA 2,2 KW.; ALTURA: MÍNIMA 34,9 M | MÁXIMA 44,2 M		HIDROSSANITÁRIA
118	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0011			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
123	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0008			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
124	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0007			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
125	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0009			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
126	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0019			NHU 022W	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
127	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0010			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
128	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0013			NHU 022W	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 5 CV; ROTAÇÃO 3500 RPM;		HIDROSSANITÁRIA
129	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0014			NHU 022W	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
130	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0015			NHU 022W	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
131	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0016			NHU 022W	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
132	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0017			NHU 022W	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
133	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0018			NHU 022W	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
134	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0020			TH-16 NR TRIF.IP21-AR;	THEBE			POTÊNCIA 1 CV; SUCÇÃO 1 1/2; RECALQUE 1; VAZÃO MÁXIMA 15 M^3; PRESSÃO MÍNIMA 6 MC.A; PRESSÃO MÁXIMA 30 MC.A.		HIDROSSANITÁRIA
174	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0006			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
227	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0002			5GA3-T	JACUZZI			MANCAL B5GA3-B, POTÊNCIA 5CV, SÉRIE 47N, ROTAÇÃO 3500 RPM, VAZÃO: MÁXIMA 64 M^3/H | MÍNIMA 13 M^3/H - ALTURA: MÍNIMA 9 MCA | MÁXIMA 21 MCA;		HIDROSSANITÁRIA
243	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0012			FR 17-26 (ANTIGO BPF-5)	MARK GRUNDFOS			POTÊNCIA 1,5 CV; ROSCA SUCÇÃO BSP 2; RECALQUE BSP 1 1/2; ALTURA MÍNIMA 7,5 MC.A. MÁXIMA 25 M.C.A; VAZÃO MÍNIMA 23,2 M^3/H, MÁXIMA 4 M^3/H; ROTAÇÃO 3500 RPM;	01/06/2016	HIDROSSANITÁRIA
295	BOMBA DE ÁGUA FRIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BAF-0001			5GA3-T	JACUZZI			0.00		HIDROSSANITÁRIA
148	BOMBA DE ÁGUA INCÊNDIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CAI-BAI-0004			HMP-3-Q6	MARK GRUNDFOS			ROTAÇÃO 3500 RPM; POTÊNCIA 2CV; TRIFÁSICA 220V; CÓDIGO NHM018; CONEXÕES: DNS 1 DNR 1; VAZÃO: MÁXIMA 9 M3/H; MÍNIMA 0,2 M3/H; ALTURA: MÍNIMA 34 MCA MÁXIMA 61 MCA		COMBATE A INCÊNDIO
246	BOMBA DE ÁGUA INCÊNDIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CAI-BAI-0002			DS0004 (DS-7X)	MARK GRUNDFOS			TRIFÁSICO 220V; FABRICAÇÃO 06/10; POTÊNCIA 4 CV; ROTAÇÃO 3500 RPM; CONEXÕES: DNS 2 | DNR 1 1/2; VAZÃO: MÁXIMA 28,8M3/H | MÍNIMA 12,5 M3/H; ALTURA: MÍNIMA 25 MCA | MÁXIMA 35 MCA	01/06/2010	COMBATE A INCÊNDIO

247	BOMBA DE ÁGUA INCÊNDIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CAI-BAI-0003			DS0004 (DS-7X)	MARK GRUNDFOS			TRIFÁSICO 220V; FABRICAÇÃO 06/10; POTÊNCIA 4 CV; ROTAÇÃO 3500 RPM; CONEXÕES: DNS 2 | DNR 1 1/2; VAZÃO: MÁXIMA 28,8M3/H | MÍNIMA 12,5 M3/H; ALTURA: MÍNIMA 25 MCA | MÁXIMA 35 MCA	01/06/2010	COMBATE A INCÊNDIO
620	BOMBA DE ÁGUA INCÊNDIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CAI-BAI-0001			BDS-9	MARK GRUNDFOS			CÓDIGO BDS-011AR; POTÊNCIA 7,5 CV; ROTAÇÃO 3500 RPM; CONEXÕES (DNS): 2 1/2; CONEXÕES (DNR): 2 1/2; VAZÃO: MÁXIMA 37,3 M3/H; MÍNIMA 21,2 M3/H; ALTURA: MÍNIMA 41 MCA; MÁXIMA 53 MCA		COMBATE A INCÊNDIO
135	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0001	06/08 1		NXDP-2	MARK GRUNDFOS			NÚMERO SÉRIE 06/08; 0,5 CV; ROTAÇÃO 3500 RPM; VAZÃO: MÁXIMA 8,3 M3/H | MÍNIMA 2 M3/H - ALTURA: MÍNIMA 10 MCA | MÁXIMA 30 MCA;		HIDROSSANITÁRIA
136	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0002	06/08 2		NXDP-2	MARK GRUNDFOS			NÚMERO SÉRIE 06/08; 0,5 CV; ROTAÇÃO 3500 RPM; VAZÃO: MÁXIMA 8,3 M3/H | MÍNIMA 2 M3/H - ALTURA: MÍNIMA 10 MCA | MÁXIMA 30 MCA;		HIDROSSANITÁRIA
149	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0005	04/10		TPF-WE	TEXIUS			PRESSÃO MÁX. NA SUCÇÃO: 60MCA; PRESSÃO MÁX.: 60L/MIN, VAZÃO MÍNIMA PARA ACIONAR: 0,8 L/MIN; CONEXÕES: SUC. 1 BSP E REC. 1/2 BSP		HIDROSSANITÁRIA
151	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0006	01/10		TPF-WE	TEXIUS			PRESSÃO MÁX. NA SUCÇÃO: 60MCA; PRESSÃO MÁX.: 60L/MIN, VAZÃO MÍNIMA PARA ACIONAR: 0,8 L/MIN; CONEXÕES: SUC. 1 BSP E REC. 1/2 BSP		HIDROSSANITÁRIA
152	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0007	11/09		TPGC-MINI	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
153	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0008	03/10		TPGC-MINI	MARK GRUNDFOS					HIDROSSANITÁRIA
159	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0004	-		THA 12 MONOF	THEBE					HIDROSSANITÁRIA
893	BOMBA DE ÁGUA QUENTE	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BBAQ-0003	169511-D		SRD-4	RUDC					HIDROSSANITÁRIA
137	BOMBA SAPO	A-T-001-BLOCO A GERAL	HST-BBAS-0001			ABS UNI 300T	ABS					HIDROSSANITÁRIA
138	BOMBA SAPO	A-T-001-BLOCO A GERAL	HST-BBAS-0002			ABS UNI 300T	ABS					HIDROSSANITÁRIA
347	CAIXA DE FILTRAGEM	B-T-UEA-03- LEITOS 104, 105 E 106 PA ADULTO	CLM-CDF-0002	0592	500195	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
349	CAIXA DE FILTRAGEM	C-1-UCM-130-LEITO 151 152	CLM-CDF-0010	0596	500204	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021			CLIMATIZAÇÃO AVAC
354	CAIXA DE FILTRAGEM	B-T-UDI-015-ENDOSCOPIA UDIDE	CLM-CDF-0005	0587	500196	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
361	CAIXA DE FILTRAGEM	C-1-UCM-113A-SANITÁRIO LEITO 121 122 UCM	CLM-CDF-0012	0593	500203	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
420	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-78-ISOLAMENTO LEITO 09 UTI PED	CLM-CDF-0006	0585	500200	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
425	CAIXA DE FILTRAGEM	C-1-UCM-129-LEITO 149 150	CLM-CDF-0003	0590	500199	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
711	CAIXA DE FILTRAGEM	B-T-UEA-10-LEITO 109 OBSERVAÇÃO 02 PA ADULTO	CLM-CDF-0001	0594	500194	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
823	CAIXA DE FILTRAGEM	B-T-UEA-07-EMERGÊNCIA RESPIRATÓRIA LEITO 107 PA ADULTO	CLM-CDF-0004	0586	500197	UV 300 EXAUSTÃO	VECO	10/07/2020	10/07/2021		10/07/2020	CLIMATIZAÇÃO AVAC
1067	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-79-ISOLAMENTO LEITO 10 UTI PED	CLM-UTA-0014	18622		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1068	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-78-ISOLAMENTO LEITO 09 UTI PED	CLM-UTA-0015	18722		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1069	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-78-ISOLAMENTO LEITO 09 UTI PED	CLM-UTA-0016	19122		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1070	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-76H-LEITO 08 UTI PED	CLM-UTA-0017	19222		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1071	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-76E-LEITO 05 UTI PED	CLM-UTA-0018	19022		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1072	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UTP-76E-LEITO 05 UTI PED	CLM-UTA-0019	19422		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1073	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UCA-016-PROCEDIMENTOS	CLM-UTA-0020	18822		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1074	CAIXA DE FILTRAGEM	C-T-UCA-014-ISOLAMENTO LEITO 023	CLM-UTA-0021	18922		UDR1000	GRANSAFE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
7	CÂMARA FRIA	D-T-NUT-059-CÂMARA FRIA RESFRIADOS CARNES	REF-CMF-0005	DWE-0009146		SLM02150E*0	ELGIN				01/10/2021	REFRIGERAÇÃO
9	CÂMARA FRIA	D-T-NUT-058-CÂMARA FRIA RESFRIADOS HORTALIÇAS	REF-CMF-0006	DEW-0009149		SLM02150E*0	ELGIN				01/10/2021	REFRIGERAÇÃO
11	CÂMARA FRIA	D-T-NUT-062-GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	REF-CMF-0007	MK0180429856		OP-HJM028D20N	DANFOSS				23/10/2021	REFRIGERAÇÃO
245	CÂMARA FRIA	D-T-NEC-014-CÂMARA FRIGORÍFICA	REF-CMF-0001	220201202		CM4-4P	COZIL			TENSÃO 220V. CLASSE CLIMÁTICA 4, CORRENTE NOMINAL 4,65A; GRAU DE RPOTEÇÃO: IPX0; FLUÍDO REFR R 404-A; FREQ 60HZ; AGENTE EXPANSOR DE ISOLAÇÃO POLIOL POLIETER + ISOCIANATO AROMÁTICO CONDENSADORA ELGIN - R404-A NS 01650290 1-1/3+HP - 220V	01/03/2022	REFRIGERAÇÃO
831	CÂMARA FRIA	D-T-NUT-059-CÂMARA FRIA RESFRIADOS CARNES	REF-CMF-0002	50653		TRND-432CN	TRINEVA			220V-130W-0,9-A-50/60HZ MOTOVENTILADORES 200V-2100W-9,6A RESISTÊNCIAS	01/10/2022	REFRIGERAÇÃO
844	CÂMARA FRIA	D-T-NUT-058-CÂMARA FRIA RESFRIADOS HORTALIÇAS	REF-CMF-0003	50643		TRND-432CN	TRINEVA			220V-130W-0,9-A-50/60HZ MOTOVENTILADORES 200V-2100W-9,6A RESISTÊNCIAS	01/10/2021	REFRIGERAÇÃO
858	CÂMARA FRIA	D-T-NUT-062-GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS	REF-CMF-0004	51624		TRND-431CN	TRINEVA			220V-195W-1,4-A-50/60HZ MOTOVENTILADORES 200V-3300W-15,0A RESISTÊNCIAS	01/12/2021	REFRIGERAÇÃO
77	CANCELA ELETRÔNICA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	ELT-CEL-0002			BARRIER JETFLEX	PPA					ELÉTRICA
244	CANCELA ELETRÔNICA	AE-T-EXT-008-ÁREA EXTERNA SUL	ELT-CEL-0003		498377	BARRIER JETFLEX	PPA	16/01/2017				ELÉTRICA
481	CANCELA ELETRÔNICA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	ELT-CEL-0001		498376	BARRIER JETFLEX	PPA	16/01/2017				ELÉTRICA
840	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-1-USM-154-POSTO DE ENFERMAGEM USM	ELT-CCE-0003			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
848	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-T-USM-033-POSTO DE ENFERMAGEM USM	ELT-CCE-0004			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
849	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-1-UCM-134-POSTO DE ENFERMAGEM	ELT-CCE-0001			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
850	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-1-UCM-144-POSTO DE ENFERMAGEM UCM	ELT-CCE-0002			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
851	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-T-UCA-050-POSTO DE ENFERMAGEM NORTE	ELT-CCE-0005			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
855	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-T-UCA-051-POSTO DE ENFERMAGEM SUL	ELT-CCE-0006			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
856	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-T-UTP-75-POSTO DE ENFERMAGEM UTI PED	ELT-CCE-0007			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
857	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	B-T-UDI-04-CORREDOR ENDOSCOPIA UDIDE	ELT-CCE-0008			CENTRAL DE CHAMADA	PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA

1367	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-2-HOSP DIA-242-POSTO DE ENFERMAGEM HOSPITAL DIA	ELT-CCE-0009				PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
1368	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	B-T-NEF-04-POSTO DE ENFERMAGEM NEFROLOGIA	ELT-CCE-0009				PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
1369	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	B-T-UTC-24-POSTO DE ENFERMAGEM PRESCRIÇÃO MÉDICA UTI CORONARIANA	ELT-CCE-0010				PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
1370	CENTRAL CHAMADA ENFERMAGEM	C-3-POSTO DE ENFERMAGEM 1 - SUL	ELT-CCE-0011				PADRIN E GALEAZI					ELÉTRICA
962	CENTRAL DE AR MEDICINAL	E-T-GAS-003-CENTRAL AR COMPRIMIDO	GMV-CAM-0001	0497		AIRMED CR 75	VALMIG			EQUIP: MODULO DE AR MEDICINAL AIRMED SCR 75; MODELO A. SCR 75; PRESSÃO MÁXIMOA 8,0 BAR; N° SÉRIE: 0497; ANO DE FABR.: 2021; TENSÃO 220V; POTÊNCIA MAX.: 11KW; FREQUÊNCIA 60HZ	01/01/2021	GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO
248	CENTRAL DE GÁS GLP	E-T-GAS-001-CENTRAL GLP	CMB-CGG-0001			NF	GASBALL					GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO
759	CENTRAL DE OSMOSE REVERSA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-COR-0001			WW8WW6	FERRAN					HIDROSSANITÁRIA
926	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO	E-T-GAS-004-CENTRAL VÁCUO	GMV-CVC-0001	201901316		RH 0063	VALMIG			60 HZ; MAX. FLOW 76 M3/H; MAX VACUUM 0,1 MBAR; 9,2A; ABUJ/NR. 3 ~MOT; POWER 2,2 KW; OILING 2,0 L	01/01/2019	GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO
947	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO	E-T-GAS-004-CENTRAL VÁCUO	GMV-CVC-0002	201901315		RH 0063	VALMIG			60 HZ; MAX. FLOW 76 M3/H; MAX VACUUM 0,1 MBAR; 9,2A; ABUJ/NR. 3 ~MOT; POWER 2,2 KW; OILING 2,0 L	01/01/2019	GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO
1105	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021509		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1106	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021510		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1107	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021511		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1108	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021512		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1109	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021513		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1110	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021514		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1111	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021515		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
1112	CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO			10021516		NAUTILUS			CLORADOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA CONJ. DE FILTRAGEM, 2 FILTROS, MOTO-BOMBA 1,44CV VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO		ELÉTRICA
46	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-OUV-01-OUVIDORIA (RECEPÇÃO)	CLM-AHW-0063	RPK0911-611562		RPK12A RAA12A	HITACHI				01/11/2009	CLIMATIZAÇÃO AVAC
60	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UMU-01B-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	CLM-AHW-0003	RPK1401799582	036730	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA B.PT PATRIMÔNIO 036744	01/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
62	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-24-CONFORTO EQUIPE ASSISTENCIAL MASCULINO	CLM-AHW-0019	513401664101205000	498405	DJEA09FS-DAK	YORK					CLIMATIZAÇÃO AVAC
63	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-21-CONFORTO EQUIPE MÉDICA FEMININO	CLM-AHW-0018		498306	DJEA09FS-DAK	YORK					CLIMATIZAÇÃO AVAC
64	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-02-POSTO DE ENFERMAGEM PA ADULTO	CLM-AHW-0012	53300386	036947	TI12F / TE12F	ELECTROLUX	28/09/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36954		CLIMATIZAÇÃO AVAC
86	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	AE-T-EXT-005-PORTARIA NORTE	CLM-AHW-0033	3614B14108015/000001208879		38LVCC09C5 / 42LVCC09C5	CARRIER					CLIMATIZAÇÃO AVAC
89	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-23-PREPARO EDA UDIDE	CLM-AHW-0024	2017B10843153	499624	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	08/02/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
120	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-01-SALA VERMELHA PA ADULTO	CLM-AHW-0040	0417B10580340/000001249284	498591	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498590		CLIMATIZAÇÃO AVAC
162	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-GEP-01-SALA DE CONVIVÊNCIA DOS RESIDENTES	CLM-AHW-0004	RPK1401799584	10018084	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36751	01/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
240	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-22-CONFORTO EQUIPE ASSISTENCIAL FEMININO	CLM-AHW-0062	2908B81826/000001079209	498403	42MCB007515LS	SPRINGER MAXIFLEX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
316	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-20-LIMPEZA E DESINFECÇÃO UDIDE	CLM-AHW-0023	1917B10842732/000001253316	499628	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	08/02/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
318	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-GEP-01-SALA DE CONVIVÊNCIA DOS RESIDENTES	CLM-AHW-0050	RPK1401799583	036735	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36756		CLIMATIZAÇÃO AVAC
319	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	A-T-ADM-005-CPD A	CLM-AHW-0025	2017B10843315	499629	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	08/02/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
324	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-06-RAIO-X 6 UDIDE	CLM-AHW-0014	53300493	498401	TI12F / TE12F	ELECTROLUX			PLACA DE PATRIMÔNIO ERRADA (498401)		CLIMATIZAÇÃO AVAC
346	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-09-SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS	CLM-AHW-0021	4617B12205970	499630	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	04/05/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
373	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-205-CONSULTÓRIO 4 AMB	CLM-AHW-0052	RPK1401799588	036732	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36759		CLIMATIZAÇÃO AVAC
374	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-207-CONSULTÓRIO 5 AMB	CLM-AHW-0057	1217B10735565/000001251164	498597	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498598		CLIMATIZAÇÃO AVAC
380	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	AE-T-EXT-006-PORTARIA SUL	CLM-AHW-0044	MB5737252		CBE12ABBNA00	CONSUL					CLIMATIZAÇÃO AVAC
383	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-03- LEITOS 104, 105 E 106 PA ADULTO	CLM-AHW-0043	1217B10735562	498587	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498588		CLIMATIZAÇÃO AVAC
387	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-CON-024-PRESCRIÇÃO MÉDICA MULTI	CLM-AHW-0055		036726	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36754		CLIMATIZAÇÃO AVAC
409	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-DCD-01-CHEFIA DO SETOR DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS	CLM-AHW-0009		499396	HWFI18B2IA HWFE18B2NA	ELGIN	04/12/2018		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499394		CLIMATIZAÇÃO AVAC
410	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-202-EXAMES CONSULTÓRIO 1 AMB	CLM-AHW-0073	43823004860593200000	499730	HIFI12B2FA HIFE12B2NA TOP INVER	ELGIN	08/01/2020	08/02/2021	HIFE12B2NA PATRIMÔNIO 499736		CLIMATIZAÇÃO AVAC
412	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-ENF-01-UNIDADE DE APOIO À GESTÃO EM ENFERMAGEM	CLM-AHW-0008		499397	HWFI18B2IA HWFE18B2NA	ELGIN	04/12/2018		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499393		CLIMATIZAÇÃO AVAC
417	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-17-DIGITAÇÃO LAUDOS UDIDE	CLM-AHW-0028		499625	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	08/02/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
418	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-016-SALA DE LAUDOS UDIDE	CLM-AHW-0026		499626	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	08/02/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
429	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-204-CONSULTÓRIO 3 AMB	CLM-AHW-0081	RPK1401799593	036739	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36748		CLIMATIZAÇÃO AVAC
440	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-09-MAMOGRAFIA UDIDE	CLM-AHW-0069	KEN1575	499718	DCS18FR4-02	AGRATTO	25/11/2019	25/11/2020	UNIDADE EXTERNA GOR305 PATRIMÔNIO 499662		CLIMATIZAÇÃO AVAC

442	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-GEP-01-SALA DE CONVIVÊNCIA DOS RESIDENTES	CLM-AHW-0005	RPK1403816911	036741	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36752	01/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
444	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-203-CONSULTÓRIO 2 AMB	CLM-AHW-0080	RPK1402811795	036740	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36746	28/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
446	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-11-DIGITALIZAÇÃO UDIDE	CLM-AHW-0027	1917B10842728	499627	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	08/02/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
447	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-TIC-01-EQUIPAMENTOS 1 (DATACENTER)	CLM-AHW-0085			HVF124B21A HVFE24821A	ELGIN			ANTIGO PATRIMÔNIO SMS024271		CLIMATIZAÇÃO AVAC
452	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-21-ULTRASSOM 02 UDIDE	CLM-AHW-0070	KEN1566	499727	DCS18FR4-02	AGRATTO	25/11/2019	25/11/2020	UNIDADE EXTERNA GOR306 PATRIMONIO 499662	25/11/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
482	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-11-CONSULTÓRIO 4 SUTURA PA ADULTO	CLM-AHW-0017	53200031	036952	VI9F / VE9F	ELECTROLUX	28/09/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36959		CLIMATIZAÇÃO AVAC
484	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-PT-TEC-009-TELECOMUNICAÇÕES 06	CLM-AHW-0075	43823004860402200000	499732	HIFI12B2FA HIFE12B2NA TOP INVERT	ELGIN	08/01/2020	08/01/2021	HIFE12B2NA PATRIMÔNIO 499734		CLIMATIZAÇÃO AVAC
495	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-PT-SAM-041-DEBATE 1 SAME	CLM-AHW-0087	340C510520211200170320		42AGMA12M5 / 38AGCA12M5	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
496	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-11-RECEBIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS	CLM-AHW-0022	4617B12205981	499631	38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA	04/05/2018				CLIMATIZAÇÃO AVAC
515	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-PT-SAM-042-DEBATE 2 SAME	CLM-AHW-0088	340C510520211190170631		42AGMA12M5 / 38AGCA12M5	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
521	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-PT-SAM-040-SAME ADMINISTRATIVO	CLM-AHW-0089	0822B11726487		42ZQVB36C5 / 38CQVB36515MC	CARRIER					CLIMATIZAÇÃO AVAC
523	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UES-01-E SAÚDE	CLM-AHW-0071	KEN1615	499720	DCS18FR4-02	AGRATTO	25/11/2019	25/11/2020	UNIDADE EXTERNA N SÉRIE GOR3643 PATRIMÔNIO 499719		CLIMATIZAÇÃO AVAC
526	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-12-CHEFIA LABORATÓRIO	CLM-AHW-0084	1917B10842364		38KQX12S5 / 42MAQA12S5	SPRINGER MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
535	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-TIC-01-EQUIPAMENTOS 1 (DATACENTER)	CLM-AHW-0086			HVF124B21A HVFE24821A	ELGIN			ANTIGO PATRIMÔNIO SMS024270		CLIMATIZAÇÃO AVAC
579	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-208-CONSULTÓRIO 6 AMB	CLM-AHW-0056	0417B10580338/00000124928	498595	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498596		CLIMATIZAÇÃO AVAC
589	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-GEP-03-SALA DIDÁTICA 04	CLM-AHW-0007	RPK1403816904	036729	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36750	01/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
590	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-11-RECEBIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS	CLM-AHW-0015	50700723	036951	TI18F / TE18F	ELECTROLUX	28/09/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36956		CLIMATIZAÇÃO AVAC
596	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-14-TESTE ERGOMÉTRICO UDIDE	CLM-AHW-0060	1217B10735914	498593	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017				CLIMATIZAÇÃO AVAC
612	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-QUA-01-GESTÃO DA QUALIDADE	CLM-AHW-0011	RPK1402811780	036728	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015				CLIMATIZAÇÃO AVAC
616	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-PT-TEC-009-TELECOMUNICAÇÕES 06	CLM-AHW-0074	43823004860394200000	499733	HIFI12B2FA HIFE12B2NA TOP INVERT	ELGIN	08/01/2020	08/01/2021	HIFE12B2NA PATRIMÔNIO 499737		CLIMATIZAÇÃO AVAC
625	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-01-SALA VERMELHA PA ADULTO	CLM-AHW-0041	1217B10735567/00000125116	498589	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498592		CLIMATIZAÇÃO AVAC
627	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-23-CONFORTO EQUIPE MÉDICA MASCULINO	CLM-AHW-0083	3008B82077/000001079209		42MCC007515LS	SPRINGER MAXIFLEX			PATRIMÔNIO SAHUDES 000596		CLIMATIZAÇÃO AVAC
629	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	CLM-AHW-0054		500282	TI12F / TE12F	ELECTROLUX	28/09/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498600		CLIMATIZAÇÃO AVAC
637	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-PT-TEC-007-TELECOMUNICAÇÕES 03	CLM-AHW-0072	43823004860625200000	499731	HIFI12B2FA HIFE12B2NA TOP INVERT	ELGIN	08/01/2020	08/02/2021	HIFE12B2NA 499735		CLIMATIZAÇÃO AVAC
660	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-201-CONSULTÓRIO 1 AMB	CLM-AHW-0002		036731	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		PATRIMONIO 0010018141 UNIDADE EXTERNA B.PT PATRIMONIO 36745	01/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
661	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-09-CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PA ADULTO	CLM-AHW-0059	0417B10580347/00000124928	498601	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017				CLIMATIZAÇÃO AVAC
694	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-L-TEC-002-TELECOMUNICAÇÕES 05	CLM-AHW-0058		498599	38MBQA18M5 / 42MBQA18M5	SPRINGER MIDEA	16/06/2017		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 498602		CLIMATIZAÇÃO AVAC
715	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-154-POSTO DE ENFERMAGEM USM	CLM-AHW-0090	9490189923YK65F	500026	PAC12000TFM9	PHILCO			UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 500011		CLIMATIZAÇÃO AVAC
731	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-22-ULTRASSOM 03 UDIDE	CLM-AHW-0093	9490183587YK65F	500027	PAC12000TFM5	PHILCO			UNIDADE EXTERNA B.PT PATRIMÔNIO 500015		CLIMATIZAÇÃO AVAC
735	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-08-ELETROENCEFALOGRAMA EEG UDIDE	CLM-AHW-0092	9490190119YK65F	500025	PAC12000TFM9	PHILCO			UNIDADE EXTERNA B.PT PATRIMÔNIO 500017		CLIMATIZAÇÃO AVAC
739	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-07-EMERGÊNCIA RESPIRATÓRIA LEITO 107 PA ADULTO	CLM-AHW-0091	9490183036YK35F	500023	PAC12000TFM9	PHILCO			UNIDADE EXTERNA B.PT PATRIMÔNIO 500018		CLIMATIZAÇÃO AVAC
744	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-STC-01-URI 01 UNIDADE DE REGULAÇÃO INTERNA (NIR)	CLM-AHW-0094	9490189609YK65F	500020	PAC12000TFM9	PHILCO			UNIDADE EXTERNA B.PT PATRIMÔNIO 500019		CLIMATIZAÇÃO AVAC
761	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-222-CONSULTÓRIO 13 OFTALMOLÓGICO AMB	CLM-AHW-0006	RPK1401799591	036737	RACIV22B	HITACHI	28/07/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36749	01/03/2014	CLIMATIZAÇÃO AVAC
818	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-05-RAIO-X 5 UDIDE	CLM-AHW-0016	50700718	036950	TI18F / TE18F	ELECTROLUX	28/09/2015		UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 36957		CLIMATIZAÇÃO AVAC
828	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	CLM-AHW-0078	KEN1568	499722	DCS18FR4-02	AGRATTO	25/11/2019	25/11/2020	UNIDADE EXTERNA SERIAL GOR4642 PATRIMÔNIO 499726		CLIMATIZAÇÃO AVAC
924	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UMU-01A-CHEFIA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	CLM-AHW-0032	5113B12029780/000001188265		38LVCC09C5 / 42LVCC09C5	CARRIER					CLIMATIZAÇÃO AVAC
966	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-STC-01-URI 01 UNIDADE DE REGULAÇÃO INTERNA (NIR)	CLM-AHW-0082	2008B87287/000001073674	036948	42MCC012515LS	SPRINGER MAXIFLEX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1076	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-252-CONSULTÓRIO UPC-1	CLM-VRH 252	7791233	10020920	HXQI18B2FA	ELGIN			QUADRO - QD-AC 01 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 00231007788008210421		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1077	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-253-CONSULTÓRIO UPC-2	CLM-VRH 253	7789604	10020921	HXQI18B2FA	ELGIN			QUADRO - 04 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 00231007788051210421		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1078	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-254A-SALA DE COLETA	CLM-VRH 254-A	6874118	10020742	HVF112B2IB	ELGIN			QUADRO - 02 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44283006866228011220		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1079	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-254-PRÉ-PROCESSAMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO	CLM-VRH 254	7154490	10020741	HVFI18B2IB	ELGIN			QUADRO - 03 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44301007184933070121		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1080	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-255A-SERVIÇO DE ENFERMAGEM	CLM-VRH 255-A	6873569	10020746	HVFI12B2IB	ELGIN			QUADRO - 06 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44283007330442090221		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1081	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-255-SALA DE MEDICAÇÃO UPC	CLM-VRH 255	7154600	10020740	HVFI18B2IB	ELGIN			QUADRO - 05 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44301007185109070121		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1082	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-256-COORDENADORES	CLM-VRH 256	7297069	10020744	HVFI12B2IB	ELGIN			QUADRO - 07 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44283006866231011220		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1083	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-256-COORDENADORES	CLM-VRH 256-A	7154593	10020739	HVFI18B2IB	ELGIN			QUADRO - QD-AR 02 NS CONDENSADORA - 44301007185187070121		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1084	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-257-ARQUIVO E ALMOXARIFADO	CLM-VRH 257	6873575	10020745	HVFI12B2IB	ELGIN			QUADRO - 09 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44283007330448090221		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1085	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-257-ARQUIVO E ALMOXARIFADO	CLM-VRH 257-A	6874125	10020747	HVFI12B2IB	ELGIN			QUADRO - QD-AR 03 NS CONDENSADORA - 44283006866396011220		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1086	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-258B-FARMÁCIA DISPERSÃO D	CLM-VRH 258-B	ARC032300011640	10021116	HSFI18C2IA	ELGIN			QUADRO - 15 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44283006866331011220		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1087	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-258-FARMÁCIA RECEBIMENTO D	CLM-VRH 258	7154447	10030738	HVFI18B2IB	ELGIN			QUADRO - 14 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - ARC032300015470		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1088	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-258-FARMÁCIA RECEBIMENTO D	CLM-VRH 258-C	6874135	10020743	HVFI12B2IB	ELGIN			QUADRO - QD-AR 04 NS CONDENSADORA - 44301007184931070121		CLIMATIZAÇÃO AVAC

1089	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-UPC-259-CORREDOR RESTRITA UPC	CLM-VRH 259	8680448	10020737	HVQI30B2IB	ELGIN			QUADRO - 13 PISO SUPERIOR NS CONDENSADORA - 44306008463763271021		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1136	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	A-T-ADM-037-PROJEÇÃO	EVA-26	ARC198190076400		HVFI12B2IB	ELGIN			UNIDADE CONDENSADORA HVFE12B2NB		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1218	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	A-T-ADM-037-PROJEÇÃO	COND-26			HVFE12B2NB	ELGIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1238	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UEA-10-LEITO 109 OBSERVAÇÃO 02 PA ADULTO	CLM-AHW-0106	ARC042500334535		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			12.000 BTU MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337888		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1255	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-144-POSTO DE ENFERMAGEM UCM	CLM-AHW-0107			HVFI12B2IB	ELGIN			12.000 btu		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1256	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-206-DIDÁTICA 1 AMB	CLM-AHW-0108	3520038104Y10AA		PAC36000IQFM15	PHILCO			36.000 BTU R32/1650g 3517W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1257	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-224-CHEFIA ENFERMAGEM AMB	CLM-AHW-0109	07296756	010020753	HVFI12B2IB	ELGIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1258	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-218-DIDÁTICA 2 AMB	CLM-AHW-0110	4222B11125112		42ZQVB36C5	CARRIER					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1275	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-145-SERVIÇO POSTO DE ENFEMAGEM UCM	CLM-AHW-0111	4240054720Y34BA		PAC18000IQFM15E	PHILCO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1276	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-136-ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO	CLM-AHW-0112	4240019504Y34BA		PAC18000IQFM15E	PHILCO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1277	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-137-PRESCRIÇÃO MÉDICA	CLM-AHW-0113	4240055108Y34BA		PAC18000IQFM15E	PHILCO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1278	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-101-LEITO 101 102 USM	CLM-AHW-0114	44283006866402011220		HVFE12B2NB	ELGIN			Condensadora		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1279	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-102-LEITO 103 104 USM	CLM-AHW-0115	44283006866943021220		HVFE12B2NB	ELGIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1280	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-103-LEITO 105 106 USM	CLM-AHW-0116	9490210647YK66F		PAC12000TFMS	PHILCO			UNIDADE EXTERNA		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1281	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-104-LEITO 107 108 USM	CLM-AHW-0117	9490216650YK66F		PAC12000TFMS	PHILCO			UNIDADE EXTERNA		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1282	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-105-CONVIVÊNCIA USM	CLM-AHW-0118	RAA1312791511	036748	RACIV22B	HITACHI			UNIDADE EXTERNA		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1284	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-229-POSTO DE ENFERMAGEM AMB	CLM-AHW-0120	ARC042500334726		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC Nº SÉRIE: ARC042500337706		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1327	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-PT-ENG-007-ARQUIVO GERAL	CLM-AHW-0121	ARC042500334430		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SERIE: ARC042500337843		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1328	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-APO-01-MONITORAMENTO CFTV	CLM-AHW-0122	ARC042500335963		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQI12C2CC N SERIE: ARC042500337890		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1329	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-NEF-01A-RECEPÇÃO NEFROLOGIA	CLM-AHW-0123			HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337902		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1330	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-10-DISCUSSÃO DE CASOS 01 CC	CLM-AHW-0124	ARC042500335695		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337264		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1331	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-14-OPME FARMÁCIA SATÉLITE CC	CLM-AHW-0125	ARC042500334745		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500333584		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1332	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-09-DISCUSSÃO DE CASOS 02 CC	CLM-AHW-0126	ARC042500335035		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337273		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1333	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CLM-AHW-0127	ARC042500335955		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			NOBREAK CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337712		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1334	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CLM-AHW-0128	ARC042500334433		HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			NOBREAK MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337262		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1335	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UTI-12-CONFORTO MÉDICO UTI (UTC)	CLM-AHW-0129			HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE: ARC042500337274		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1336	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UTI-13-SALA DIDÁTICA 11	CLM-AHW-0130			HJQE12C2CC / HJQI12C2WC	ELGIN			CONDENSADORA MODELO: HJQE12C2CC N SÉRIE ARC042500337880		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1337	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-209-CONSULTÓRIO 7 AMB	CLM-AHW-0131	KTC23092		LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1338	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-210-CONSULTÓRIO 8 AMB	CLM-AHW-0132	KTC27902		LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1339	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-212-CONSULTÓRIO 10 AMB	CLM-AHW-0133	KTC28607	10022590	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1340	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-213-CONSULTÓRIO 11 AMB	CLM-AHW-0134	KTC22497		LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1341	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-214-CONSULTÓRIO 12 AMB	CLM-AHW-0135	KTC28174		LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1346	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-027-ARMAZENAMENTO PRODUTOS SAÚDE	CLM-AHW-0136	KTC29272	10022593	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO			CONDENSADORA N SÉRIE:		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1352	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-039-ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E CONTROLE D	CLM-AHW-0137	KTC29207	10022594	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO			CONDENSADORA N SÉRIE		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1355	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	A-T-ADM-004-COPA ADM-A	CLM-AHW-0138	KTC28615	10022585	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO			MODELO LCST24FE-02I SERIAL GTJ49819 24.000 BTU		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1356	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-1-USM-106-SEXTO ANO (ANTIGA SALA DIDÁTICA)	CLM-AHW-0139	KTC29270	10022595	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO			LCST24FE-02I N SERIE: GTJ39642		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1357	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-01A-RECEPÇÃO UDIDE	CLM-AHW-0140	KTC28620	10022586	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1358	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-UDI-30-TRIAGEM UDIDE	CLM-AHW-0141	KTC29211	10022587	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1366	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	B-T-APO-03-RECEPÇÃO CENTRAL	CLM-AHW-0142	KTC29150	10022588	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1379	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-215-CONSULTÓRIO 17 AMB	CLM-AHW-0143	KTC28545	10022592	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1380	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL	C-2-AMB-216-CONSULTÓRIO 18 AMB	CLM-AHW-00144	KTC29277	10022591	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
264	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	B-T-GEP-05-DIDÁTICA E VIDEO CONFERÊNCIA ADM	CLM-APT-0008	5019B17079068	499744	38CCV036515MC / 42XQV36C5	CARRIER	26/02/2020	26/02/2022	UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499751		CLIMATIZAÇÃO AVAC
422	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	D-T-ROU-ROUPARIA		4819B16902263	499745	38CCV036515MC / 42XQV36C5	CARRIER	26/02/2020	26/02/2022	UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499751		CLIMATIZAÇÃO AVAC

428	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	CLM-APT-0007	4819B16902259	499743	38CCV036515MC / 42XQV36C5	CARRIER	26/02/2020	26/02/2022	UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499750		CLIMATIZAÇÃO AVAC
445	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	B-T-UEA-12-SALA AMARELA PA ADULTO	CLM-APT-0006	4819B16902286	499740	38CCV036515MC / 42XQV36C5	CARRIER	26/02/2020	26/02/2022	UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499747		CLIMATIZAÇÃO AVAC
508	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	C-PT-SAM-043-SAME ARQUIVO	CLM-APT-0011	0422B11630778		42ZQVB60C5 / 38CQVB60515MC	CARRIER					CLIMATIZAÇÃO AVAC
513	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	D-T-SFH-SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR	CLM-APT-0003	4419B16639425	499742	38CCV036515MC / 42XQV36C5	CARRIER	26/02/2020	26/02/2022	UNIDADE EXTERNA PATRIMÔNIO 499748		CLIMATIZAÇÃO AVAC
514	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	C-PT-SAM-043-SAME ARQUIVO	CLM-APT-0012	0422B11630805		42ZQVB60C5 / 38CQVB60515MC	CARRIER					CLIMATIZAÇÃO AVAC
863	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	B-T-UDI-19-TOMOGRAFIA UDIDE	CLM-APT-0005	C703001731007920400101		KOP60FC G2UE220	KOMECO			PATRIMÔNIO SAHUDES 000590		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1126	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-27			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1127	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-28			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1128	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-29			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1129	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-30			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1130	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-31			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1131	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-32			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1132	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-33			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1133	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	EVA-34			42XQV60C5	CARRIER - MIDEA			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W MODELO REF: 38CCV060515MC FAB. REF: CARRIER		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1210	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-27	4822B11395225		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1211	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-34	4822B11395227		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC

1212	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-31	4822B11395248		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1213	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-30	4822B11395250		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1214	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-29	0223B11559885		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1215	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-32	0223B11559690		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1216	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-28	0223B11559691		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1217	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	COND-33	0223B11559692		38CCVB60515MC	CARRIER			UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 55000 BTU/h CAP: 55000 BTU/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 1F, 60Hz POT. ELÉTRICA: 4890W		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1342	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	B-T-NEF-03-SALÃO HEMODIÁLISE	CLM-APT-0015	ARC062500255191	10022597	PDFI48C2DA / PDFE48C2CA	ELGIN			CONDENSADORA N SERIE ARC72500267700		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1343	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	B-T-NEF-03-SALÃO HEMODIÁLISE	CLM-APT-0014	ARC062500255233	10022596	PDFI48C2DA / PDFE48C2CA	ELGIN			CONDENSADORA N SERIE ARC072500267690		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1344	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO	C-2-AMB-211-CONSULTÓRIO 9 AMB	CLM-APT-0013	KTC29203	10022589	LCST24FI-02I / LCST24FE-02I	AGRATTO					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1244	CORTINA DE AR	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	CLM-CAR-0011			SRA-1200	SURYHA			SRA-1200 CÓD 80001.002 DIMENSÕES LXHXP 1200X145X185 mm FREQUENCIA 60HZ POTENCIA 135W TENSÃO 220V CLASSE CLIMÁTICA T		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1245	CORTINA DE AR	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	CLM-CAR-0010			SRA-1200	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1246	CORTINA DE AR	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	CLM-CAR-0009			SRA-900	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1247	CORTINA DE AR	D-T-NUT-071-MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO	CLM-CAR-0008			SRA-1500	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1248	CORTINA DE AR	D-T-NUT-060-CORREDOR NUTRIÇÃO	CLM-CAR-0007			SRA-900	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1249	CORTINA DE AR	D-T-NUT-060-CORREDOR NUTRIÇÃO	CLM-CAR-0006			SRA-1200	SURYHA			COZINHA CIRCULAÇÃO		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1250	CORTINA DE AR	D-T-NUT-061-RECEPÇÃO DE ALIMENTOS	CLM-CAR-0005			SRA-1200	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1251	CORTINA DE AR	D-T-SFH-037-RECEPÇÃO E INSPEÇÃO	CLM-CAR-0004			SRA-1200	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1252	CORTINA DE AR	D-T-SFH-037-RECEPÇÃO E INSPEÇÃO	CLM-CAR-0003			SRA-900	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1253	CORTINA DE AR	D-T-SUP-036-RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA	CLM-CAR-0002			SRA-900	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1254	CORTINA DE AR	D-T-SUP-036-RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA	CLM-CAR-0001			SRA-1200	SURYHA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1359	DESUMIDIFICADOR	B-T-UTI-09-FARMÁCIA SATÉLITE UTI				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1360	DESUMIDIFICADOR	B-T-CCI-15-FARMÁCIA SATÉLITE CC				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1361	DESUMIDIFICADOR	C-2-UPC-258A-FARMÁCIA ARMAZENAMENTO D				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1362	DESUMIDIFICADOR	D-T-SUP-030-ARMAZENAMENTO MEDICAMENTOS CONTROLADOS				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1363	DESUMIDIFICADOR	D-T-SUP-029-ARMAZENAMENTO MEDICAMENTOS				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1364	DESUMIDIFICADOR	D-T-NUT-065-DIETAS ESPECIAIS				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1365	DESUMIDIFICADOR	D-T-SFH-040-DISTRIBUIÇÃO FARMÁCIA D				ARSEC	ARSEC					CLIMATIZAÇÃO AVAC
332	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-DMT-0004	1VC1AF00036931		VMAX 17.12.25	ABB				01/01/2005	ELÉTRICA
339	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-DMT-0005	1VC1AH0006068		VMAX 17.06.16	ABB				01/01/2007	ELÉTRICA
963	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-DMT-0003	M6 5/4759		3AH5113-1	SIEMENS				01/01/2006	ELÉTRICA
392	ELEVADOR	C-L-TEC-004-MÁQUINA ELEVADOR SUL	ETV-ETL-0001	6998		ALTIVAR ATV31HD15N4,	RAYS ELEVADORES			CAPACIDADE: 20 PASSAGEIROS OU 1.500 KG,QUANTIDADE DE PARADAS: 5 (SS, T, 1, 2, 3),TENSÃO: 380V,PAINEL DE CONTROLE MARCA ADDTEC,REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8205, PEDIDO:13634; DATA: 26/11/2010REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8204, PEDIDO:13634		TRANSPORTE VERTICAL

394	ELEVADOR	C-L-TEC-004-MÁQUINA ELEVADOR SUL	ETV-ETL-0002	6999		ALTIVAR ATV31HD15N4,	RAYS ELEVADORES			CAPACIDADE: 20 PASSAGEIROS OU 1.500 KG,QUANTIDADE DE PARADAS: 5 (SS, T, 1, 2, 3),TENSÃO: 380V,PAINEL DE CONTROLE MARCA ADDTEC,REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8205, PEDIDO:13634; DATA: 26/11/2010REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8204, PEDIDO:13634		TRANSPORTE VERTICAL
421	ELEVADOR	C-L-TEC-003-MÁQUINA ELEVADOR NORTE	ETV-ETL-0003	8204		ALTIVAR ATV31HD15N4,	RAYS ELEVADORES			CAPACIDADE: 20 PASSAGEIROS OU 1.500 KG,QUANTIDADE DE PARADAS: 5 (SS, T, 1, 2, 3),TENSÃO: 380V,PAINEL DE CONTROLE MARCA ADDTEC,REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8205, PEDIDO:13634; DATA: 26/11/2010REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8204, PEDIDO:13634		TRANSPORTE VERTICAL
811	ELEVADOR	C-L-TEC-003-MÁQUINA ELEVADOR NORTE	ETV-ETL-0004	8205		ALTIVAR ATV31HD15N4,	RAYS ELEVADORES			CAPACIDADE: 20 PASSAGEIROS OU 1.500 KG,QUANTIDADE DE PARADAS: 5 (SS, T, 1, 2, 3),TENSÃO: 380V,PAINEL DE CONTROLE MARCA ADDTEC,REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8205, PEDIDO:13634; DATA: 26/11/2010REFERÊNCIA: 5P/20HP/380/MC16VF; OP:8204, PEDIDO:13634		TRANSPORTE VERTICAL
426	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-EST-0001	51204		TA-112500	CM COMANDOS LINEARES			MODELO TA-112500 SERIE 15; NS 51204; POTÊNCIA 112,50 KVA;		ELÉTRICA
1165	EXAUSTOR	A-T-ADM-SANITÁRIO PNE 1 A	EX-01			MEGA 100	SICFLUX			EXAUSTOR (VENTOKIT) MODELO REF: MEGA 100 FAB. REF: SICFLUX VAZÃO MÁXIMA: 95 m³/h PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 5 mmca PESO: 2,97kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V, 2F, 60Hz POTÊNCIA: 13 W OBS: EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS RENTE AO FORRO SAÍDA DE AR DEVE SER FEITA POR DUTO PARA FORA E FINALIZAR COM GRELHA METÁLICA FIXA ADEQUADA PARA O TAMANHO DO DUTO		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1166	EXAUSTOR	A-T-ADM-028-CORREDOR RECEPÇÃO A	EX-02			MAXX S 100	SICFLUX			EXAUSTOR INLINE MODELO REF: MAXX S 100 FAB. REF: SICFLUX VAZÃO MÁXIMA: 161 m³/h PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 22 mmca PESO: 2,97kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V, 2F, 60Hz POTÊNCIA: 45 W OBS: EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS PRÓXIMOS AS JANELAS SUPERIORES SAÍDA DE AR DEVE SER FEITA POR DUTO PARA FORA ABAIXO DAS JANELAS SUPERIORES E FINALIZAR COM GRELHA METÁLICA FIXA ADEQUADA PARA O TAMANHO DO DUTO		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1167	EXAUSTOR	A-T-ADM-028-CORREDOR RECEPÇÃO A	EX-03			MAXX S 125	SICFLUX			EXAUSTOR INLINE MODELO REF: MAXX S 125 FAB. REF: SICFLUX VAZÃO MÁXIMA: 299 m³/h PESO: 2,98kg PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 20 mmca ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V, 2F, 60Hz POTÊNCIA: 45 W OBS: EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS PRÓXIMOS AS JANELAS SUPERIORES SAÍDA DE AR DEVE SER FEITA POR DUTO PARA FORA ABAIXO DAS JANELAS SUPERIORES E FINALIZAR COM GRELHA METÁLICA FIXA ADEQUADA PARA O TAMANHO DO DUTO		CLIMATIZAÇÃO AVAC

1168	EXAUSTOR	A-T-ADM-028-CORREDOR RECEPÇÃO A	EX-04			MAXX S 150	SICFLUX			EXAUSTOR INLINE MODELO REF: MAXX S 150 FAB. REF: SICFLUX VAZÃO MÁXIMA: 480 m³/h PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 19 mmca PESO: 2,99kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V, 2F, 60Hz POTÊNCIA: 45 W OBS: EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS PRÓXIMOS AS JANELAS SUPERIORES SAÍDA DE AR DEVE SER FEITA POR DUTO PARA FORA ABAIXO DAS JANELAS SUPERIORES E FINALIZAR COM GRELHA METÁLICA FIXA ADEQUADA PARA O TAMANHO DO DUTO		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1169	EXAUSTOR	A-T-ADM-035-SANITÁRIO MASCULINO AUDITÓRIO/BIBLIOTECA	EX-05			MAXX S 200	SICFLUX			EXAUSTOR INLINE MODELO REF: MAXX S 200 FAB. REF: SICFLUX VAZÃO MÁXIMA: 902 m³/h PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 28 mmca PESO: 3,00kg ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V, 2F, 60Hz POTÊNCIA: 45 W OBS: EXAUSTORES DEVEM SER INSTALADOS PRÓXIMOS AS JANELAS SUPERIORES SAÍDA DE AR DEVE SER FEITA POR DUTO PARA FORA ABAIXO DAS JANELAS SUPERIORES E FINALIZAR COM GRELHA METÁLICA FIXA ADEQUADA PARA O TAMANHO DO DUTO		CLIMATIZAÇÃO AVAC
110	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0001			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
112	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0002			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
113	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0003			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
114	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0006			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
115	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0007			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
116	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0008			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
400	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0004			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
401	FILTRO D'ÁGUA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	REF-FDA-0005			F75-R	MARK GRUNDFOS			DIÂMETRO 750 MM; VOLUME MÁXIMO DA PISCINA, 12 H RECIRC 204 M^3; ÁREA FILTRANTE 0,44		ESPELHO D ÁGUA
117	FRIGOBAR	B-T-ENF-01-UNIDADE DE APOIO À GESTÃO EM ENFERMAGEM	REF-FGB-0003			CRC08ABANA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
219	FRIGOBAR	B-T-UTI-04-COPA UTI	REF-FGB-0002		497082	NI	ELECTROLUX					REFRIGERAÇÃO
183	GRUPO MOTOGERADOR	AE-T-EXT-003-ESTACIONAMENTO C	GGD-GMG-0002	072/2019	10018531	MULTI 550 VP SS	MULTIDIESEL	19/03/2020	19/03/2021	MODELO MULT 550 VP SS; TENSÃO 380V; 60 HZ; 500 KVA; COS FI 0,8; 4250 KG; MOTOR VOLVO TAD 1345 GE; SN 072/2019		GRUPO GERADOR
648	GRUPO MOTOGERADOR	AE-T-EXT-003-ESTACIONAMENTO C	GGD-GMG-0006	073/2019	500046	MULTI 550 VP SS	MULTIDIESEL	19/03/2020	19/03/2021	MODELO MULT 550 VP SS; TENSÃO 380V; 60 HZ; 500 KVA; COS FI 0,8; 4250 KG; MOTOR VOLVO TAD 1345 GE; SN 072/2019		GRUPO GERADOR
810	GRUPO MOTOGERADOR	B-PT-SEB-002-GRUPO GERADOR B	GGD-GMG-0003	0200429105		CUMMINS 6CTA8.3-G1	STEMAC			MOTOR CUMMINS 6CTA8.3-GQ, GERADOR CRAMACO G2R, CORRENTE 747A, COS FI 0,8, 1.800 RPM, 1.530 KG	01/01/2006	GRUPO GERADOR

836	GRUPO MOTOGERADOR	C-PT-SEC-038-GRUPO GERADOR C	GGD-GMG-0004	JGZF7094/1		P750E5	FG WILSOM			TENSÃO 480V, 60HZ; 750KVA; COS FI 0,8; 1800 RPM; 4905 KG; MOTOR PERKINS NS JGZF7094 U10654U DES 2806A-E18TAG3; 652BKW; GERADOR AC SÍNCRONO FRAME LL7024J WDG 6/4; SN CF1M8642 REF 1024 990 (B)		GRUPO GERADOR
842	GRUPO MOTOGERADOR	C-PT-SEC-038-GRUPO GERADOR C	GGD-GMG-0005	JGZF7094/2		P750E5	FG WILSOM			TENSÃO 480V, 60HZ; 750KVA; COS FI 0,8; 1800 RPM; 4905 KG; MOTOR PERKINS NS JGZF7094 U10654U DES 2806A-E18TAG3; 652BKW; GERADOR AC SÍNCRONO FRAME LL7024J WDG 6/4; SN CF1M8642 REF 1024 990 (B)		GRUPO GERADOR
1092	GRUPO MOTOGERADOR	A-S-EST-001-ESTACIONAMENTO A	GGD-GMG-0007	ST0375003122		Sprint	STEMAC	30/03/2023	01/04/2024	•GMG bloco A Stemac; NS ST0375003122; potência 375/344 kVA; tensão 220/127 V trifásico; cirrebte 984ª; cos fi 0,8; rotação 1800 RPM; peso 3315kg; fabircação março/2023;; motor Baudoiun 6M16GS08/6 n motor 922L003908; gerador WEG AG10 250MI00ZI n gerador 107918610;	08/03/2023	GRUPO GERADOR
406	PLACA SOLAR DE ÁGUA QUENTE	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	AQV-PLS-0001			HD 20PRO	HELIODIN AQUECEDOR SOLAR			CONJUNTO COM 10 COLETORES PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO 40 MCA, ÁREA EXTERNA 2,01 ME, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÉDIA 70,6%, PRODUÇÃO MENSAL DE ENERGIA POR M2 DE COLETOR 97,3 KWH/MÊS.M2, POR COLETOR 196,2 KWH/MÊS		ÁGUA QUENTE E VAPOR
544	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	GGD-QTA-0001	QTA.B.PT.GMG B		QTA.B.PT.GMG						GRUPO GERADOR
887	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	GGD-QTA-0003	QTA.C.PT.GMG.TF5.380V		QTA.C.PT.GMG 380V	N/A	19/03/2020				GRUPO GERADOR
898	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	GGD-QTA-0002	QTA.C.PT.GMG.TF3.22OV		QTA.C.PT.GMG 220V	N/A	19/03/2020				GRUPO GERADOR
1125	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA	A-S-EST-002-SUBESTAÇÃO A	GGD-QTA-0005	QTA.A.S.GMG		QTA.A.S.GMG	STEMAC					ELÉTRICA
8	QUADRO ELÉTRICO	B-T-SAF-03-DEPÓSITO	ELT-QDE-0037	QLF.B.T.ALMOX		QT-B-837,2-ALMOX	N/A			ORIGEM: QD.B.T.APOIO		ELÉTRICA
14	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-002-TELECOMUNICAÇÕES 05	ELT-QDE-0052	QDE.C.L.TELECOM 5		QGEE-C-846,8-B	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
20	QUADRO ELÉTRICO	E-T-GAS-003-CENTRAL AR COMPRIMIDO	ELT-QDE-0054	QD.E.T		QD-E-830,8-CG	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
22	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0140	QF.B.PT.BOMBA INCENDIO		QFE-B-BOMBA INCENDIO				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
27	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-QDE-0070	PTA.C.PT		PTA.C.PT	TECNICARGO			ORIGEM:	01/04/2010	ELÉTRICA
30	QUADRO ELÉTRICO	B-T-LAB-10-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ELT-QDE-0117	QT.B.T.LAB		QT-B-837,2-LAB	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
35	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0127	QT.B.PT		QTN-B-PT-SS-01				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
37	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0126	QF.B.PT.FILTROS		QFN-B-PT-FILTROS				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
42	QUADRO ELÉTRICO	B-T-LAB-10-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ELT-QDE-0119	QAR.B.T.LAB		QDAR-B-837,2-LAB				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
47	QUADRO ELÉTRICO	E-T-GAS-004-CENTRAL VÁCUO	ELT-QDE-0055	QLF.E.T		QL-E-830,8	N/A			ORIGEM: QD.E.T		ELÉTRICA
49	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-COR-031-GALERIA TÉCNICA SUL	ELT-QDE-0182	QLF.C.PT.GT1		QLF-C-830,8-GT1	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
50	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-ENG-027-CORREDOR	ELT-QDE-0181	QTE.C.PT.GT2		QDEE-C-830,8-GT2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.C.PT.TELECOM10		ELÉTRICA
52	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-ENG-027-CORREDOR	ELT-QDE-0183	QL.C.PT.GT2		QL-C-830,8-GT2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.PT.GT2		ELÉTRICA
54	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-QDE-0142	QBE.B.PT.IT CC		QBEE-B-837.2-B	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF3		ELÉTRICA
55	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-ENG-027-CORREDOR	ELT-QDE-0184	QT.C.PT.GT2		QT-C-830,8-GT2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.PT.GT2		ELÉTRICA
61	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-ENG-027-CORREDOR	ELT-QDE-0185	QAR.C.PT.GT2		QDAR-C-834,0-B	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.PT.GT2		ELÉTRICA
75	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-LANC-019-LANCHONETE	ELT-QDE-0187	QLF.C.PT.LAN		QLF-C-830,8-LAN	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.PT.GT2		ELÉTRICA
99	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0068	QBC.C.PT.380V		QBC.C.PT.380V				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF5 380V		ELÉTRICA
101	QUADRO ELÉTRICO	B-T-LAB-10-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ELT-QDE-0120	QTE.B.T.LAB		QDEE-B-837,2-LAB				ORIGEM: QDE.B.PT.NB B		ELÉTRICA
119	QUADRO ELÉTRICO	B-T-TIC-01-EQUIPAMENTOS 1 (DATACENTER)	ELT-QDE-0053	QTE.B.T.DATA CENTER		QTS-B-837,2-DATACENTER				ORIGEM: QDE.B.T.DATA CENTER		ELÉTRICA
121	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-25-SALA DE CIRURGIA 02 CC	ELT-QDE-0104	QT.B.T.IT CC 13		QD-B-IT.13-127V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
122	QUADRO ELÉTRICO	B-T-LAB-10-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	ELT-QDE-0118	QL.B.T.LAB		QL-B-837,2-LAB	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
215	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-25-SALA DE CIRURGIA 02 CC	ELT-QDE-0105	QT.B.T.IT CC 14		QD-B-IT.14-220V	BRALUX		07/11/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
226	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0032	QD.B.T.APOIO		QD-B-837,2-CC	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
228	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTA-19-SALÃO UTI	ELT-QDE-0113	QT.B.T.IT UTI 22		QD-B-IT.22-220V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT UTI		ELÉTRICA
238	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTA-19-SALÃO UTI	ELT-QDE-0112	QT.B.T.IT UTI 21		QD-B-IT.21-127V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT UTI		ELÉTRICA
242	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0121	QLF.B.T.DESCANSO		QTN-B-NO-07				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
249	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0005	QTE.B.T.SADT 1		QTS-B-NO-02				ORIGEM: QDE.B.PT.NB B		ELÉTRICA
250	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0009	QLF.B.T.SADT 2		QTN-B-NO-03				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
253	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0002	QTE.B.T.VEST		QTS-B-NO-01				ORIGEM: QDE.B.PT.NB1		ELÉTRICA
254	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0006	QLF.B.T.SADT 1		QTN-B-NO-02				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
256	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-181-CORREDOR UCM	ELT-QDE-0023	QT.C.1°.UCM		QT-C-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
257	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-181-CORREDOR UCM	ELT-QDE-0025	QRX.C.1°.UCM		QRX-C-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
259	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0017	QTE.B.T.PA ADULTO		QTS-B-NO-06				ORIGEM: QDE.B.PT.NB B		ELÉTRICA
260	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-089-CORREDOR 5	ELT-QDE-0019	QD.C.T		QD-C-834,0	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4	01/08/2021	ELÉTRICA
261	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-089-CORREDOR 5	ELT-QDE-0020	QT.C.T.A		QT-C-840,4-A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
262	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-181-CORREDOR UCM	ELT-QDE-0021	QD.C.1°		QD-C-837,2-CC	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
267	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-143-COPA APOIO	ELT-QDE-0028	QT.C.1°.UCA		QT-C-837,2-B	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
268	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	ELT-QDE-0036	QL.B.T.APOIO		QL-B-837,2-LAB	N/A			ORIGEM: QD.B.T.APOIO		ELÉTRICA
269	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-182-CORREDOR	ELT-QDE-0031	QAR.C.1°.UCA		QDAR-C-837,2-B	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
270	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-182-CORREDOR	ELT-QDE-0027	QTE.C.1°.UCA		QDEE-C-837,2-B	N/A			ORIGEM: QGE.C.LT.TELECOM5		ELÉTRICA
273	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0074	QDAR.B.PT.UTA		QDAR-B-837,2-M	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF5 380V		ELÉTRICA
276	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0043	QF.B.PT.BI		QF-B-834,0-BI				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF3		ELÉTRICA
277	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UDI-05-RAIO-X 5 UDIDE	ELT-QDE-0046	QF.B.T.RX5		QTN-B-NO-10				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
279	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0050	QDAR.C.L.VRF		QDAC-C-846,8	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
280	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	ELT-QDE-0061	QDE.B.PT.NB B		QGU-B-NOBREAK	N/A			ORIGEM: QBE.B.T.NB B		ELÉTRICA
281	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-03-CORREDOR SUL B	ELT-QDE-0059	QLF.B.T.ADM		QTN-B-837,2-ADM	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA

282	QUADRO ELÉTRICO	E-T-GAS-002-CENTRAL OXIGÊNIO CRIOGÊNICO	ELT-QDE-0057	QF.E.T.O2		QF-E-830,8-O2	N/A			ORIGEM: QG.E.T		ELÉTRICA
283	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-03-CORREDOR SUL B	ELT-QDE-0058	QLF.B.T.ADM EM		QTE-B-837,2-ADM	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
288	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0087	QAR.B.T.CME		QDAR-B-837,2-B	N/A			ORIGEM: QDAR.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
289	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-QDE-0100	QDE.B.PT.IT CC		QGEE-B-837,2-B				ORIGEM: QBE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
290	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-26-SALA DE CIRURGIA 03 CC	ELT-QDE-0106	QT.B.T.IT CC 15		QD-B-IT.15-127V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
292	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-QDE-0199	PMT.C.PT.TF6		PMT-C-PT-TF 6	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS			ORIGEM: PTA.C.PT	01/02/2018	ELÉTRICA
296	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0038	QAR.B.PT.SADT		QDAR-B-834,0-SADT	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
302	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0010	QLF.B.T.FARMACIA		QTN-B-NO-04				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
342	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0039	QAR.B.PT.APOIO		QDAR-B-834,0-APOIO TEC	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
343	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0128	QL.B.PT.ILUM EXT		QTN-B-T-ILUM EXT				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
362	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0042	QF.B.PT.ASPERSSOR		QFN-B-834,0-CHAFARIZ				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
367	QUADRO ELÉTRICO	C-2-AMB-223-HALL DE ESPERA 2 AMB	ELT-QDE-0094	QD.C.2º		QD-C-840,4	N/A	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4	01/08/2021	ELÉTRICA
399	QUADRO ELÉTRICO	A-S-EST-001-ESTACIONAMENTO A	ELT-QDE-0130	QF.A.S.BOMBAS		QF.A.S.BOMBAS				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
413	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UDI-19-TOMOGRAFIA UDIDE	ELT-QDE-0045	QF.B.T.TOMO		QTN-B-NO-11				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
419	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0016	QLF.B.T.PA ADULTO EM		QTE-B-NO-06				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
430	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0015	QLF.B.T.PA INFANTIL		QTN-B-NO-05				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
431	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0008	QTE.B.T.SADT 2		QTS-B-NO-03				ORIGEM: QDE.B.PT.NB B		ELÉTRICA
456	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0067	QBC.C.PT.220V		QBC.C.PT.220V				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
458	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0075	QD.B.PT.CC CME UTI		QD-B-834,0-A	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
459	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-24-SALA DE CIRURGIA 01 CC	ELT-QDE-0103	QT.B.T.IT CC 12		QD-B-IT.12-220V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
460	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-24-SALA DE CIRURGIA 01 CC	ELT-QDE-0102	QT.B.T.IT CC 11		QD-B-IT.11-127V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
461	QUADRO ELÉTRICO	C-2-AMB-223-HALL DE ESPERA 2 AMB	ELT-QDE-0099	QTE.C.2º.AMB		QDEE-C-840,4-A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QGE.C.LT.TELECOM4	01/08/2021	ELÉTRICA
462	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-27-SALA DE CIRURGIA 04 CC	ELT-QDE-0109	QT.B.T.IT CC 17		QD-B-IT.17-127V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
463	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-27-SALA DE CIRURGIA 04 CC	ELT-QDE-0108	QT.B.T.IT CC 18		QD-B-IT.18-220V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
467	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-COR-031-GALERIA TÉCNICA SUL	ELT-QDE-0186	QAR.C.PT.SAME		QAR.C.PT.SAME	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QLF.C.PT.SAME		ELÉTRICA
468	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-COR-031-GALERIA TÉCNICA SUL	ELT-QDE-0189	QTE.C.PT.SAME		QTE.C.PT.SAME	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.D.T		ELÉTRICA
471	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-28-SALA DE CIRURGIA 05 CC	ELT-QDE-0111	QT.B.T.IT CC 20		QD-B-IT.20-220V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
473	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-COR-031-GALERIA TÉCNICA SUL	ELT-QDE-0188	QLF.C.PT.SAME		QLF.C.PT.SAME	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.PT.GT2		ELÉTRICA
479	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-181-CORREDOR UCM	ELT-QDE-0026	QAR.C.1°.UCM		QDAR-C-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
483	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0041	QAR.B.PT.ADM		QDAR-B-834,0-ADM	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
486	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0133	QF.B.PT.VACUO		QFE-B-VACUO				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
498	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-QDE-0143	QBE.B.PT.IT UTI		QBEE-B-837.2-C	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF3		ELÉTRICA
512	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UDI-06-RAIO-X 6 UDIDE	ELT-QDE-0047	QF.B.T.RX6		QTN-B-NO-09				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
522	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0134	QF.B.PT.VENTILADORES		QFE-B-M AXIAIS				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
541	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-182-CORREDOR	ELT-QDE-0029	QLC.1°.UCA		QL-C-837,2-B	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
547	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0135	QT.B.PT EM		QTE-B-SS				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
548	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0073	QDAR.B.PT.VRV UTI		QDAR-B-837,2-L	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF5 380V		ELÉTRICA
550	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0076	QDAR.B.PT.CC CME UTI		QGAR-B-837,2-A	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
551	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0077	QT.B.T.CC		QGAR-B-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
552	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0078	QL.B.T.CC		QL-B-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
554	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0079	QRX.B.T.CC		QRX-B-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
555	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0080	QT.B.T.CME		QT-B-837,2-B	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
561	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0082	QD.B.T.CME		QDCME-B-837.2-B				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF5 380V		ELÉTRICA
562	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	ELT-QDE-0085	QRX.B.T.UTI		QRX-B-837,2-C	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
563	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0086	QAR.B.T.CC		QDAR-B-837,2-A	N/A			ORIGEM: QDAR.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
564	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0090	QTE.B.T.CME		QDEE-B-837,2-B				ORIGEM: QGE.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
565	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	ELT-QDE-0088	QAR.B.T.UTI		QDAR-B-837,2-C	N/A			ORIGEM: QDAR.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
566	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0089	QTE.B.T.CC		QDEE-B-837,2-A				ORIGEM: QGE.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
567	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-QDE-0093	QBE.B.PT.CC CME UTI		QBEE-B-837.2-A	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF3		ELÉTRICA
568	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-QDE-0092	QDE.B.PT.CC CME UTI		QGEE-B-837.2-A	N/A			ORIGEM: QBE.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
570	QUADRO ELÉTRICO	B-T-TIC-01-EQUIPAMENTOS 1 (DATACENTER)	ELT-QDE-0136	QDE.B.T.DATA CENTER		QDE-B-DATACENTER				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
574	QUADRO ELÉTRICO	C-2-AMB-223-HALL DE ESPERA 2 AMB	ELT-QDE-0097	QAR.C.2º.AMB		QDAR-C-840,4-A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.2º	01/08/2021	ELÉTRICA
575	QUADRO ELÉTRICO	C-2-AMB-223-HALL DE ESPERA 2 AMB	ELT-QDE-0096	QT.C.2º.AMB		QT-C-840,4-A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.2º	01/08/2021	ELÉTRICA
583	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0115	QF.B.PT.FORRO		QF.B.PT.FORRO				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
585	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0137	QAR.B.PT.PA ADULTO		QDAR-B-PT-PA ADULTO				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
591	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0004	QLF.B.T.SADT1 EM		QTE-B-NO-02				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
594	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0040	QAR.B.PT.PA INFANTIL		QDAR-B-834,0-PA	N/A			ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
595	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0072	QDAR.B.PT.VRV CC CME		QDAR-B-837,2-K	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF5 380V		ELÉTRICA
624	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	ELT-QDE-0154	QT.C.T.IT UTI PED 2		QT.C.T.IT UTI PED 2	RDI BENDER			ORIGEM: QDE.C.PT.IT UTI		ELÉTRICA
635	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-181-CORREDOR UCM	ELT-QDE-0022	QTE.C.1°.UCM		QDEE-C-837,2-A	N/A			ORIGEM: QGE.C.LT.TELECOM4		ELÉTRICA
636	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0013	QLF.B.T.PA INFANTIL EM		QTE-B-NO-05				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
640	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-QDE-0069	PMT.C.PT.TF2A5		PMT.C.PT.TF2A5	VR PAINÉIS ELÉTRICOS			ORIGEM:	01/01/2010	ELÉTRICA
641	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UDI-09-MAMOGRAFIA UDIDE	ELT-QDE-0129	QF.B.T.MAMO		QFN-B-T-MAMO				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
643	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0091	QTE.B.T.UTI		QDEE-B-837,2-C				ORIGEM: QGE.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
644	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-26-SALA DE CIRURGIA 03 CC	ELT-QDE-0107	QT.B.T.IT CC 16		QD-B-IT.16-220V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
646	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0125	QF.B.PT.BOILER		QFN-B-PT-BOILER				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
647	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0139	QF.B.PT.BOMBA AGUA		QFE-B-BOMBA AGUA				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
649	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0001	QLF.B.T.VEST EM		QTE-B-NO-01				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
650	QUADRO ELÉTRICO	C-2-AMB-223-HALL DE ESPERA 2 AMB	ELT-QDE-0095	QL.C.2º.AMB		QL-C-840,4-A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.2º	01/08/2021	ELÉTRICA
653	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0131	QL.B.PT		QL.B.PT				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
673	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	ELT-QDE-0153	QT.C.T.IT UTI PED 1		QT.C.T.IT UTI PED 1	RDI BENDER			ORIGEM: QDE.C.PT.IT UTI		ELÉTRICA
674	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-092-CORREDOR NORTE	ELT-QDE-0148	QRX.C.T.B		QRX.C.T.B	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
675	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-092-CORREDOR NORTE	ELT-QDE-0150	QTE.C.T.B		QDEE-C-834,0-B	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
676	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-092-CORREDOR NORTE	ELT-QDE-0152	QAR.C.T.B		QDAR-C-834,0-B	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
677	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	ELT-QDE-0155	QT.C.T.IT UTI PED 3		QT.C.T.IT UTI PED 3	RDI BENDER			ORIGEM: QDE.C.PT.IT UTI		ELÉTRICA

679	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-089-CORREDOR 5	ELT-QDE-0146	QL.C.T.A		QL.C.T.A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
726	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-092-CORREDOR NORTE	ELT-QDE-0144	QT.C.T.B		QT.C.T.B	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
727	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-089-CORREDOR 5	ELT-QDE-0147	QRX.C.T.A		QRX.C.T.A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
728	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-QDE-0156	QDE.C.PT.IT UTI		QDE.C.PT.IT UTI	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
729	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0011	QTE.B.T.FARMACIA		QTS-B-NO-04				ORIGEM: QDE.B.PT.NB B		ELÉTRICA
733	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-181-CORREDOR UCM	ELT-QDE-0024	QL.C.1°.UCM		QL-C-837,2-A	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
737	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0122	QF.B.PT.AR COMP		QTN-B-NO-07				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
741	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	ELT-QDE-0035	QT.B.T.APOIO		QT-B-837,2-LAB	N/A			ORIGEM: QD.B.T.APOIO		ELÉTRICA
742	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0044	QF.B.PT.BAA		QF-B-834,0-BA				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF3		ELÉTRICA
745	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	ELT-QDE-0051	QDE.C.L.TELECOM 4		QGEE-C-846,8-A	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
753	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-QDE-0101	QDE.B.PT.IT UTI		QGEE-B-837,2-C				ORIGEM: QBE.B.PT.IT UTI		ELÉTRICA
754	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0124	QLF.B.T.DESCANSO EM		QTE-B-NO-07				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
755	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0007	QLF.B.T.SADT 2 EM		QTE-B-NO-03				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
803	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CCI-28-SALA DE CIRURGIA 05 CC	ELT-QDE-0110	QT.B.T.IT CC 19		QD-B-IT.19-127V	BRALUX		07/10/2021	ORIGEM: QDE.B.PT.IT CC		ELÉTRICA
820	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0049	QLF.C.L.A		QLF-C-846,8-A	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
821	QUADRO ELÉTRICO	E-T-GAS-004-CENTRAL VÁCUO	ELT-QDE-0056	QF.E.T.VACUO		QF-E-830,8-VACUO	N/A			ORIGEM: QD.E.T		ELÉTRICA
824	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UDI-07-RAIO-X 07 TELECOMANDADO UDIDE	ELT-QDE-0048	QF.B.T.RX TL		QTN-B-NO-08				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
826	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0123	QTE.B.T.DESCANSO		QTS-B-NO-07				ORIGEM: QDE.B.PT.NB B		ELÉTRICA
847	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0003	QLF.B.T.VEST		QTN-B-NO-01				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
880	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	ELT-QDE-0084	QL.B.T.UTI		QL-B-837,2-C	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
882	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-05-CORREDOR OESTE B	ELT-QDE-0081	QL.B.T.CME		QL-B-837,2-B	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
901	QUADRO ELÉTRICO	B-T-CIR-01-ESPERA PRINCIPAL	ELT-QDE-0018	QLF.B.T.PA ADULTO		QTN-B-NO-06				ORIGEM: QGBT.B.PT.TF6		ELÉTRICA
904	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-089-CORREDOR 5	ELT-QDE-0149	QTE.C.T.A		QDEE-C-834,0-A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
905	QUADRO ELÉTRICO	C-T-UCA-089-CORREDOR 5	ELT-QDE-0151	QAR.C.T.A		QAR.C.T.A	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/08/2021	01/08/2026	ORIGEM: QD.C.T	01/08/2021	ELÉTRICA
912	QUADRO ELÉTRICO	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	ELT-QDE-0083	QT.B.T.UTI		QT-B-837,2-C	N/A			ORIGEM: QD.B.PT.CC CME UTI		ELÉTRICA
930	QUADRO ELÉTRICO	AE-T-EXT-006-PORTARIA SUL	ELT-QDE-0132	QLF.PORTARIA SUL		QTN-PORTARIA SUL				ORIGEM: QGBT.B.PT.EM		ELÉTRICA
933	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-ENG-027-CORREDOR	ELT-QDE-0166	QD.C.PT.GT2		QD-C-830,8-GT2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
935	QUADRO ELÉTRICO	C-1-UCM-182-CORREDOR	ELT-QDE-0030	QRX.C.1°.UCA		QRX-C-837,2-B	N/A			ORIGEM: QD.C.1°		ELÉTRICA
936	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0098	QT.D.T.4		QL-D-830.8-4	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
938	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0157	QD.D.T		QD-D-830.8-SG	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL	07/07/2022	ELÉTRICA
939	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0158	QTE.D.T.1		QDEE-D-830.8-1	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.D.T		ELÉTRICA
940	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0159	QDE.D.T		QDEE-D-830.8-SG	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
941	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0160	QTE.D.T.3		QDEE-D-830,8-3	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.D.T		ELÉTRICA
942	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0161	QTE.D.T.2		QDEE-D-830,8-2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.D.T		ELÉTRICA
943	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0162	QTE.D.T.4		QDEE-D-830,8-4	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.D.T		ELÉTRICA
944	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0163	QTE.D.T.5		QDEE-D-830,8-5	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.D.T		ELÉTRICA
945	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0164	QDAR.D.T.1		QGAR-D-830,8-1	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.T.TF5		ELÉTRICA
946	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0165	QDAR.D.T.2		QGAR-D-830,8-2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.T.TF5		ELÉTRICA
948	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0167	QL.D.T.1		QL-D-830.8-1	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
950	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0168	QT.D.T.1		QT-D-830.8-1	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
951	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0169	QL.D.T.2		QL-D-830.8-2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
952	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0170	QT.D.T.2		QT-D-830.8-2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
953	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0171	QL.D.T.3		QL-D-830.8-3	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
954	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0172	QT.D.T.3		QT-D-830.8-3	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
955	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0173	QL.D.T.4		QL-D-830.8-4	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
956	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0174	QL.D.T.5		QL-D-830.8-5	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
957	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0175	QT.D.T.5		QT-D-830.8-5	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
958	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0176	QAR.D.T.AC1		QDAR-D-830.8-1	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
959	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0177	QAR.D.T.AC2		QDAR-D-830.8-2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
960	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0179	QAR.D.T.AC4		QDAR-D-830.8-4	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
961	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0180	QAR.D.T.AC5		QDAR-D-830.8-5	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
967	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0178	QAR.D.T.AC3		QDAR-D-830.8-3	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
1093	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-003-MÁQUINA ELEVADOR NORTE	ELT-QDE-0220	QF.C.LT.ELEV.1A		QF.C.LT.ELEV.1A				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2 380V		ELÉTRICA
1094	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-003-MÁQUINA ELEVADOR NORTE	ELT-QDE-0201	QF.C.LT.ELEV1B		QF.C.LT.ELEV1B				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2 380V		ELÉTRICA
1095	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-004-MÁQUINA ELEVADOR SUL	ELT-QDE-0202	QF.C.LT.ELEV.2A		QF.C.LT.ELEV.2A				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2 380V		ELÉTRICA
1096	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-004-MÁQUINA ELEVADOR SUL	ELT-QDE-0203	QF.C.LT.ELEV.2B		QF.C.LT.ELEV.2B				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2 380V		ELÉTRICA
1097	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-TEC-034N-PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA NORTE	ELT-QDE-0204	QF.C.PT.PRESS NORTE		QF.C.PT.PRESS NORTE				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2 380V		ELÉTRICA
1098	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-TEC-034S-PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA SUL	ELT-QDE-0205	QF.C.PT.PRESS SUL		QF.C.PT.PRESS SUL				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2 380V		ELÉTRICA
1101	QUADRO ELÉTRICO	C-2-HOSP DIA-249-CORREDOR HOSPITAL DIA	ELT-QDE-0219	QTE.C.2º.UPC		QTE.C.2º.UPC	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDE.C.L.TELECOM 5	01/10/2022	ELÉTRICA
1102	QUADRO ELÉTRICO	C-2-HOSP DIA-249-CORREDOR HOSPITAL DIA	ELT-QDE-0200	QL.C.2º.UPC		QL.C.2º.UPC	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.2º		ELÉTRICA
1103	QUADRO ELÉTRICO	C-2-HOSP DIA-249-CORREDOR HOSPITAL DIA	ELT-QDE-0221	QT.C.2º.UPC		QT.C.2º.UPC	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.C.2º		ELÉTRICA
1104	QUADRO ELÉTRICO	C-2-HOSP DIA-249-CORREDOR HOSPITAL DIA	ELT-QDE-0222	QAR.C.2º.UPC		QAR.C.2º.UPC	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/06/2023		ORIGEM: QD.C.2º	01/06/2023	ELÉTRICA
1113	QUADRO ELÉTRICO	A-T-ADM-025-RECEPÇÃO E ESPERA A	ELT-QDE-0206	QT.A.T.ADM		QT.A.T.ADM	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1114	QUADRO ELÉTRICO	A-T-ADM-006-ÁREA TÉCNICA A	ELT-QDE-0207	QTE.A.T.ADM		QTE.A.T.ADM	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1115	QUADRO ELÉTRICO	A-T-ADM-025-RECEPÇÃO E ESPERA A	ELT-QDE-0208	QL.A.T.ADM		QL.A.T.ADM	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1116	QUADRO ELÉTRICO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	ELT-QDE-0209	QT.A.T.ANF		QT.A.T.ANF	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1117	QUADRO ELÉTRICO	A-T-ADM-038-AUDITÓRIO	ELT-QDE-0210	QL.A.T.ANF		QL.A.T.ANF	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1118	QUADRO ELÉTRICO	A-S-EST-001-ESTACIONAMENTO A	ELT-QDE-0211	QDAR.A.S.ANF		QDAR.A.S.ANF	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1119	QUADRO ELÉTRICO	A-S-EST-001-ESTACIONAMENTO A	ELT-QDE-0212	QDAR.A.S.ADM		QDAR.A.S.ADM	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1120	QUADRO ELÉTRICO	A-S-EST-002-SUBESTAÇÃO A	ELT-QDE-0213	QLF.A.S.SUB		QLF.A.S.SUB	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1121	QUADRO ELÉTRICO	A-S-EST-001-ESTACIONAMENTO A	ELT-QDE-0214	QL.A.S.EST		QL.A.S.EST	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.A.S.TF7		ELÉTRICA
1177	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0216	QDAR.C.L.UPC		QDAR.C.L.UPC	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/06/2023		ORIGEM: QDAR.C.L.VRF	01/06/2023	ELÉTRICA
1178	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0217	QAR.C.L.UTA UPC		QAR.C.L.UTA UPC	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDAR.C.L.UPC		ELÉTRICA
1179	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0218	QAR.C.L.UTA UPC 2		QAR.C.L.UTA UPC 2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QDAR.C.L.UPC		ELÉTRICA
1180	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-QDE-0223	PMT.C.PT.TF7		PMT.C.PT.TF7	GAZQUEZ PAINÉIS ELÉTRICOS			ORIGEM: PTA.C.PT	01/06/2023	ELÉTRICA

1181	QUADRO ELÉTRICO	C-PT-ENG-012-TELECOMUNICAÇÕES 10	ELT-QDE-0224	QDE.C.PT.TELECOM 10		QDE.C.PT.TELECOM 10	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4 AMPL		ELÉTRICA
1183	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-003-MÁQUINA ELEVADOR NORTE	ELT-QDE-0225	QD.C.LT.ELEV.N.380V		QD.C.LT.ELEV.N.380V				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2.380V		ELÉTRICA
1184	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-004-MÁQUINA ELEVADOR SUL	ELT-QDE-0226	QD.C.LT.ELEV.S.380V		QD.C.LT.ELEV.S.380V				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF2.380V		ELÉTRICA
1198	QUADRO ELÉTRICO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-QDE-0227	QT.D.T.2 NUTR		QT.D.T.2 NUTR	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: QD.D.T		ELÉTRICA
1221	QUADRO ELÉTRICO	C-2-HOSP DIA-249-CORREDOR HOSPITAL DIA	ELT-QDE-0228	QAR.C.2º.HD 2		QAR.C.2º.HD 2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/09/2025			01/09/2025	ELÉTRICA
1222	QUADRO ELÉTRICO	C-2-HOSP DIA-249-CORREDOR HOSPITAL DIA	ELT-QDE-0229	QT.C.2º.HD 2		QT.C.2º.HD 2	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕ	01/09/2025			01/09/2025	ELÉTRICA
1259	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0230	QD.B.PT.HEM		QD.B.PT.HEM	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1260	QUADRO ELÉTRICO	B-T-HEM-HEMODIÁLISE	ELT-QDE-0231	QL.B.T.HEM		QL.B.T.HEM	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1261	QUADRO ELÉTRICO	B-T-HEM-HEMODIÁLISE	ELT-QDE-0232	QT.B.T.HEM		QT.B.T.HEM	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1262	QUADRO ELÉTRICO	B-T-HEM-HEMODIÁLISE	ELT-QDE-0233	QTE.B.T.HEM		QTE.B.T.HEM	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1263	QUADRO ELÉTRICO	B-T-HEM-HEMODIÁLISE	ELT-QDE-0234	QAR.B.T.HEM		QAR.B.T.HEM	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1264	QUADRO ELÉTRICO	B-T-HEM-HEMODIÁLISE	ELT-QDE-0235	QT.B.T.HD1		QT.B.T.HD1	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1265	QUADRO ELÉTRICO	B-T-HEM-HEMODIÁLISE	ELT-QDE-0236	QT.B.T.HD2		QT.B.T.HD2	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1266	QUADRO ELÉTRICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-QDE-0237	QF.B.PT.HEMO		QF.B.PT.HEMO	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/12/2025			01/06/2025	ELÉTRICA
1286	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	ELT-QDE-0238	QBE.C.L.TELECOM 4		QBE.C.L.TELECOM 4	ABRALUX					ELÉTRICA
1371	QUADRO ELÉTRICO	C-3-CORREDOR	ELT-QDE-0239	25/068.004		QD.C.3º.A	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS	01/01/2026			01/01/2026	ELÉTRICA
1372	QUADRO ELÉTRICO	C-3-CORREDOR	ELT-QDE-0240	25/068.022		QT.C.3º.A	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS				01/01/2026	ELÉTRICA
1373	QUADRO ELÉTRICO	C-3-CORREDOR	ELT-QDE-0241	25/068.003		QAR.C.3º.A	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS					ELÉTRICA
1374	QUADRO ELÉTRICO	C-3-CORREDOR	ELT-QDE-0242	25/068.006		QRX.C.3.A	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS				01/01/2026	ELÉTRICA
1375	QUADRO ELÉTRICO	C-3-CORREDOR	ELT-QDE-0243	25/068.005		QL.C.3º.A	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS				01/01/2026	ELÉTRICA
1376	QUADRO ELÉTRICO	C-3-CORREDOR	ELT-QDE-0244	25/068.001		QTE.C.3º.A	PHI PAINÉIS ELÉTRICOS				01/01/2026	ELÉTRICA
1377	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0245			QDAR.C.L.S.2	BRALUX				01/01/2026	ELÉTRICA
1378	QUADRO ELÉTRICO	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	ELT-QDE-0246			QDAR.C.L.N.2	BRALUX				01/01/2026	ELÉTRICA
274	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	ELT-QDE-0114	QGBT.B.PT.EM		QGBT-B-220V-E	N/A			ORIGEM: QTA.B.PT.GMG B		ELÉTRICA
284	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0063	QGBT.C.PT.TF4		QGBT.C.PT.22OV.TF4				ORIGEM: TF4.C.PT		ELÉTRICA
285	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0065	QGBT.C.PT.TF2 380V		QGBT.C.PT.38OV.TF2	N/A			ORIGEM: QTA.C.PT.GMG.TF5.380V		ELÉTRICA
286	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0066	QGBT.C.PT.TF5 380V		QGBT.C.PT.38OV.TF5				ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
586	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0141	QGBT.C.PT.TF4 AMPL		QGBT-C-220V-A	N/A			ORIGEM: QGBT.C.PT.TF4		ELÉTRICA
825	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	ELT-QDE-0060	QGBT.B.PT.TF6		QGBT-B-220V-N	N/A			ORIGEM: TF6.C.PT		ELÉTRICA
865	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0062	QGBT.C.PT.TF3		QGBT-C-220V-3	N/A			ORIGEM: QTA.C.PT.GMG.TF3.22OV		ELÉTRICA
866	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-QDE-0064	QGBT.C.PT.GMG		QGBT-C-PT-GMG 2 E 3	N/A			ORIGEM: QTA.B.PT.GMG B		ELÉTRICA
1124	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	A-S-EST-002-SUBESTAÇÃO A	ELT-QDE-0215	QGBT.A.S.TF7		QGBT.A.S.TF7	WOLTEC ENERGIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA			ORIGEM: PMT.C.PT.TF7		ELÉTRICA
234	REFRIGERADOR	C-1-UCM-143-COPA APOIO	REF-RFG-0013			CRM4SBBNA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
298	REFRIGERADOR	C-1-UCM-153-COPA APOIO UCM	REF-RFG-0014			CRM4SBBNA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
500	REFRIGERADOR	C-T-UCA-042-COPA DE APOIO NORTE	REF-RFG-0006			RE28	ELECTROLUX					REFRIGERAÇÃO
587	REFRIGERADOR	B-T-APOIO-170-MATERIAL EXPEDIENTE ALMOXARIFADO	REF-RFG-0010			TF-55	ELETROLUX					REFRIGERAÇÃO
614	REFRIGERADOR	B-T-ADM-235-HALL DE ACESSO ADM	REF-RFG-0011			CRM4SBBNA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
688	REFRIGERADOR	B-T-CCI-15-FARMÁCIA SATÉLITE CC	REF-RFG-0012			TF-55	ELETROLUX					REFRIGERAÇÃO
712	REFRIGERADOR	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	REF-RFG-0007	JCB146936		CRM4SBBNA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
713	REFRIGERADOR	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	REF-RFG-0008			CRM4SBBNA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
714	REFRIGERADOR	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	REF-RFG-0009			CRM4SBBNA	CONSUL					REFRIGERAÇÃO
438	RELÉ DE PROTEÇÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-REL-0002	11179803130		URPE 610472	PEXTRON					ELÉTRICA
457	RELÉ DE PROTEÇÃO	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-REL-0003	01179762102		URPS 240672	PEXTRON					ELÉTRICA
593	RELÉ DE PROTEÇÃO	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-REL-0001	10179796306		URP 6000	PEXTRON			RELÉ MULTIFUNÇÃO COM PROTEÇÃO DE SUB/SOBRECORRENTE (ANSI 37/ 50/ 50N/ 50GS/ 50Q/ 50BF/ 51/ 51V/ 51C/ 51N/ 51GS/ 51Q/ 50BF), SUB/SOBRETENSÃO (ANSI 27/ 27-0/ 59/ 59N), SOBRETENSÃO RESIDUAL (ANSI 64G), DIRECIONAL DE CORRENTE (ANSI 67/ 67N/ 67GS), DIRECIONAL DE POTÊNCIA (ANSI 32), SEQUÊNCIA DE FASE (ANSI 47), SUBFREQUÊNCIA (ANSI 81), VERIFICAÇÃO DE SINCRONISMO (ANSI 25) E SALTO VETORIAL (ANSI 78). COM ALARME DE CONTINUIDADE DE BOBINA E CIRCUITO DA BOBINA (ANSI 74), FALHA DE DISJUNTOR (ANSI 62BF), BLOQUEIO (ANSI 86), SELETIVIDADE LÓGICA (ANSI 68), OSCILOGRAFIA (ANSI 98), PERFIL DE CARGA, REGISTRO DE EVENTOS. PAINEL FRONTAL COM 04 DISPLAYS LED + ALFANUMÉRICO, 38 LEDS DE SINALIZAÇÃO, 06 TECLAS DE PROGRAMAÇÃO/RESET, 01 TECLA LOCAL /REMOTO E 02 TECLAS LIGA /DESLIGA DISJUNTOR. RELÉ EXTRAÍVEL A QUENTE (CURTO-CIRCUITA OS TCS). PORTA USB FRONTAL E SERIAL RS232/RS485 TRASEIRA COM PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO MODBUS® RTU E DNP3 L2. SOFTWARE APLICATIVO GRATUITO PARA PARAMETRIZAÇÃO, MONITORAMENTO, COLETA DE OSCILOGRAFIA E ACESSO A MEMÓRIA DE MASSA		ELÉTRICA
76	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0002			28.500 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
79	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0006			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
81	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0007			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA

85	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0008			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
87	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0009			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
95	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0004			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
98	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0003			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
102	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0005			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
207	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0010			48.000 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
822	RESERVATÓRIO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	HST-BRSV-0001			28.500 L	HU-UFSCAR					HIDROSSANITÁRIA
1090	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	C-PT-ENG-027-CORREDOR	ELT-DAI-0005	6VNJ4500127RW		CIE1125	INTELBRAS			BATERIAS VRLAXB1223 12V-2,3AH NS - D33803123G1 NS - D30302600DV	10/11/2021	COMBATE A INCÊNDIO
1091	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	D-T-COR-102-CORREDOR D	ELT-DAI-0006	6VNJ49000754S		CIE1125	INTELBRAS			BATERIAS VRLAXB1223 12V-2,3AH NS - D3240038309 NS - D32400385MD	06/12/2021	COMBATE A INCÊNDIO
1099	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	A-T-ADM-025-RECEPÇÃO E ESPERA A	ELT-DAI-0007	5L0L1900050Y8		CIE1250	INTELBRAS					COMBATE A INCÊNDIO
1269	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	C-T-UCA-081-CORREDOR INTERNO	ELT-DAI-0004	5L0L190004908		CIE1250	INTELBRAS				09/05/2023	COMBATE A INCÊNDIO
1270	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	B-T-CIR-06-CORREDOR NORTE B	ELT-DAI-0002	5L0M250008485		CIE1250	INTELBRAS				20/06/2024	COMBATE A INCÊNDIO
1271	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	B-T-CIR-06-CORREDOR NORTE B	ELT-DAI-0001	BRJ0006036110		CIE1250	INTELBRAS					COMBATE A INCÊNDIO
1272	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	B-T-CIR-02-CORREDOR CENTRAL B	ELT-DAI-0003	BHS0005498008		CIE1250	INTELBRAS					COMBATE A INCÊNDIO
1274	SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO	C-2-AMB-224-CHEFIA ENFERMAGEM AMB		5L0M2500082FB		CIE1250	INTELBRAS				20/06/2024	COMBATE A INCÊNDIO
299	SISTEMA FOTOVOLTÁICO	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	ELT-SFV-0001		499709	CS3U-385MS	CANADIAN SOLAR	10/07/2019		CONJUNTO COM 15 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS ÁREA EXTERNA 1,98 M2 PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE ENERGIA 48,14 KWH/MÊS POTÊNCIA NAS CONDIÇÕES PADRÃO 84 W TENSÃO 1500 V EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 19,41 %		ELÉTRICA
306	SISTEMA FOTOVOLTÁICO	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-SFV-0002	A1812060401	499.709	SG12KTL-M	SUNGROW	10/07/2019				ELÉTRICA
1187	SUPERESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	HU-UFSCar / EBSERH				SUPERESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						CIVIL
344	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TDC-0001	486688		BDE 2501	ISOLET				01/01/2005	ELÉTRICA
384	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TDC-0004	043381		ICSD-24	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
393	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TDC-0005	043380		ICSD-24	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
470	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TDC-0006	034904		ICSH	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
499	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TDC-0008	034908		ICSH	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
502	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TDC-0010	034907		ICSH	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
510	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TDC-0011	034902		ICSH	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
598	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TDC-0002	486426		BDE 2501	ISOLET				01/01/2005	ELÉTRICA
599	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TDC-0009	034906		ICSH	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
878	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TDC-0007	034911		ICSH	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
914	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TDC-0003	043379		ICSD-24	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
12	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	B-T-CCI-27-SALA DE CIRURGIA 04 CC	ELT-TDI-0005	7254/4		BEDCA107/7500S	RDI BENDER			TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO POTÊNCIA 10KVA FASES 1; RESFR AN; FREQ 60HZ; MAT ISOL CLASSE H; ELEV DE TEMP. DOS ENROLA 80 °C; H 200V S -SH; X 127 V P IMPEDÂNCIA 4,81% A 60 HZ 115 °C 220/127V IEC 742 - NBR 5356 /1/2/3/4/5 IP 23; MASSA TOTAL 180 KG	01/06/2010	ELÉTRICA
56	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	B-T-CCI-26-SALA DE CIRURGIA 03 CC	ELT-TDI-0004	7254/9		BEDCA107/7500S	RDI BENDER			TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO POTÊNCIA 10KVA FASES 1; RESFR AN; FREQ 60HZ; MAT ISOL CLASSE H; ELEV DE TEMP. DOS ENROLA 80 °C; H 200V S -SH; X 127 V P IMPEDÂNCIA 4,81% A 60 HZ 115 °C 220/127V IEC 742 - NBR 5356 /1/2/3/4/5 IP 23; MASSA TOTAL 180 KG	01/06/2010	ELÉTRICA
600	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	B-T-UTA-19-SALÃO UTI	ELT-TDI-0001	7255/1		BEDCA107/7500S	RDI BENDER			TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO POTÊNCIA 10KVA FASES 1; RESFR AN; FREQ 60HZ; MAT ISOL CLASSE H; ELEV DE TEMP. DOS ENROLA 80 °C; H 200V S -SH; X 127 V P IMPEDÂNCIA 4,81% A 60 HZ 115 °C 220/127V IEC 742 - NBR 5356 /1/2/3/4/5 IP 23; MASSA TOTAL 180 KG	01/06/2010	ELÉTRICA
602	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	B-T-CCI-24-SALA DE CIRURGIA 01 CC	ELT-TDI-0002	7254/6		BEDCA107/7500S	RDI BENDER			TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO POTÊNCIA 10KVA FASES 1; RESFR AN; FREQ 60HZ; MAT ISOL CLASSE H; ELEV DE TEMP. DOS ENROLA 80 °C; H 200V S -SH; X 127 V P IMPEDÂNCIA 4,81% A 60 HZ 115 °C 220/127V IEC 742 - NBR 5356 /1/2/3/4/5 IP 23; MASSA TOTAL 180 KG	01/06/2010	ELÉTRICA
603	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	B-T-CCI-25-SALA DE CIRURGIA 02 CC	ELT-TDI-0003	7254/1		BEDCA107/7500S	RDI BENDER			TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO POTÊNCIA 10KVA FASES 1; RESFR AN; FREQ 60HZ; MAT ISOL CLASSE H; ELEV DE TEMP. DOS ENROLA 80 °C; H 200V S -SH; X 127 V P IMPEDÂNCIA 4,81% A 60 HZ 115 °C 220/127V IEC 742 - NBR 5356 /1/2/3/4/5 IP 23; MASSA TOTAL 180 KG	01/06/2010	ELÉTRICA

604	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	B-T-CCI-28-SALA DE CIRURGIA 05 CC	ELT-TDI-0006	7254/3		BEDCA107/7500S	RDI BENDER			TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO POTÊNCIA 10KVA FASES 1; RESFR AN; FREQ 60HZ; MAT ISOL CLASSE H; ELEV DE TEMP. DOS ENROLA 80 °C; H 200V S -SH; X 127 V P IMPEDÂNCIA 4,81% A 60 HZ 115 °C 220/127V IEC 742 - NBR 5356 /1/2/3/4/5 IP 23; MASSA TOTAL 180 KG	01/06/2010	ELÉTRICA
665	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDI-0008	298427/01		TRANSFORMADOR 10KVA 380V / 220	RDI BENDER	01/05/2021	01/09/2022	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO 10KVA, FASE 2, RESFRIAMENTO AR, FREQUÊNCIA 60HZ, POL ADT, MAT ISOL CLASSE F, ELEV DE TEMP DOS ENROLAMENTOS 100 °C, H-NI/NBI 1,1/- KV X NI;NBI 1,1/-KV, H 380V, X 2207V, IMPEDÂNCIA 3,17% A 60HZ, 100°C, IP23, MASSA 102 KG. NBR2356/1/2/3/4/5 07 5326/11 16	01/06/2021	ELÉTRICA
669	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDI-0007	298420/02		TRANSFORMADOR 10KVA 380V / 127	RDI BENDER	01/05/2021	01/09/2022	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO 10KVA, FASE 2, RESFRIAMENTO AR, FREQUÊNCIA 60HZ, POL ADT, MAT ISOL CLASSE F, ELEV DE TEMP DOS ENROLAMENTOS 100 °C, H-NI/NBI 1,1/- KV X NI;NBI 1,1/-KV, H380V,X 127V, IMPEDÂNCIA 2,58% A 60HZ, 100°C, IP23, MASSA 82 KG. NBR2356/1/2/3/4/5 07 5326/11 16	01/06/2021	ELÉTRICA
895	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDI-0009	298420/01		TRANSFORMADOR 10KVA 380V / 127	RDI BENDER	01/05/2021	01/09/2022	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO 10KVA, FASE 2, RESFRIAMENTO AR, FREQUÊNCIA 60HZ, POL ADT, MAT ISOL CLASSE F, ELEV DE TEMP DOS ENROLAMENTOS 100 °C, H-NI/NBI 1,1/- KV X NI;NBI 1,1/-KV, H380V,X 127V, IMPEDÂNCIA 2,58% A 60HZ, 100°C, IP23, MASSA 82 KG. NBR2356/1/2/3/4/5 07 5326/11 16	01/06/2021	ELÉTRICA
896	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDI-0010	298427/03		TRANSFORMADOR 10KVA 380V / 220	RDI BENDER	01/05/2021	01/09/2022	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO 10KVA, FASE 2, RESFRIAMENTO AR, FREQUÊNCIA 60HZ, POL ADT, MAT ISOL CLASSE F, ELEV DE TEMP DOS ENROLAMENTOS 100 °C, H-NI/NBI 1,1/- KV X NI;NBI 1,1/-KV, H 380V, X 2207V, IMPEDÂNCIA 3,17% A 60HZ, 100°C, IP23, MASSA 102 KG. NBR2356/1/2/3/4/5 07 5326/11 16	01/06/2021	ELÉTRICA
897	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDI-0011	289697/02		TRANSFORMADOR 10KVA 380V / 127	RDI BENDER	01/04/2021	01/09/2022	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO 10KVA, FASE 2, RESFRIAMENTO AR, FREQUÊNCIA 60HZ, POL ADT, MAT ISOL CLASSE F, ELEV DE TEMP DOS ENROLAMENTOS 100 °C, H-NI/NBI 1,1/- KV X NI;NBI 1,1/-KV, H380V,X 127V, IMPEDÂNCIA 2,58% A 60HZ, 100°C, IP23, MASSA 82 KG. NBR2356/1/2/3/4/5 07 5326/11 16	01/05/2021	ELÉTRICA
900	TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDI-0012	289697/04		TRANSFORMADOR 10KVA 380V / 127	RDI BENDER	01/04/2021	01/09/2022	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TIPO SECO CONTÍNUO 10KVA, FASE 2, RESFRIAMENTO AR, FREQUÊNCIA 60HZ, POL ADT, MAT ISOL CLASSE F, ELEV DE TEMP DOS ENROLAMENTOS 100 °C, H-NI/NBI 1,1/- KV X NI;NBI 1,1/-KV, H380V,X 127V, IMPEDÂNCIA 2,58% A 60HZ, 100°C, IP23, MASSA 82 KG. NBR2356/1/2/3/4/5 07 5326/11 16	01/05/2021	ELÉTRICA
156	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-TDP-0007	799		OPUS	OPUS			SAÍDA 380/220V, POTÊNCIA 120KVA	01/03/2008	ELÉTRICA
208	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-TDP-0002	65073/65074		AT30/27KW	PHD					ELÉTRICA
611	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	D-T-SFH-053-TÉCNICA D	ELT-TDP-0003	1667/21		AT50/AT45KW	PHD			TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 220V / 380V	24/02/2021	ELÉTRICA
630	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	B-PT-SEB-003-CABINE TRANSFORMAÇÃO B	ELT-TDP-0005	54726		Z-DRY-7	ZAGO		01/06/2022	POTÊNCIA 500 KVA; FATOR K 4; NORMA 5356-11; IMPEDÂNCIA 4,98% A 120°C;FASES 3; FREQUÊNCIA 3; BAIXA TENSÃO 220/127 V;1312,2 A;	01/06/2021	ELÉTRICA
645	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-TDP-0010	72.557/01		6625.0161	TRANSFORMADORES UNIÃO			SAÍDA 220/127V, POTÊNCIA 500KVA	01/01/2010	ELÉTRICA
670	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-TDP-0004	01005032010		AT50/AT45KW	PHD	20/01/2021	01/09/2026	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 220V / 380V LOTE 1667/21 NF 2754 24/02/2021	24/02/2021	ELÉTRICA
881	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-TDP-0001	72.558		6625.0133/01	TRANSFORMADORES UNIÃO			SAÍDA 440/380 V, POTÊNCIA 1.500 KVA	01/01/2010	ELÉTRICA
883	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-TDP-0006	364161		TT-500/15	ITAIPU	01/08/2019	01/08/2021	MARCA ITAIPU; NUMERO 364161; TIPO TT-500/15; MODELO 0933651S36H F; CLIENTE: U NOMINAL : 13800 [V] LIGAÇÃO : TRIÂNGULO/ESTRELA A.T.: 13800/13200/12000/11400/10800 [V] I. AT: 20.92 [A] POTÊNCIA: 500 [KVA] B.T.: 380/220 [V] I. BT: 759.67 [A] FREQUÊNCIA: 60 [HZ] POLARIDADE: DESLOCAMENTO ANGULAR: 30 [GRAUS] NORMA:	01/04/2019	ELÉTRICA
884	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-TDP-0008	72.556		6625.0206	TRANSFORMADORES UNIÃO			SAÍDA 380/220V, POTÊNCIA 500KVA	01/01/2010	ELÉTRICA
885	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	C-PT-SEC-036-CABINE TRANSFORMAÇÃO C	ELT-TDP-0009	72.557/02		6625.0161	TRANSFORMADORES UNIÃO			SAÍDA 220/127V, POTÊNCIA 500KVA	01/01/2010	ELÉTRICA
1123	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	A-S-EST-002-SUBESTAÇÃO A	ELT-TDP-0012	1213819		A.S.TRAFO 6 300 KVA 220V	OMEGA TRANSFORMADORES	01/03/2023		transformador trifásico a seco 300 kVA, 220V, impedância 5,65%, classe de temperatura "F", classe de isolação 15/1,1, NBI 95kVA, Grau de proteção IP00, Peso 1425 kg, PI n° 00/1	01/03/2023	ELÉTRICA
372	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0004	034013		IPSG	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA

405	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0007	035135		IPSG	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
407	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0008	034959		IPSG	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
525	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TPT-0009	404.398		IPSG	ZILMER INELTEC				01/02/2021	ELÉTRICA
557	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TPT-0011	404.055		BPS11	BRASFORMER				01/02/2018	ELÉTRICA
571	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TPT-0013	404.054		BPS11	BRASFORMER				01/02/2018	ELÉTRICA
584	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TPT-0001	404.397		BPS11	BRASFORMER				01/02/2018	ELÉTRICA
886	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	C-PT-SEC-037-PAINÉIS ELÉTRICOS C	ELT-TPT-0012	404.050		BPS11	BRASFORMER				01/02/2018	ELÉTRICA
915	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0002	088477		PX65-15	HITACHI-LINE				01/01/1978	
916	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0003	088437		PX65-15	HITACHI-LINE				01/01/1978	
917	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0005	034958		IPSG	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
918	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	AE-T-EXT-001-CABINE MEDIÇÃO CPFL	ELT-TPT-0006	034012		IPSG	ZILMER INELTEC				01/01/2017	ELÉTRICA
10	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CCI-25-SALA DE CIRURGIA 02 CC	CLM-UTA-0012	6501374	UTA-TC6-0	AC04DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
51	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CME-02-GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS CME	CLM-UTA-0007	6501379	UTA-TC5-0	AC10DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
320	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CME-04-PREPARO DE MATERIAIS CME	CLM-UTA-0013	6501372	UTA-TC4-0	AC04DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
404	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	C-1-UIS-131-ISOLAMENTO 153	CLM-CDF-0014	01913/17		CVD-610/3-110	FILTER FLUX			MOTOR MONOFÁSICO 220V 1/3CV; VAZÃO VEL. 1/2 850-1020 M3/H; FAB 08/2017	01/08/2017	CLIMATIZAÇÃO AVAC
416	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	C-1-UIS-132-ISOLAMENTO 154	CLM-CDF-0015			CVD-610/3-110	FILTER FLUX			MOTOR MONOFÁSICO 220V 1/3CV; VAZÃO VEL. 1/2 850-1020 M3/H; FAB 08/2017	01/08/2017	CLIMATIZAÇÃO AVAC
434	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CCI-24-SALA DE CIRURGIA 01 CC	CLM-UTA-0008	6501377	UTA-TC5-0	AC08DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
436	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CCI-28-SALA DE CIRURGIA 05 CC	CLM-UTA-0010	6501378	UTA-TC7-0	AC08DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
437	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CCI-27-SALA DE CIRURGIA 04 CC	CLM-UTA-0011	6501373	UTA-TC6-0	AC04DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
449	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-UTA-21-LEITO 106 ISOLAMENTO UTI	CLM-UTA-0003	6501368	UTA-TC3-0	AC03DXCMG4F9A3	AIRSIDE			UTA-TC3-01 UTI ISOLAMENTO 106		CLIMATIZAÇÃO AVAC
450	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CME-06-RECEPÇÃO E LAVAGEM DE MATERIAIS CME	CLM-UTA-0005	6501371	UTA-TC4-0	AC04DXCMG4F9A3	AIRSIDE			CME RECEPÇÃO E LAVAGEM DE MATERIAIS		CLIMATIZAÇÃO AVAC
451	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CME-05-DESINFECÇÃO QUIMICA CME	CLM-UTA-0004	6501370	UTA-TC4-0	AC03DXCMG4F9A3	AIRSIDE			DESINFECÇÃO QUÍMICA CME		CLIMATIZAÇÃO AVAC
623	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-UTA-19-SALÃO UTI	CLM-UTA-0001	6501380	UTA-TC3-0	AC15DXCMG4F9A3	AIRSIDE			UTA-TC3-03 SALÃO UTI		CLIMATIZAÇÃO AVAC
626	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CME-04A-ESTERILIZAÇÃO CME	CLM-UTA-0006	6501375	UTA-TC4-0	AC08DXCMG4F9A3	AIRSIDE			CME PREPARO DE MATERIAIS		CLIMATIZAÇÃO AVAC
628	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-CCI-26-SALA DE CIRURGIA 03 CC	CLM-UTA-0009	6501376	UTA-TC5-0	AC08DXCMG4F9A3	AIRSIDE					CLIMATIZAÇÃO AVAC
752	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	B-T-UTA-20-LEITO 105 ISOLAMENTO UTI	CLM-UTA-0002	6501369	UTA-TC3-0	AC03DXCMG4F9A3	AIRSIDE			UTA-TC3-02 UTI LEITO 105		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1172	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C		3323B00645586		39V08T	CARRIER			CAIXAS LATERAIS NS: 3323B00645575 ; 3323B00645660 ; 3323B00645576 ; 3323B00645577		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1173	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C		3323B00645572		39V08D	CARRIER			CAIXAS LATERAIS SN: 3323B00645659 ; 3323B00645585 ; 3323B00645573 ; 3323B00645574		CLIMATIZAÇÃO AVAC
3	UPS CENTRAL	B-T-TIC-01-EQUIPAMENTOS 1 (DATACENTER)	ELT-UPS-0015	AS1647171972		SMART UPS RT 100000 RM XL	SCHNEIDER ELECTRIC			ENTRADA 220V BIFÁSICO, SAÍDA 220V BIFÁSICO, POTÊNCIA 10 KVA,	27/11/2016	ELÉTRICA
652	UPS CENTRAL	D-T-SFH-053-TÉCNICA D	ELT-UPS-0006	990602007210002		PHD TR EA G4	PHD		23/02/2022	NOBREAK POTÊNCIA 50KVA, TNESÃO DE ENTRADA 380 VAC TRIFÁSICO, TENSÃO DE SAÍDA 380 VAC TRIFÁSICO, FABRICANTE PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND COM LTDA	23/02/2021	ELÉTRICA
662	UPS CENTRAL	B-PT-SEB-004-PAINÉIS ELÉTRICOS B	ELT-UPS-0014	152091		CONCEPTION S1 MULTIATIVO	CM COMANDOS LINEARES		05/03/2025			ELÉTRICA
700	UPS CENTRAL	C-PT-ENG-012-TELECOMUNICAÇÕES 10	ELT-UPS-0011	149331		CONCEPTION S1 MULTIATIVO	CM COMANDOS LINEARES					ELÉTRICA
762	UPS CENTRAL	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-UPS-0012	149680		CONCEPTION S1 MULTIATIVO	CM COMANDOS LINEARES					ELÉTRICA
827	UPS CENTRAL	C-L-TEC-002-TELECOMUNICAÇÕES 05	ELT-UPS-0004	149328		CONCEPTION S1 MULTIATIVO	CM COMANDOS LINEARES			ENTRADA 220V TRIFÁSICO, SAÍDA 220V TRIFÁSICO POTÊNCIA 10 KVA,		ELÉTRICA
839	UPS CENTRAL	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-UPS-0013	147778		CONCEPTION S1 MULTIATIVO	CM COMANDOS LINEARES					ELÉTRICA
843	UPS CENTRAL	C-L-TEC-002-TELECOMUNICAÇÕES 05	ELT-UPS-0017	149329		CONCEPTION S1 MULTIATIVO	CM COMANDOS LINEARES			ENTRADA 220V TRIFÁSICO, SAÍDA 220V TRIFÁSICOPOTÊNCIA 10 KVA,		ELÉTRICA
876	UPS CENTRAL	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	ELT-UPS-0010	10019206A7080800004	500495	PHD TR Y	PHD	05/02/2021	23/02/2022	POTÊNCIA 10 KVA TENSÃO ENTRADA 380V TENSÃO SAÍDA 380V	28/01/2021	ELÉTRICA
888	UPS CENTRAL	C-PT-TEC-039-IT MÉDICO C	ELT-UPS-0007	990602007210009		PHD TR EA G4	PHD	25/01/2021	01/09/2026	NOBREAK POTÊNCIA 50KVA, TNESÃO DE ENTRADA 380 VAC TRIFÁSICO, TENSÃO DE SAÍDA 380 VAC TRIFÁSICO, FABRICANTE PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND COM LTDA	25/02/2021	ELÉTRICA
927	UPS CENTRAL	B-T-TIC-01-EQUIPAMENTOS 1 (DATACENTER)	ELT-UPS-0016	AS1647171971		SMART UPS RT 100000 RM XL	SCHNEIDER ELECTRIC			ENTRADA 220V BIFÁSICO, SAÍDA 220V BIFÁSICO, POTÊNCIA 10 KVA,	27/11/2016	ELÉTRICA
928	UPS CENTRAL	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	ELT-UPS-0008	100192069C063650005	500497	PHD TR Y	PHD		23/02/2022	POTÊNCIA 10 KVA TENSÃO ENTRADA 380V TENSÃO SAÍDA 380V	28/01/2021	ELÉTRICA
929	UPS CENTRAL	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	ELT-UPS-0009	100192069C063650003	500496	PHD TR Y	PHD		23/02/2022	POTÊNCIA 10 KVA TENSÃO ENTRADA 380V TENSÃO SAÍDA 380V	28/01/2021	ELÉTRICA
1122	UPS CENTRAL	A-T-ADM-006-ÁREA TÉCNICA A	ELT-UPS-0020	990602211100009		TR EA G4 30KVA	PHD	29/05/2023			29/05/2023	ELÉTRICA
1239	UPS CENTRAL	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-UPS-0021	0203273		CONCEPTION S1	CM COMANDOS	01/12/2025		POTÊNCIA 60 KVA, 220V, IT CC 2	01/10/2025	ELÉTRICA
1240	UPS CENTRAL	B-PT-TEC-006-NOBREAK B	ELT-UPS-0023	0203274		CONCEPTION S1	CM COMANDOS	01/12/2025		POTÊNCIA 60KVA	01/10/2025	ELÉTRICA
1267	UPS CENTRAL	C-L-TEC-002-TELECOMUNICAÇÕES 05	ELT-UPS-0022	0203970		CONCEPTION S1	CM COMANDOS	01/08/2025		POTÊNCIA 10 KVA TENSÃO ENTRADA 220V TENSÃO SAÍDA 220V	01/06/2025	ELÉTRICA
1285	UPS CENTRAL	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	ELT-UPS-0023	10036581EC5920900004		TR Y 10KVA	PHD	12/02/2026			04/11/2025	ELÉTRICA
154	VENTILADOR EXAUSTOR	C-PT-TEC-034N-PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA NORTE	ELT-VENT-0020	19793-2		SICFLUX	TITAN LS 630	01/12/2021		VAZÃO (M3/HR) 14.000; PRESSÃO EST (MMCA): 40; MOTOR (CV) - PÓLOS: 4-4; TENSÃO 220V/380V; PESO (KG): 165; POTÊNCIA ABS (CV) 3,63; FREQUÊNCIA (HZ): 60; ROTAÇÃO (RPM): 1.112; CLASSE: 1; SENTIDO HORÁRIO	01/01/2021	ELÉTRICA

160	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0016			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
161	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0017	300712		VIF 90 S4	VOGES			POTÊNCIA 2CV; 4 POLOS; 1740 RPM		ELÉTRICA
165	VENTILADOR EXAUSTOR	D-T-NUT-073-COCÇÃO	ELT-VENT-0019	19794		SICFLUX	TITAN LS 560	01/12/2021		VAZÃO (M3/HR) 10.000; PRESSÃO EST (MMCA): 35; MOTOR (CV) - PÓLOS: 4-4; TENSÃO 220V/380V; PESO (KG): 141; POTÊNCIA ABS (CV) 2,21; FREQUÊNCIA (HZ): 60; ROTAÇÃO (RPM): 1.147; CLASSE: 1; SENTIDO ANTI-HORÁRIO	01/10/2021	ELÉTRICA
167	VENTILADOR EXAUSTOR	C-PT-TEC-034S-PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA SUL	ELT-VENT-0021	19793-1		SICFLUX	TITAN LS 630	01/12/2021		VAZÃO (M3/HR) 14.000; PRESSÃO EST (MMCA): 40; MOTOR (CV) - PÓLOS: 4-4; TENSÃO 220V/380V; PESO (KG): 165; POTÊNCIA ABS (CV) 3,63; FREQUÊNCIA (HZ): 60; ROTAÇÃO (RPM): 1.112; CLASSE: 1; SENTIDO HORÁRIO	01/01/2021	ELÉTRICA
169	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0018			GW85403	WEG			6 POLOS; ROTAÇÃO 1130 RPM; POTÊNCIA 1,5 CV;		ELÉTRICA
185	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0003			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
511	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0015			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
654	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0001			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
655	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0002			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
657	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0004			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
658	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0005			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
659	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0006			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
671	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0007			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA

689	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0008			WEG W22 IR2	WEG			CIRCULAÇÃO DE AR BLOCO 2 REFERÊNCIA PLUS ALTO RENDIMENTO; MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM		ELÉTRICA
716	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0009			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
743	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0010			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
778	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0011			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
795	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0012			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
806	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0013			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
807	VENTILADOR EXAUSTOR	B-PT-001-PISO TÉCNICO	ELT-VENT-0014			W22 IR2	WEG			MOTOR DE INDUÇÃO ROTOR TIPO GAIOLA, 4 POLOS, ROTAÇÃO 1740 RPM; POTÊNCIA 2 CV; RENDIMENTO> 84%; FATOR DE POTÊNCIA 0,78; 220V TRIFASICO 60HZ; CARCAÇA ABNT 90S; FORMA CONSTRUTIVA BD3; FIXAÇÃO BASE COM PÉS; SEM FLANGE;		ELÉTRICA
1170	VENTILADOR EXAUSTOR	A-T-ADM-037-PROJEÇÃO	SV-01			MAXX S 200	SICFLUX			VENTILAÇÃO SPLITVENT MODELO REF: MAXX S 200 FAB. REF: SICFLUX VAZÃO MÁXIMA: 54 m³/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V, 2F, 60Hz POTÊNCIA: 17 W FILTRO: G4+M5		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1171	VENTILADOR EXAUSTOR	A-S-EST-002-SUBESTAÇÃO A	VA-01			VHJ-400				VENTILADOR AXIAL MODELO: VHJ-400 ARRANJO/CLASSE: 4 POS: AHH VAZÃO TOTAL: 4500 m³/h ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V, 3F, 60Hz kW / Pólos: 0,55 / 4 PESO: 40 Kg O VENTILADOR DEVE CONTER PROTETOR DE TUBO COM TELA E TELA DE DESCARGA		CLIMATIZAÇÃO AVAC
157	VRF BUILT IN	C-PT-ENG-004-CALIBRAÇÃO E METROLOGIA	CLM-VRB-0003	341B88487040C220100014		MI2-36T2DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
582	VRF BUILT IN	D-T-SUP-027-ARMAZENAMENTO PRODUTOS SAÚDE	CLM-VRB-0001	341C0022910111501000021		MI2-140T2DHN1(A)	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
756	VRF BUILT IN	D-T-SUP-029-ARMAZENAMENTO MEDICAMENTOS	CLM-VRB-0002	341B5194709092201000011		MI2-250T1DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1142	VRF BUILT IN	A-T-ADM-010-GERÊNCIA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A	EVA-06			42VD024H11500301L	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF BUILT-IN CAP: 24000 BTU/H MODELO REF.: 42VD024H11500301L REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC

1143	VRF BUILT IN	A-T-ADM-007-GERÊNCIA ENSINO E PESQUISA A	EVA-07			42VD024H11500301L	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF BUILT-IN CAP: 24000 BTU/H MODELO REF.: 42VD024H11500301L REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1149	VRF BUILT IN	A-T-ADM-025-RECEPÇÃO E ESPERA A	EVA-13			42VD036H11500301L	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF BUILT-IN CAP: 36000 BTU/H MODELO REF.: 42VD036H11500301L REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1151	VRF BUILT IN	A-T-ADM-012-ENSINO E PESQUISA A	EVA-15			42VD024H11500301L	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF BUILT-IN CAP: 24000 BTU/H MODELO REF.: 42VD024H11500301L REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1154	VRF BUILT IN	A-T-ADM-016-SUPERINTENDÊNCIA A	EVA-18			42VD024H11500301L	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF BUILT-IN CAP: 24000 BTU/H MODELO REF.: 42VD024H11500301L REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
163	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CCI-22-CORREDOR INTERNO 02A SALAS CC	CLM-VRC-0005	E000555		FXCQ125AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/05/2021	CLIMATIZAÇÃO AVAC
308	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CCI-22-CORREDOR INTERNO 02A SALAS CC	CLM-VRC-0004	E000550		FXCQ125AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/04/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
312	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-79-ISOLAMENTO LEITO 10 UTI PED	CLM-VRC-0018	341B979400811150100067		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
314	VRF SPLIT CASSETE	C-PT-LANC-019-LANCHONETE	CLM-VRC-0019	341B979400811150100014		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
348	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CCI-21-RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA CC	CLM-VRC-0001	F003133		FXFQ125AVE	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/09/2018	CLIMATIZAÇÃO AVAC
385	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CIR-06-CORREDOR NORTE B	CLM-VRC-0006		UE-T7-01B	FXCQ125MVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
509	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CIR-06-CORREDOR NORTE B	CLM-VRC-0008			FXCQ125MVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
517	VRF SPLIT CASSETE	B-T-UTI-01-ESPERA PÚBLICO UTI	CLM-VRC-0007	E000590'		FXCQ80MVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
518	VRF SPLIT CASSETE	B-T-UTI-01-ESPERA PÚBLICO UTI	CLM-VRC-0009	E000560'		FXCQ80MVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
558	VRF SPLIT CASSETE	C-T-USM-022-CONVIVÊNCIA E REFEITÓRIO USM	CLM-VRC-0014	341B979400811150100066		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
569	VRF SPLIT CASSETE	C-T-USM-026-LEITO 036/037 USM	CLM-VRC-0015	341B979400811150100061		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
572	VRF SPLIT CASSETE	C-T-USM-027-LEITO 038/039 USM	CLM-VRC-0016	341D0395412122601000 88		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
576	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-78-ISOLAMENTO LEITO 09 UTI PED	CLM-VRC-0017	341B979400811150100016		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
580	VRF SPLIT CASSETE	C-PT-LANC-019-LANCHONETE	CLM-VRC-0020	341B979400811150100011		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
581	VRF SPLIT CASSETE	C-PT-ENG-005A-SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL	CLM-VRC-0021	341B979400811150100064		MI2-112Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
718	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CCI-21-RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA CC	CLM-VRC-0002	F003158		FXFQ125AVE	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/09/2018	CLIMATIZAÇÃO AVAC
723	VRF SPLIT CASSETE	B-T-CCI-22-CORREDOR INTERNO 02A SALAS CC	CLM-VRC-0003	A000599		FXCQ80MVE9	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			CLIMATIZAÇÃO AVAC
746	VRF SPLIT CASSETE	B-T-UTI-02-CORREDOR 01 (INTERNO UTI)	CLM-VRC-0010	F002252		FXFQ100AVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
749	VRF SPLIT CASSETE	B-T-UTI-09-FARMÁCIA SATÉLITE UTI	CLM-VRC-0011	F002249		FXFQ100AVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
867	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	CLM-VRC-0022	341C6756107130301000 03		MI2-71Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
868	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	CLM-VRC-0023	341C6756107130301000 07		MI2-71Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
869	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	CLM-VRC-0024	341C8566101141301000 34		MI2-71Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
870	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	CLM-VRC-0025	341C8566101141301000 38		MI2-71Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
871	VRF SPLIT CASSETE	C-T-UTP-76-SALÃO UTI PEDIÁTRICA UTI PED	CLM-VRC-0026	341C8566101141301000 40		MI2-71Q4DHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1137	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-008-DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	EVA-01			40VX016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS COMPACTO CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VX016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1138	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-005-CPD A	EVA-02			40VZ012H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 12000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ012H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4"		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1139	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-006-ÁREA TÉCNICA A	EVA-03			40VZ006H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 7000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ006H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC

1140	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-010-GERÊNCIA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A	EVA-04			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1141	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-009-GERÊNCIA ADMINISTRATIVA A	EVA-05			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1144	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-007-GERÊNCIA ENSINO E PESQUISA A	EVA-08			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1145	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-010-GERÊNCIA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A	EVA-09			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1146	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-019-SEGOV - SETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA	EVA-10			40VX016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS COMPACTO CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VX016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1147	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-024-REUNIÃO 01 A	EVA-11			40VX016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS COMPACTO CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VX016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1148	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-021-SECRETARIA ESTUDO E PESQUISA A	EVA-12			40VX016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS COMPACTO CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VX016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1150	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-007-GERÊNCIA ENSINO E PESQUISA A	EVA-14			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1152	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-014-PHONE BOOTH 02	EVA-16			40VZ006H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 7000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ006H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1153	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-013-PHONE BOOTH 01	EVA-17			40VZ006H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 7000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ006H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC

1155	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-017-EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA A	EVA-19			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1156	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-018-SECRETARIA SUPERINTENDÊNCIA A	EVA-20			40VZ009H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 1 VIA CAP: 9000 BTU/H MODELO REF.: 40VZ009H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1157	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-022-REUNIÃO 02 A	EVA-21			40VK028H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS CAP: 30000 BTU/H MODELO REF.: 40VK028H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1158	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-024-REUNIÃO 01 A	EVA-22			40VK028H11300011	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 4 VIAS CAP: 30000 BTU/H MODELO REF.: 40VK028H11300011 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1159	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-023-SECRETARIA A	EVA-23			40VT016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 2 VIAS CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VT016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1160	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-019-SEGOV - SETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA	EVA-24			40VT016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 2 VIAS CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VT016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1161	VRF SPLIT CASSETE	A-T-ADM-026-JURÍDICO	EVA-25			40VT016H11300010	CARRIER - MIDEA			EVAPORADORA VRF CASSETTE 2 VIAS CAP: 18000 BTU/H MODELO REF.: 40VT016H11300010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1224	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-242-POSTO DE ENFERMAGEM HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0027	BR1368651.01.07		FCDC-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1225	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-241-SALA DOCENTE 01	CLM-VRC-0028	BR1368651.04.02		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1226	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-239-CONSULTÓRIO 22 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0029	BR1368651.04.05		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1227	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-238-CONSULTÓRIO 21 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0030	BR1368651.03.04		FCDF-HS-2,0TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1228	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-237-CONSULTÓRIO 20 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0031	BR1368651.04.01		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1229	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-236-CONSULTÓRIO 19 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0032	BR1368651.03.02		FCDF-HS-2,0TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1230	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-240-CONSULTÓRIO 23 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0033	*BR1368651.04.02		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX			O NÚMERO DE SÉRIE BR1368651.04.02 IGUAL AO DO EQUIPAMENTO INSTALADO NA SALA AO LADO C-2-HOSP DIA-241		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1231	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-235-CONSULTÓRIO 16 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0034	BR1368651.04.06		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1232	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-234-CONSULTÓRIO 15 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0035	BR1368651.03.01		FCDF-HS-2,0TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1233	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-232-CONSULTÓRIO 14 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0036	BR1368651.03.03		FCDF-HS-2,0TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1234	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-233-DIDÁTICA 09 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0037	BR1368651.02.04		FCDC-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1235	VRF SPLIT CASSETE	C-2-HOSP DIA-233-DIDÁTICA 09 HOSPITAL DIA	CLM-VRC-0038	BR1368651.02.26		FCDC-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1299	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 301/302	CLM-VRC-0039	BR1368651.01.08		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1300	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 303/304	CLM-VRC-0040	BR1368651.02.06		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1301	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 305/306	CLM-VRC-0041	BR1368651.01.03		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1302	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 307/308	CLM-VRC-0042	BR1368651.02.15		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1303	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 309/310	CLM-VRC-0043	BR1368651.01.02		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1304	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 311/312	CLM-VRC-0044	BR1368651.02.25		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1305	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 313/314	CLM-VRC-0045	BR1368651.01.15		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1306	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 315/316	CLM-VRC-0046	BR1368651.02.22		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1307	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 317/318	CLM-VRC-0047	BR1368651.01.05		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC

1308	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 319/320	CLM-VRC-0048	BR1368651.02.23		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1309	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 321/322	CLM-VRC-0049	BR1368651.01.12		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1310	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 323/324	CLM-VRC-0050	BR1368651.02.14		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1311	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 325/326	CLM-VRC-0051	BR1368651.01.01		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1312	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 327/328	CLM-VRC-0052	BR1368651.02.05		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1313	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 329/330	CLM-VRC-0053	BR1368651.01.11		FCDF-HS-1,5TR-E-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1314	VRF SPLIT CASSETE	C-3-LEITO 331/332	CLM-VRC-0054	BR1368651.02.13		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1319	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-09-PROCEDIMENTOS NEFROLOGIA	CLM-VRC-0055	BR1368651.04.04		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1320	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-23-RECUPERAÇÃO E EMERGÊNCIA NEFROLOGIA	CLM-VRC-0056	BR1368651.02.01		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1321	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-17-CONSULTÓRIO 01 NEFROLOGIA	CLM-VRC-0057	BR1367736.01.01		FCDF4-HS-2,0TR-E-E-R-2D-UV-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1322	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-18-CONSULTÓRIO 02 NEFROLOGIA	CLM-VRC-0058	BR1368651.02.24		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1323	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-19-CONSULTÓRIO 03 NEFROLOGIA	CLM-VRC-0059	BR1368651.04.03		FCDF-HS-2,0TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1324	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-20-SALA DIDÁTICA 10	CLM-VRC-0060	BR1368651.02.12		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1325	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-21-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	CLM-VRC-0061	BR1368651.02.08		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1326	VRF SPLIT CASSETE	B-T-NEF-22-RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLM-VRC-0062	BR1368651.02.02		FCDF-HS-1,5TR-D-D-G41-2A-0-2	TROX					CLIMATIZAÇÃO AVAC
4	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-044-PRESCRIÇÃO MÉDICA NORTE	CLM-VRH-0100	341C659050315060100006		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
5	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-057-PRESCRIÇÃO MÉDICA SUL	CLM-VRH-0101	341C659050315060100022		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
17	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-044-CONTROLE DE QUALIDADE	CLM-VRH-0090	341B97954021115010012		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
18	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-128-LEITO 147 148	CLM-VRH-0020		UE-T2-13	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
19	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-130-LEITO 151 152	CLM-VRH-0022		UE-T2-15	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
21	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-137-PRESCRIÇÃO MÉDICA	CLM-VRH-0026		UE-T2-08	LIBERO RNU18GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW19100 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
26	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-047-CORREDOR 1 FARMÁCIA D	CLM-VRH-0117	341B88487040C220100003		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
33	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-050-SOLUÇÕES ORAIS	CLM-VRH-0120	341B88487040C220100006		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
34	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-012-BRINQUEDOTECA SUL	CLM-VRH-0001	341C658050413050100005		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
36	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-052-FRACIONAMENTO	CLM-VRH-0118	341B88487040C220100004		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
93	VRF SPLIT HIGH WALL	C-L-TEC-002-TELECOMUNICAÇÕES 05	CLM-VRH-0006			LIBERO RNU12GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW 12300 BTUS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
94	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-118-LEITO 131 132 UCM	CLM-VRH-0011		UE-T1-03	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
142	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-136-ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO	CLM-VRH-0003		UE-T2-06	LIBERO RNU07GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW 7500 BTUS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
155	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-120-LEITO 135 136 UCM	CLM-VRH-0013		UE-T1-01	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
168	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-115-LEITO 125 126 UCM	CLM-VRH-0044		UE-T1-06	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
171	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCC-111-LEITO 117 118 UCM	CLM-VRH-0039		UE-T1-10	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
172	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCC-109-LEITO 113 114 UCC	CLM-VRH-0037		UE-T1-12	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
194	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCC-110-LEITO 115 116 UCC	CLM-VRH-0038		UE-T1-11	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
263	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-123-LEITO 141 142	CLM-VRH-0016		UE-T2-07	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
265	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UIS-132-ISOLAMENTO 154	CLM-VRH-0024		UE-T2-17	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
266	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-113-LEITO 121 122 UCM	CLM-VRH-0041		UE-T1-08	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
322	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-134-POSTO DE ENFERMAGEM	CLM-VRH-0029		UE-T2-04	LIBERO RNU24GVJA2	LG			UNIDADE EVAPORADORA TETO 24200 BTUS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
323	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-112-LEITO 119 120 UCM	CLM-VRH-0040		UE-T1-09	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
333	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-129-LEITO 149 150	CLM-VRH-0021		UE-T2-14	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
335	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UIS-131-ISOLAMENTO 153	CLM-VRH-0023		UE-T2-16	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
336	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-124-LEITO 143 144	CLM-VRH-0017		UE-T2-09	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
340	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCC-107-LEITO 109 110 UCC	CLM-VRH-0035		UE-T1-14	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW 15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
341	VRF SPLIT HIGH WALL	C-L-TEC-001-TELECOMUNICAÇÕES 04	CLM-VRH-0046			LIBERO RNU12GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW 12300 BTUS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
366	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-135-SERVIÇO POSTO DE ENFERMAGEM	CLM-VRH-0002		UE-T2-03	LIBERO RNU07GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW 7500 BTU/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
371	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-UTI-03-CONFORTO MÉDICO UTI	CLM-VRH-0064	E000870'		FXAQ25PVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
375	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-121-LEITO 137 138	CLM-VRH-0014		UE-T2-02	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
376	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-01-ESPERA CC	CLM-VRH-0047	E001051		FXAQ40AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/08/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
391	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-114-LEITO 123 124 UCM	CLM-VRH-0042		UE-T1-07	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
396	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-127-REABILITAÇÃO	CLM-VRH-0028		UE-T2-12	LIBERO RNU24GVJA2	LG			UNIDADE EVAPORADORA TETO24200 BTUS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
427	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-04-CONSULTÓRO HEMODINÂMICA CC	CLM-VRH-0049	E000845		FXAQ25AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/08/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
448	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-116-LEITO 127 128 UCM	CLM-VRH-0009		UE-T1-05	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
516	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-49-PRESCRIÇÃO MÉDICA CC	CLM-VRH-0053	E000278		FXAQ50AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
520	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-47-ANESTESISTA CC	CLM-VRH-0055			FXAQ20AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
524	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-03-URINÁLISE LABORATÓRIO	CLM-VRH-0067	E000689		FXAQ20AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
527	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-06-LAVAGEM DE VIDRARIAS LABORATÓRIO	CLM-VRH-0065	E001424		FXAQ20AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
528	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-05-PREPARO E ESTERILIZAÇÃO LABORATÓRIO	CLM-VRH-0066	E000951		FXAQ20AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
529	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-02-COLETA LABORATÓRIO	CLM-VRH-0068	E000611		FXAQ20AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
530	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-LAB-01-RECEPÇÃO LABORATÓRIO	CLM-VRH-0069	E000684		FXAQ20AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
531	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-22-CORREDOR INTERNO 02A SALAS CC	CLM-VRH-0054	E000195		FXAQ40AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
639	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-QUA-02-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR	CLM-VRH-0063	E000258	UE-T7-01A	FXAQ25PVE	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
656	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-045-SALA ADMINISTRATIVA UCA	CLM-VRH-0073	341C659050115070100003		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
663	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-056-ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL SUL	CLM-VRH-0076	341C659050115070100022		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
664	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-61-ENTREVISTA UTI PED	CLM-VRH-0077	341C659050115070100016		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
666	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-ROU-021-CHEFIA SETOR HOTELARIA	CLM-VRH-0089	341B97954021115010011		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
668	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-041-CHEFIA FARMÁCIA D	CLM-VRH-0087	341B97954021115010009		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
672	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-APO-086-CHEFIA TERCERIZADOS	CLM-VRH-0088	341B97954021115010010		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
678	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-033-CHEFIA ALMOX	CLM-VRH-0091	341B97954021115010015		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
680	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-68-PLANTONISTA UTI PED	CLM-VRH-0079	341C659050115070100015		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
681	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-62-SECRETARIA UTI PED	CLM-VRH-0078	341C659050115070100011		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC

682	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-71-GUARDA EQUIPAMENTOS CORREDOR UTI PED	CLM-VRH-0080	341C659050115070100018		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
683	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-DGP-094-ARQUIVO DIVGP D	CLM-VRH-0081	341B84911141110100002		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
684	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NEC-001A-CHEFIA ANT D	CLM-VRH-0082	341B97954021150100001		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
685	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-ROU-020-SUPERVISÃO TERCERIZADOS	CLM-VRH-0083	341B97954021150100003		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
686	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-APO-087-APOIO ADMINISTRATIVO	CLM-VRH-0084	341B97954021150100004		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
687	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NEC-002-ADMINISTRATIVA E SECRETARIA NECROPSIA	CLM-VRH-0086	341B97954021150100007		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
691	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-05-CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO CC	CLM-VRH-0050	E001053		FXAQ32AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/07/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
697	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-13-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CC	CLM-VRH-0051	E001706		FXAQ50AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/10/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
701	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-049-SERVIÇO NORTE	CLM-VRH-0074	341C659050115070100013		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
717	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-15-FARMÁCIA SATÉLITE CC	CLM-VRH-0052	E000160		FXAQ63AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2021	CLIMATIZAÇÃO AVAC
719	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-052-SERVIÇO SUL	CLM-VRH-0075	341C659050115070100017		MI2-22GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
720	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-46-AGÊNCIA TRANSFUSIONAL CC	CLM-VRH-0060	E000338		FXAQ63AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
721	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-48-CHEFIA ENFERMAGEM CC	CLM-VRH-0058	E000332		FXAQ20AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2021	CLIMATIZAÇÃO AVAC
722	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-44-COPA CC	CLM-VRH-0061	E000544		FXAQ25AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
724	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-45-DESCANSO FUNCIONÁRIOS CC	CLM-VRH-0056	E000264		FXAQ50AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2021	CLIMATIZAÇÃO AVAC
725	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-42-CHEFIA MÉDICA CC	CLM-VRH-0057	E000261		FXAQ25AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2021	CLIMATIZAÇÃO AVAC
730	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-CCI-41-BIOPSIA E CONGELAMENTO CC	CLM-VRH-0059	E000884		FXAQ25AVM	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022			01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
736	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-117-LEITO 129 130 UCM	CLM-VRH-0010		UE-T1-04	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H			CLIMATIZAÇÃO AVAC
747	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-UTI-04-COPA UTI	CLM-VRH-0070	E000733		FXAQ25AVM	DAIKIN						CLIMATIZAÇÃO AVAC
750	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-UTI-06-CONFORTO EQUIPE UTI	CLM-VRH-0071	E000736		FXAQ25AVM	DAIKIN						CLIMATIZAÇÃO AVAC
751	VRF SPLIT HIGH WALL	B-T-QUA-03-SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTENCIA À SAÚDE	CLM-VRH-0072	E001127		FXAQ25AVM	DAIKIN						CLIMATIZAÇÃO AVAC
758	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NUT-078-LAVAGEM MAMADEIRAS/SANITIZAÇÃO INSUMOS	CLM-VRH-0098	341B73492060B020100095		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
763	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-APO-095-ESTAR MOTORISTA	CLM-VRH-0096	341B73492060B020100075		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
764	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-042-FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS D	CLM-VRH-0095	341B73492060B020100071		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
766	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-037-RECEPÇÃO E INSPEÇÃO	CLM-VRH-0094	341B73492060B020100015		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
767	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-033A-QUARENTENA E PRODUTOS VENCIDOS	CLM-VRH-0099	341B73492060B020100098		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
771	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-74-SERVIÇO UTI PED	CLM-VRH-0092	341D24790101518010043		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
772	VRF SPLIT HIGH WALL	C-PT-ENG-010A-DISTRIBUIÇÃO MIT	CLM-VRH-0093	341B73492060B020100096		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
773	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-038-DISCUSSÃO DE CASOS D	CLM-VRH-0097	341B73492060B020100093		MI2-28GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
775	VRF SPLIT HIGH WALL	C-PT-ENG-009-ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO	CLM-VRH-0103	341C659050315060100001		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
776	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NUT-081-CORREDOR 2 NUTRIÇÃO	CLM-VRH-0109	341B73492070B020100035		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
777	VRF SPLIT HIGH WALL	C-PT-ENG-008A-RECEBIMENTO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS	CLM-VRH-0104	341C659050315060100008		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
780	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-045-HIGIENIZAÇÃO DE INSUMOS	CLM-VRH-0124	341B88487040C220100019		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
781	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-031-ADMINISTRATIVA ALMOX	CLM-VRH-0111	341B73492070B020100047		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
782	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-032-REUNIÃO ALMOX	CLM-VRH-0113	341B73492070B020100101		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
783	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-030-ARMAZENAMENTO MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CLM-VRH-0115	341B88487040C220100001		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
784	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-053-TÉCNICA D	CLM-VRH-0119	341B88487040C220100005		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
785	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-DGP-092-ESPERA DIVGP D	CLM-VRH-0112	341B73492070B020100100		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
787	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SFH-046-SOLUÇÕES INJETÁVEIS	CLM-VRH-0121	341B88487040C220100007		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
788	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-67-ESTAR FUNCIONÁRIOS UTI PED	CLM-VRH-0102	341B73492070B020100104		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
789	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-028-ARMAZENAMENTO ÓRTESE PRÓTESE	CLM-VRH-0106	341B73492070B020100019		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
790	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-DGP-091-SEGURANÇA DO TRABALHO D	CLM-VRH-0107	341B73492070B020100024		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
791	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NUT-082-VESTIÁRIO DE BARREIRA NUTRIÇÃO	CLM-VRH-0108	341B73492070B020100031		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
796	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-001B-LEITO 001/002	CLM-VRH-0142	341D11426071416010004		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
797	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-018-DIDÁTICA 08	CLM-VRH-0141	341D11426071416010008		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
798	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-024-LEITO 032/033 USM	CLM-VRH-0145	341C658050413050100011		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
799	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-017-DIDÁTICA 07	CLM-VRH-0140	341D11426071416010006		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
800	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-023-LEITO 030/031 USM	CLM-VRH-0144	341C658050413050100014		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
801	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-014-ISOLAMENTO LEITO 023	CLM-VRH-0137	341D11426071416010009		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
804	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-015-PRESCRIÇÃO	CLM-VRH-0138	341C658050413050100003		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
805	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-016-PROCEDIMENTOS	CLM-VRH-0139	341C658050413050100004		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
808	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-DGP-090-MÉDICO DO TRABALHO D	CLM-VRH-0153	341B73492080B020100024		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
812	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-003-LEITO 005/006	CLM-VRH-0127	341C658050413050100009		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
813	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-002-LEITO 003/004	CLM-VRH-0126	341C658050413050100002		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
814	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-025-LEITO 034/035 USM	CLM-VRH-0146	341D11426071416010003		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
815	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-050-POSTO DE ENFERMAGEM NORTE	CLM-VRH-0147	341C658050413050100008		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
816	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-051-POSTO DE ENFERMAGEM SUL	CLM-VRH-0148	341C790771313100100033		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
817	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UTP-65-DISCUSSÃO DE CASOS UTI PED	CLM-VRH-0149	341B73492080B020100016		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
819	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-013-BRINQUEDOTECA NORTE	CLM-VRH-0136	341D11426071416010005		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
830	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-122-LEITO 139 140	CLM-VRH-0015		UE-T2-05	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H			CLIMATIZAÇÃO AVAC
832	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-020-LEITO 026/027	CLM-VRH-0150	341C658050413050100016		MI2-45GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC
833	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-119-LEITO 133 134 UCM	CLM-VRH-0012		UE-T1-02	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H			CLIMATIZAÇÃO AVAC
834	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-125-LEITO 145 146	CLM-VRH-0018		UE-T2-10	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H			CLIMATIZAÇÃO AVAC
838	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCM-126-PROCEDIMENTOS	CLM-VRH-0019		UE-T2-11	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H			CLIMATIZAÇÃO AVAC
846	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NUT-080-PREPARO E ENVASE NUTRIÇÃO ENTERAL	CLM-VRH-0116	341B88487040C220100002		MI2-36GDHN1	MIDEA						CLIMATIZAÇÃO AVAC

852	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NEC-005-TÉCNICA HISTOLÓGICA	CLM-VRH-0151	341B73492080B020100009		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
853	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NUT-057-DESPENSA NUTRIÇÃO	CLM-VRH-0152	341B73492080B020100019		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
854	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-APO-089-SETOR HOTELARIA HOSPITALAR	CLM-VRH-0085	341B97954021150100006		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
860	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NUT-070-ADMINISTRATIVA/NUTRICIONISTA D	CLM-VRH-0114	341B73492070B020100106		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
872	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-DGP-093-DIVISÃO GESTÃO DE PESSOAS D	CLM-VRH-0155	341B97954061150100050		MI2-56GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
873	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-DGP-093-DIVISÃO GESTÃO DE PESSOAS D	CLM-VRH-0156	341B97954061150100051		MI2-56GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
874	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-034-DISTRIBUIÇÃO ALMOX	CLM-VRH-0157	341B97954061150100052		MI2-56GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
875	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-SUP-034-DISTRIBUIÇÃO ALMOX	CLM-VRH-0158	341B97954061150100055		MI2-56GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
899	VRF SPLIT HIGH WALL	D-T-NEC-006-IMUNO-HISTOQUÍMICA	CLM-VRH-0161	341B73492090B020100003		MI2-80GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
908	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-004-LEITO 007/008	CLM-VRH-0128	341C658050413050100006		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
909	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-006-LEITO 011/012	CLM-VRH-0130	341C658050413050100012		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
910	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-007-LEITO 013/014	CLM-VRH-0131	341C658050413050100010		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
911	VRF SPLIT HIGH WALL	C-PT-LANC-020-COZINHA	CLM-VRH-0160	341B73492090B020100008		MI2-80GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
925	VRF SPLIT HIGH WALL	C-1-UCC-108-LEITO 111 112 UCC	CLM-VRH-0036		UE-T1-13	LIBERO RNU15GSBL4	LG			UNIDADE EVAPORADORA HW15400 BTUSS/H		CLIMATIZAÇÃO AVAC
932	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-005-LEITO 009/010	CLM-VRH-0129	341C658050413050100015		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
949	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-008-LEITO 015/016	CLM-VRH-0132	341C658050413050100013		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
968	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-009-LEITO 017/018	CLM-VRH-0133	341D114260714160100001		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
971	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-010-LEITO 019/020	CLM-VRH-0134	341D114260714160100002		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
976	VRF SPLIT HIGH WALL	C-PT-ENG-013-SERVIÇOS TI	CLM-VRH-0105	341C659050315060100032		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
977	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-011-LEITO 021/022	CLM-VRH-0135	341C658050413050100007		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
978	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-UCA-021-LEITO 028/029	CLM-VRH-0143	341D114260714160100010		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1163	VRF SPLIT HIGH WALL	A-T-ADM-041-SALA ADMINISTRATIVA SIMULAÇÃO	EVA-36	341G94372012A250100084		MI236GDHN1	MIDEA			EVAPORADORA VRF HI-WALL CAP: 12000 BTU/h MODELO REF: 42VH012H115000102 FAB. REF: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1164	VRF SPLIT HIGH WALL	A-T-ADM-042-EQUIPAMENTOS SIMULAÇÃO	EVA-37			MI236GDHN1	MIDEA			EVAPORADORA VRF HI-WALL CAP: 12000 BTU/h MODELO REF: 42VH012H115000102 FAB. REF: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø12,7(1/2") LÍQUIDO 1 x Ø6,35(1/4")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1268	VRF SPLIT HIGH WALL	C-PT-ENG-006A-REUNIÃO MIT	CLM-VRH-0162	341B73492080B020100010		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1291	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-033-POSTO DE ENFERMAGEM USM	CLM-VRH-0163	341D44161071603010001		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1292	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-031-PRESCRIÇÃO MÉDICA USM	CLM-VRH-0164	341C659050315060100013		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1293	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-030-CONSULTÓRIO USM	CLM-VRH-0165	341C659050315060100011		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1294	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-037-CHEFIA COORDENAÇÃO	CLM-VRH-0166	341B73492070B020100022		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1295	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-038-COPA ESTAR FUNCIONÁRIOS	CLM-VRH-0167	341D114260814160100002		MI2-56GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1296	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-039-PLANTONISTA MASCULINO	CLM-VRH-0168	341C659050115070100020		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1297	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-040-PLANTONISTA FEMININO	CLM-VRH-0169	341C659050115070100019		MI2-22GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1298	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-034-POSTO DE VIGILÂNCIA USM	CLM-VRH-0170	34IC659050315060100009		MI2-45GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1315	VRF SPLIT HIGH WALL	C-3-POSTO DE ENFERMAGEM 1 - SUL	CLM-VRH-0171	E022066		FXAQ40AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1316	VRF SPLIT HIGH WALL	C-3-SERVIÇO - SUL	CLM-VRH-0172	E032006		FXAQ20AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1317	VRF SPLIT HIGH WALL	C-3-ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - SUL	CLM-VRH-0173	E049632		FXAQ32AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1318	VRF SPLIT HIGH WALL	C-3-PRESCRIÇÃO MÉDICA - SUL	CLM-VRH-0174	E049514		FXAQ32AVM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1382	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-028-LEITO DE OBSERVAÇÃO 040 USM	CLM-VRH-0175	341C659050315060100014		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1383	VRF SPLIT HIGH WALL	C-T-USM-029-GRUPOS USM	CLM-VRH-0176	341C659050315060100002		MI2-36GDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
545	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-SFH-039-ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E CONTROLE D	CLM-VRP-0001	341C281920111230100005		MI2-112DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
549	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-NUT-072-GUARDA DE CARRINHOS NUTRIÇÃO	CLM-VRP-0002	341C281920111230100006		MI2-112DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
559	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-NUT-071-MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO	CLM-VRP-0003	341C281920111230100007		MI2-112DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
560	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-SFH-040-DISTRIBUIÇÃO FARMÁCIA D	CLM-VRP-0004	341C281920111230100017		MI2-112DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
877	VRF SPLIT PISO TETO	C-PT-ENG-002A-INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA CLÍNICA	CLM-VRP-0007	341D026820515080100006		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
889	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	CLM-VRP-0010	341C281691511230100004		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
890	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	CLM-VRP-0011	341C281691511230100006		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
891	VRF SPLIT PISO TETO	D-T-NUT-075-REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS D	CLM-VRP-0012	341C281691511230100008		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
969	VRF SPLIT PISO TETO	C-PT-ENG-001A-OFICINA DE MANUTENÇÃO	CLM-VRP-0008	341D026820515080100008		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
970	VRF SPLIT PISO TETO	C-PT-LANC-019-LANCHONETE	CLM-VRP-0006	341D026820515080100002		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
975	VRF SPLIT PISO TETO	C-PT-ENG-001A-OFICINA DE MANUTENÇÃO	CLM-VRP-0009	341D026820515080100007		MI2-80DLDHN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1162	VRF SPLIT PISO TETO	A-T-ADM-040-CENTRO DE SIMULAÇÃO EM SAÚDE	EVA-35	341G12468029050100006		MI2140DLDHN1	MIDEA			EVAPORADORA VRF PISO-TETO CAP: 48000 BTU/H MODELO REF.: 42VF048H113000010 REF. FAB.: CARRIER VÁLVULA GBC PARA OS DIÂMETROS GÁS 1 x Ø15.9(5/8") LÍQUIDO 1 x Ø9.53(3/8")		CLIMATIZAÇÃO AVAC
96	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0034	609KCBD11W41	UC-T1 M	MULTI V PRO Q/F ARUN140BLS4	LG					CLIMATIZAÇÃO AVAC
300	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0011	F000697		RHXYQ12AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/03/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
307	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0025	341C281280511240100002		MV6-615WV2GN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
328	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0013	F000634		RHXYQ16AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/04/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC

331	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0006	F000648	UC-T03.1	RHXYQ16AYL	DAIKIN	01/01/2020	15/05/2022		01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
337	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0037	609KCXM12202	UC-T2 S	MULTI V PRO Q/F ARUN200BLS4	LG					CLIMATIZAÇÃO AVAC
352	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0017	F001670		RHXYQ22AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
365	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0008	F000711		RHXYQ12AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/03/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
378	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0015	F000720		RHXYQ16AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/10/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
388	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0018	F001672		RHXYQ22AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
397	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0033	606KCQX15764	UC-T1 S	MULTI V PRO Q/F ARUN120BLS4	LG					CLIMATIZAÇÃO AVAC
577	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0021	341D0391515132201000003		MV6-335WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
578	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0022	341C5981105122101000002		MV6-500WV2GN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
601	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0026	341C2812805112401000001		MV6-615WV2GN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
621	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0030	341A355350704220100002		MV6-670WV2GN1	MIDEA			C1-UC-T4		CLIMATIZAÇÃO AVAC
622	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0031	341B88367130C240100001		MV6-730WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
631	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0027	341C2824110122401000001		MV6-670WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
632	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0028	341C2824110122401000002		MV6-670WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
633	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0029	341A355350704220100001		MV6-670WV2GN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
634	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0032	341B9784815112001000003		MV6-730WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
704	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0020	F000495'		RHXYQ8AYL	DAIKIN	01/05/2020	01/05/2022		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
710	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0014	F000659		RHXYQ16AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/05/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
894	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0023	341C5981105122101000008		MV6-500WV2GN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
907	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0024	341C2812805112401000003		MV6-615WV2GN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
913	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0007	F000714		RHXYQ12AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2021		01/03/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
919	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0016	F000457		RHXYQ20AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2021		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
921	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0009	F000722		RHXYQ12AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/03/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
922	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0019	F001669		RHXYQ22AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
923	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0012	F000693		RHXYQ12AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/03/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
931	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-007-ÁREA EXTERNA NORTE	CLM-VRE-0041	F001867		RHXYQ22AYL	DAIKIN	01/01/2020	06/05/2022		01/06/2019	CLIMATIZAÇÃO AVAC
1174	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0042	341H620270332220100001		MVC-335WV2WN1-C	CARRIER - MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1175	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0043	341H633440132180100002		MVC-335WV2WN1-C	CARRIER - MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1236	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0044	E000247		RXYQ20BTL	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1237	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0045	E000219		RXYQ12BTL	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1241	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-009-ÁREA EXTERNA LESTE	CLM-VRE-0046	341G469020427080100008		MV6-615WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1242	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-009-ÁREA EXTERNA LESTE	CLM-VRE-0047	341E892231222140100002		MV6-400WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1243	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-009-ÁREA EXTERNA LESTE	CLM-VRE-0048	341G94938012A170100004		MV6-252WV2DN1	MIDEA					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1287	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0049	0000157		RXYQ20BRYM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1288	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0050	0000159		RXYQ22BRYM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1289	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0051	0000153		RXYQ22BRYM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1290	VRF UNIDADE EXTERNA	C-L-TEC-005-LAJE TÉCNICA C	CLM-VRE-0052	0000155		RXYQ22BRYM	DAIKIN					CLIMATIZAÇÃO AVAC
1345	VRF UNIDADE EXTERNA	B-PT-001-PISO TÉCNICO	CLM-VRE-0053	E004321		RXMQ6BVM	DAIKIN			UTA 4 - ISOLAMENTO UTI - 3 TR		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1347	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0054	0000173		RXYQ22BRYM	DAIKIN			CENTRO CIRÚRGICO		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1348	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0055	000165		RXYQ16BRYM	DAIKIN			UNIDADE MESTRA HEMODIÁLISE		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1349	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0056	0000133		RXYQ10BRYM	DAIKIN			UNIDADE ESCRAVA HEMODIÁLISE		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1350	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0057	0000165		RXYQ26BRYM	DAIKIN			UNIDADE MESTRA HEMODIÁLISE		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1351	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0058	0000158		RXYQ22BRYM	DAIKIN			UNIDADE ESCRAVA HEMODIÁLISE		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1353	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0059	0000156		RXYQ20BRYM	DAIKIN			UTI CORONARIANA UNIDADE MESTRA		CLIMATIZAÇÃO AVAC
1354	VRF UNIDADE EXTERNA	AE-T-EXT-010-ÁREA EXTERNA OESTE	CLM-VRE-0060	0000143		RXYQ14BRYM	DAIKIN			UTI CORONARIANA UNIDADE ESCRAVA		CLIMATIZAÇÃO AVAC