

PLANTA BAIXA
PV 09 - RUA IPÊ



CORTE AA



CORTE BB



PLANTA

RELAÇÃO DE AÇO PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

	N1 C/ 20 cm					N2 C/ 20 cm			N3				N4 C/ 15 cm				N5				N6				N7				QUANTITATIVOS	
TIPO	Q	R	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	S	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	T	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	U	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	V	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	X	UNIDADE	QUANT.	TOTAL	(m)	(kg)
1	85	45	291	12	34,92	255	17	43,35	255	275	6	16,50	59	70	36	21,00	125	145	8	11,60	109	129	4	5,16	112	132	4	5,28	137,45	34,36
2	104	57	347	14	48,58	305	19	57,95	305	325	6	19,50	59	70	42	29,40	130	170	8	13,60	125	145	4	5,80	137	157	4	6,28	181,11	45,28
3	123	66	401	16	64,16	355	23	81,65	355	375	6	22,50	59	70	56	39,20	175	195	8	15,60	159	179	4	7,16	182	182	4	7,28	237,19	59,30
4	141	73	453	18	81,54	405	25	101,25	405	425	8	34,00	59	70	64	44,80	200	220	8	17,60	167	187	4	7,48	183	203	4	8,12	290,91	74,86
5	179	90	563	22	123,86	505	31	156,55	505	525	8	42,00	67	87	84	73,08	250	270	8	21,60	206	228	4	9,12	229	249	4	9,96	438,17	109,94
6	198	98	617	24	148,08	555	33	183,15	555	575	8	46,00	75	95	88	83,60	275	295	8	23,60	225	245	4	9,80	250	270	4	10,80	580,63	126,26

A ARMAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM AÇO CA - 50 - Ø 6,3 mm



DETALHE ILUSTRATIVO

LAJE - ARMAÇÃO



VIGA - ARMAÇÃO



TABELA DE FERRAGENS

POÇO DE VISITA TIPO			PV-1	
	N	Ø	COMPRIMENTO UNIT. (cm)	QUANTIDADE (un)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
LAJE	1	6.3	245	48	11.760
	2	6.3	227	32	7.264
	3	6.3	165		
	4	6.3	147		
	5	6.3	245		
VIGAS DE RESPALDO	6	6.3	227		
	7	6.3	331		
	8	6.3	297		
	9	6.3	411		
	10	6.3	377		
	11	6.3	561		
	12	6.3	527		
	13	6.3	721		
	14	6.3	687		
	15	6.3	941		
	16	6.3	907		
	17	6.3	261	12	3.132
	18	6.3	227	8	1.816
	19	5.0	78	64	4.992
		CA 60 Ø 5.0		49,92 m	8 kg
		CA 50 Ø 6.3		239,72 m	60 kg

obs.: 1) A POSIÇÃO DE ABERTURA DE ACESSO NA LAJE, ESTA REPRESENTADA NA TABELA ACIMA.
2) RECOBRIMENTO MÍNIMO DOS FERROS = 1,50cm
3) CONCRETO ESTRUTURAL fck = 20 MPa
4) CONCRETO MAGRO fck = 15 MPa
5) QUANDO A ALTURA DA CÂMARA FOR SUPERIOR A 2,50m EXECUTAR VIGAS INTERMEDIÁRIAS E LAJE DE FUNDO



CORTE A - A



CORTE B - B

VISTA ISOMÉTRICA DA VIGA DE IMPACTO



EMPREENDIMENTO
DRENAGEM AV. BEIJA FLOR

TITULO
POÇO DE VISITA 09 (RUA IPÊ), DISSIPADOR DE ENERGIA

PROJETO
DRENAGEM

ESCALA
INDICADA

DATA
SETEMBRO/2025

FOLHA Nº
3/3

ÁREAS

RESP. TÉCNICO
JOSE DE SOUZA PEREIRA:63923297149
Assinado de forma digital por JOSE DE SOUZA PEREIRA:63923297149
Dados: 2025.09.23 14:59:30 -04'00'
JOSÉ DE SOUZA PEREIRA
ARQUITETO - CAU A56825-2

PROPRIETÁRIO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
CNPJ: 15.389.588/0001-94