



SERVISTAC ENGENHARIA

Engenheiro Civil: ALEXANDRE AKIO OGAWA
CREA SP 5068971271



SERVISTAC ENGENHARIA

RELATÓRIO DE ENSAIOS DE SOLO – SPT

22 (vinte e dois) ensaios de caracterização das camadas de subleito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS
PÚBLICAS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 82/2025 – DISPENSA nº 32/2025
CONTRATO nº 141/2025**

CNPJ: 03.452.299/0001 – 03

**SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO COMUM DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM DIVERSAS
ÁREAS DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA – MS.**

ALEXANDRE AKIO OGAWA
Engenheiro Civil
ART nº 2620251471310

Aquidauana – MS, setembro 2025.



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

Relatório - RT 001/2025

Relatório de Perfil Geotécnico

Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS



SERVISTAS CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA VERIANO RODRIGUES CHAGAS	FURO Nº :	01
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA ANTÔNIO QUELHO	FURO Nº :	02
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOSSondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA ALBERTO CHEBEL	FURO Nº :	03
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA HUMBERTO ALVES CORRÊA	FURO Nº :	04
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA ALBERTO CHEBEL	FURO Nº :	05
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOSSondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA BERNARDINO LOPES	FURO Nº :	06
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOSSondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA PEDRO MENDES DA COSTA	FURO Nº :	07
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA JOSÉ CARPEJANI	FURO Nº :	08
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	13/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA PANDIÁ CALÓGERAS	FURO Nº :	09
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA PANDIÁ CALÓGERAS	FURO Nº :	10
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA PANDIÁ CALÓGERAS	FURO Nº :	11
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOSSondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA LUIZ DA COSTA GOMES	FURO Nº :	12
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA GORD CHINEN	FURO Nº :	13
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA GORD CHINEN	FURO Nº :	14
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOSSondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA JOAQUIM ALVES RIBEIRO	FURO Nº :	15
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	14/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA ARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA ARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS	FURO Nº :	16
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA MÁRIO GUERREIRO	FURO Nº :	17
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOSSondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA JOSÉ RAVAGLIA	FURO Nº :	18
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA HUMBERTO ALVES CORREA	FURO Nº :	19
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA MARIA ELIZA MUCIO TEIXEIRA	FURO Nº :	20
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	TRAVESSA COSTA	FURO Nº :	21
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE ENSAIO DE SOLOS

Sondagem
NBR - 9603/86

CLIENTE :	PREFEITURA DE AQUIDAUANA/MS
ENDEREÇO:	R. LUÍS DA COSTA GOMES, 711 - VILA CIDADE NOVA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	AQUIDAUANA/MS

LOCAL DA SONDAGEM

LOCAL COLETA:	RUA PEDRO MENDES DA COSTA	FURO Nº :	22
REGISTRO:		PROFUND. (m):	02 Mt
DATA:	15/08/2025		

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL

Profundidade (m)	Perfil Geotécnico	Descrição do Material / Textura / Cor / Consistência		
0,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
1,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		
2,0		ARGILA SILTOARENOSA MARROM		



SERVISTAC CONSTRUÇÕES

ALEXANDRE AKIO
OGAWA:2786123
2832

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE AKIO
OGAWA:27861232832
Dados: 2025.09.24
16:55:08 -03'00'

ALEXANDRE AKIO OGAWA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
CREA 5068971271



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620251471310

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE AKIO OGAWA

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2611677778**

Registro: **5068971271-SP**

Registro: **2320162-SP**

Empresa Contratada: **SERVISTAC CONSTRUÇÕES LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

CPF/CNPJ: **03.452.299/0001-03**

Endereço: **Rua RUA LUIZ DA COSTA GOMES**

Nº: **711**

Complemento:

Bairro: **VILA CIDADE NOVA**

Cidade: **Aquidauana**

UF: **MS**

CEP: **79200-000**

Contrato: **CONTRATO Nº 141/2025 ,
DISPENSA Nº 32/2025**

Celebrado em: **07/07/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **77000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua DIVERSAS RUAS URBANAS NA CIDADE DE AQUIDAUANA**

Nº:

Complemento: **ENSAIOS**

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**

Cidade: **Aquidauana**

UF: **MS**

CEP: **79200-000**

Data de Início: **08/07/2025**

Previsão de Término: **25/08/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

CPF/CNPJ: **03.452.299/0001-03**

Endereço: **Rua RUA CAMBARU, S/N**

Nº:

Complemento: **LOTEAMENTO**

Bairro: **EXPOSIÇÃO**

Cidade: **Aquidauana**

UF: **MS**

CEP: **79200-000**

Data de Início: **08/07/2025**

Previsão de Término: **25/08/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

CPF/CNPJ: **03.452.299/0001-03**

Endereço: **Rua RUA FRANCISCO PEREIRA ALVES, S/N**

Nº:

Complemento: **CMEI - ANDREA PACE**

Bairro: **EXPOSIÇÃO**

Cidade: **Aquidauana**

UF: **MS**

CEP: **79200-000**

Data de Início: **08/07/2025**

Previsão de Término: **25/08/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

CPF/CNPJ: **03.452.299/0001-03**

Endereço: **Rua RUA GEOVANI TOSCANO BRITO, S/N**

Nº:

Complemento: **COBERTURA DA QUADRA**

Bairro: **SANTA TEREZINHA**

Cidade: **Aquidauana**

UF: **MS**

CEP: **79200-000**

Data de Início: **08/07/2025**

Previsão de Término: **25/08/2025**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03
Endereço: Rua RUA TORO NAKAYAMA, S/N	Nº:
Complemento: CONSTRUÇÃO AO LADO DA PREFEITURA	Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: Aquidauana	UF: MS CEP: 79200-000
Data de Início: 08/07/2025	
Previsão de Término: 25/08/2025	
Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:	Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

Endereço: Rua MÁRIO TARALLO	Nº: 81
Complemento: MATRIZ	Bairro: JARDIM DAS PAINEIRAS
Cidade: Araraquara	UF: SP CEP: 14807-283
Data de Início: 08/07/2025	
Previsão de Término: 25/08/2025	
Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: Outro	Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução				
1	Execução de obra	de sondagem geotécnica a percussão	25,00000	pontos
	Execução de obra	de sondagem geotécnica a trado	22,00000	pontos
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART				

5. Observações

Sondagem a Percussão - SPT: Execução de 25 furos de sondagem SPT, seguindo a norma ABNT NBR-6484, até atingir 15,45 metros de profundidade ou impenetrável à percussão. Sondagem a trado: Execução de sondagens manuais a trado, com profundidade de até 2,00 metros, com um total de 22 pontos, conforme ABNT NBR-9603. O trabalho incluiu caracterização tacto-visual das camadas, determinação de profundidade, espessuras e coletas de amostras representativas nos pontos determinados para ensaios laboratoriais, realização de 22 ensaios de caracterização das camadas de subleito, compreendendo: Ensaio de compactação (Próctor Normal), CBR (Índice de Suporte Califórnia) em amostras moldadas na energia normal, Expansão, Granulometria por peneiramento, Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, Índice de Grupo e Classificação TRB. Foi elaborado o Relatório Técnico, incluindo relatório de todos os dados das sondagens, inclusive o relatório fotográfico.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

ALEXANDRE AKIO OGAWA - CPF: 278.612.328-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ **271,47** Registrada em: **23/08/2025** Valor Pago R\$ **271,47** Nosso Número: **2620251471310** Versão do sistema
Impresso em: 23/08/2025 10:50:09

**ALEXANDRE AKIO
OGAWA:27861232832**

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
AKIO OGAWA:27861232832
Dados: 2025.08.23 12:40:35 -03'00'



Autenticação de ART
2620251471310