



PAVIMENTO TÉRREO - PARTE SUPERIOR

ESCALA 1:50

Legenda	
	2 Tomadas altas a 2,20m do piso
	2 Tomadas baixas a 0,40m do piso
	2 Tomadas médias a 1,20m do piso
	3 Tomadas baixas a 0,40m do piso
	3 Tomadas médias a 1,20m do piso
	4 Tomadas baixas a 0,40m do piso
	4 Tomadas médias a 1,20m do piso
	Arandelas EW
	Caixa 4x4" de embutir
	Caixa de passagem 100x100x150 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 200x200x100 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 200x200x120 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 300x300x120 no piso
	Caixa de passagem 500x500x150 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 800x800x800 no piso
	Cruzeta (X) 90°
	Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 4 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Lâmpada Led 18W
	Lâmpada Led 49 W
	Motor monofásico a 0,40m do piso
	Motor trifásico - Chiller
	Motor trifásico a 0,40m do piso
	Nobreak
	Placa 2x4" - ventilador de teto
	Ponto de TV a 0,40m do piso
	Ponto de TV a 1,20m do piso
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Cruzeta rete (X) 90°
	Curva horizontal 90°
	Entrada de serviço
	Espera para rede lógica a 0,40m do piso
	Espera para rede lógica a 1,20m do piso
	Espera para rede lógica a 1,80 m do piso
	Exaustor
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
	Interruptor 1 simples e 2 paralelo - 1,20m do piso
	Saida dupla para eletroduto
	Saida horizontal para eletroduto
	T reto 90°
	Terminal
	Tomada Especifica Lava e Seca
	Tomada Teto
	Tomada baixa a 0,40m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso
	Tomada no piso

Legenda de condutos - TERREO	
Elétrica	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda das indicações - TERREO	
22W	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 22W trifásico
2cv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 2cv trifásico
5cv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 5cv trifásico
10W	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 10W trifásico
CH	Pontos de força - Uso específico - Chiller - 16070W
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC1010	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 10100BTU
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC16000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 16000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC36000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ARC48000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 48000BTU
ARC60000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 60000BTU
ELVP	Pontos de força - Uso específico - Elevador Pequeno
CH	Curva horizontal 90°
RC	Redução condutância
TH	T horizontal 90°
TM	Terminal sem tampa
CH	Curva horizontal 90° sem tampa
TH	T horizontal 90° sem tampa
TR	T reto 90° sem tampa
TM	Terminal sem tampa
Avan	Arandelas

PROJETO ELÉTRICO

CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROJETO: MATERNIDADE - PARTE 2

CREA - 141054978-0

DATA: 19/12/2024

VERIF: 19/12/2024

APROV: 19/12/2024

UNIDADE: (EXCETO INDICADO) GTM

REFERÊNCIA: (1) DEDRHO

TTULO: PLANTA DE PONTOS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE SUPERIOR E LEGENDAS

DESENHO NÚMERO: 00001

MOD: EST

REVISÃO: 00

FOLHA: 01/07

1

Número Cliente

-