



NOTAS DE INCÊNDIO

- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

1

CO2 - CARGA C/ PESO MÍNIMO DE 6KG; CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO S/ COSTURA SAE 1040 O D19 2448, EQUIPADO COM MANGUEIRA COMPOSTA DE BORRACHA E MALHA DE AÇO TRANCADO PARA AS PRESSÕES ESPECIFICADAS NAS NORMAS ABNT - EB 150/60.
- NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELAS CAUSEM OFUSCAMENTO.
- ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÁOIS (PAINÉIS, DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVEM POSSUIR TAJA EM C/ COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO ACABADO.

PROJETO DE INCÊNDIO CRECHE DO POVOADO L. DO BADIOCO

MUNICIPIO:

IMPLANTAÇÃO

NOVO TRIUNFO
DISTRITO:
ZONA URBANA

Resp. Técnico:
EDUARDO S. MONTALVÃO

PRANCHA

09/14

Data: ABRIL/2024

ENGENHEIRO CIVIL

CREA N° SE 11900-H

D VISTO N° BA 21881

PROPR : PREF. MUNIC. DE NOVO TRIUNFO Padrão A0 Escala: 1:50

Escala: 1:50