

ANÁLISE DE DESCRIÇÃO DO EDITAL

DE: SETOR DE ENGENHARIA
PARA: SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: 055/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024

Prezados (as) Senhores (as),

Conforme solicitado pelo setor de Licitações, segue análise quanto aos questionamentos levantado pela empresa CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA SILVA, inscrita no CNPJ 53.393.264/0001-19, vencedora dos lotes 02 e 07.

Os seguintes questionamentos são:

Descrição do Edital			
Item	Quant	Unid.	Descrição do Produto
02	250.000	Unidade	BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO 0,25x0,7 CM, RESISTÊNCIA DA PEÇA: 35MPA
07	6.000	UN	MEIO FIO 80X15X12

- a) Fornecedor alega que a medida correta do item 02 é 0,25x0,8;
- b) Fornecedor alega 80x30x15x12.

Respostas:

A) A alegação da vencedora está correta, pois o uso das peças/blocos de concreto sextavado **25x8cm** (Largura x Espessura) são usualmente utilizados em pavimentação de estradas quando adotado essa solução. A outra medida mais usual seria a peça de 25x6cm (Largura x Espessura) para locais como calçadas e praças. Todavia, esta última mostra-se pouco utilizada no contexto local, sendo a primeira opção a mais usual.

Além do mais observa-se, na descrição do item, que há incongruências tanto na unidade utilizada quanto na medida. As dimensões foram descritas da seguinte forma: 0,25x0,7 CM, contudo, a descrição correta deveria ser 25x08 CM ou 0,25x0,08 M.

Portanto, ressalta-se que a descrição constante no instrumento convocatório não atende às necessidades desta administração devendo a mesma ser revista a fim de se adequar. Para tanto, sugere-se a seguinte



redação: Bloco Sextavado de 25x25 CM, espessura 8cm, com resistência mínima à compressão de 35 Mpa.

- B) Entende-se aqui que faltou inserir na descrição do lote a resistência mínima solicitada e a dimensão referente a altura da peça de meio fio, podendo essa altura ser de 30cm ou 35cm, ambas usualmente utilizados nos serviços onde serão empregados.

Sugere-se a seguinte redação para descrição do item GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO, COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES (80X15X12X30 CM). Ou seja, os meios-fios terão o comprimento de 80 CM, 15 CM de largura de base inferior, 12 CM de topo e 30 CM de altura.

Após análise do pedido e das alegações apontadas pela empresa vencedora, conclui-se que são pertinentes.

Portanto, tendo em vista os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia entre os participantes, julgamento objetivo e legalidade, **opina-se pela não continuidade do julgamento dos itens** em virtude dos erros de descrição dos itens devendo ser promovida nova licitação quanto aos mesmos em descrição, características e quantidades razoáveis e que atendam aos anseios da administração municipal e que seja coerente com método construtivo já adotado.

Antônio Dias, 03 de outubro de 2024.


Carlene de Almeida Lage
Engenheira Civil - CREA 203.358/D