



PERFIL
 ESC. H 1 : 2000
 ESC. V 1 : 200

- NOTAS:**
- 1 - A REDE ALIMENTADORA DEVERÁ SER DE 1,00 METROS ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E DEVERÁ SER IMPLANTADA NO TERÇO MÉDIO SUPERIOR DA VIA.
 - 2 - A REDE ALIMENTADORA NÃO POSSUE INTERFERÊNCIAS CONSTRUTIVAS RELATIVAS A DISPOSITIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA.

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
B	20/06/2024	LRB	--ADEQUAÇÃO (ETAPALIZAÇÃO).
B	24/10/2023	LRB	--3ª ENTREGA -- REFERENTE AO 2º LAUDO.
B	18/09/2023	LRB	--2ª ENTREGA -- REFERENTE AO 1º LAUDO.
A	29/08/2023	LRB	ORIGINAL

REVISÕES			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DA EMPRESA	PROJETISTA	PROJETO N°
LETICIA ROBBE BASILIO	LETICIA ROBBE BASILIO	MARCELA SOARES	MG20232111103
CREA: MG 176655/D	CREA: MG 176655/D	DATA	CONTRATO N°
		JUNHO/2024	ART N°
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		ESCALA	
DISTRITO INDUSTRIAL		1:2.000	
REDE ALIMENTADORA 01 - 1ª ETAPA		TIPO	
PLANTA E PERFIL		BS	04/44
APROVADO	VISTO	VISTO	VISTO

FUNÇÃO ENGENHARIA	Avenida Amazonas, 2.804, Sala 107 - Prado Cidade: Belo Horizonte/MG CEP: 31411-100 Tel.: (51) 3295-8479 e-mail: crr@funcaoengenharia.com.br	ITAMARANDIBA - MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
-----------------------------	---	--