



A
B
C
D
E
F
G



- COMPONENTES PRINCIPAIS:
- [1] DISJUNTOR Q1
 - [2] PROTETOR DE SURTO PS1
 - [3] DISJUNTOR Q3
 - [4] DISJUNTOR Q4
 - [5] DISJUNTOR Q5
 - [6] DISJUNTOR-MOTOR Q6
 - [7] CONTATOR K101
 - [8] DISJUNTOR-MOTOR Q7
 - [9] CONTATOR K102
 - [10] RÉGUA DE BORNES XCA
 - [11] CONTROLADOR LÓGICO PROG. CLP1
 - [12] RÉGUA DE BORNES XCC
 - [13] FONTE 24VCC F1 / MODEM 4G MO1
 - [14] TRILHO DIN
 - [15] RELÉS K1/K2/K3
 - [16] RELÉS K4/K5/K6
 - [17] RÉGUA DE BORNES X3
 - [18] DISJUNTOR Q2
 - [19] RELÉ DE FALTA DE FASE RFF1
 - [20] TERMOSTATO TERM1
 - [21] HIGROSTATO HIG1
 - [22] RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO RES1
 - [23] BARRA DE ATERRAMENTO
 - [24] TOMADA 2P+T 127V
 - [25] RÉGUA DE BORNES X1
 - [26] RÉGUA DE BORNES X2
 - [44] INVERSOR B01
 - [45] INVERSOR B02
 - [46] AUTOTRANSFORMADOR 440-220/127 V - 10KVA
- COMPONENTES PRINCIPAIS:
- [27] CHAVE SELETORA CS2
 - [28] BOTOEIRA LIGA/DESLIGA B01 S1
 - [29] LED SINALIZAÇÃO B01 LIGADA H1
 - [30] LED SINALIZAÇÃO B01 FALHA H2
 - [31] BOTOEIRA LIGA/DESLIGA B02 S2
 - [32] LED SINALIZAÇÃO B02 LIGADA H3
 - [33] LED SINALIZAÇÃO B02 FALHA H4
 - [40] CHAVE SELETORA CS1
 - [41] BOTOEIRA EMERGÊNCIA EM1
 - [42] PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL
 - [43] FECHO
 - [44] INVERSOR B01
 - [45] INVERSOR B02

5					PROJETISTA	R. Izaura Augusta Pereira, 468 Santa Mônica, Uberlândia - MG, CEP 38408-192	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA - MINAS GERAIS	
4					TECNIVOLT ENERGIA E LUCRO	Tel.: (34) 98434-8335 site: www.tecnivolt.com.br			
3									
2					CONTRATO N°:	ART N°:	DESENHISTA:	SIST./MUN.: ITAMARANDIBA/ MG	DATA: DEZ/25
1						MG20254529012	ENG° JOSÉ F. M. NETO	UD CONST.: BOOSTER - DISTRITO INDUSTRIAL	REVISÃO: R0
0	EMISSÃO INICIAL	DEZ/25	JFMN		RESP. TÉCNICO PROJETO:			PROJETO N°: ES-EL-01-BOOSTER-DS-024-2025	IMPRESS. A4
N°	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO	APROVADO	ENG°. JOSÉ F.M.NETO - CREA/DF 19.091/D			CONTEÚDO: DIAGRAMA TRIFILAR - DISP. COMPONENTES	FOLHA 14/14